

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» февраля 2024 г.

Регистрационный № 50-08-2024-001518



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание сервисной зоны с хозяйственно-бытовыми помещениями

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКУЛЬТУРА
ГРУПП"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1145019001050

ИНН: 5019026210

Место нахождения объекта защиты:

142941, обл. Московская, г. Кашира, п. Новосёлки, ул. Лазарева

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.12.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	10782

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	61994	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, внутренний и наружный противопожарные водопроводы	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
10000 рублей			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

		<p>требованиях пожарной безопасности». пп. 65, 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима в РФ). пп. 4.1-4.6, табл. 1, 4.10, 4.14, 4.18, 5.6.4, 6.1.2, табл. 3, 6.1.3, 6.1.20, 7.1-7.3, 7.10, 7.13, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>пп. 4.1-4.4, 5.2, табл. 2, 5.3, табл. 3, 4, 5.9, 5.11, 5.12, 5.18, 6.1-6.4, 7.1-7.5, 7.7-7.10, 8.1-8.4, 8.6-8.10, 9.1-9.4, 9.6-9.15, 9.17, 10.1-10.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>пп. 71-72 Правил противопожарного режима в РФ. пп. 8.1, 8.4, 8.6, 8.8, 8.9, 8.13, 8.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	<p>Ст. 87, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 13 Правил противопожарного режима в РФ.</p>	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пп. 4.6, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.4.4, 5.4.16, 5.4.19-5.4.20, разд. 6, 6.1.1, табл. 6.1, 6.2.1, табл. 6.3, 6.2.4, 6.6.1, табл. 6.9 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 79, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. пп. 23, 27, 28 Правил противопожарного режима в РФ. пп. 4.1.3-4.1.4, 4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6-4.4.7, 8.1.1-8.1.9, 8.1.11-8.1.15, 8.1.18-8.1.22, 8.3.2-8.3.5, 8.3.7, 8.3.8, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5, 9.2.1-9.2.12, 9.3.1-9.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. пп. 7.1, 7.3, 7.4, 7.6-7.8, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 82-84, 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. пп. 48-52, 54-56 Правил противопожарного режима в РФ. п.п. 13.1.9-13.1.12, 13.2.1, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.10, 13.3.12-13.3.17, 13.4.1, табл. 13.3, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.9, 13.15.1-13.15.8, 13.15.12, 13.15.14-13.15.17, 13.15.19, 14.2, 15.1-15.10, 16.1-16.4, 17.1-17.4, приложение А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	Выполняется

		<p>сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». пп. 4.1-4.4, 5.2, табл. 2, 5.3, табл. 3, 4, 5.9, 5.11, 5.12, 5.18, 6.1-6.4, 7.1-7.5, 7.7-7.10, 8.1-8.4, 8.6-8.10, 9.1-9.4, 9.6-9.15, 9.17, 10.1-10.9, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». пп. 4.1.1, табл. 1-3, 4.1.6-4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16-4.1.18, 4.2.1-4.2.13 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п. 42 Правил противопожарного режима в РФ. п. 6.24 СП 7.131.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». пп. 13.14.1-13.14.9, 14.1-14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта</p>	<p>пп. 2-6, 9-12, 14-17.1, 22, 25-26, 30-32, 34-37, 41, 43-44, 60, 63, 67, 69-70, 73, 77, 79, 286-288, 293, 337, 362, 363, 366, 367, 392-413,</p>	Выполняется

защиты и противопожарный режим	приложения №№ 1, 2, 6, 7 Правил противопожарного режима в РФ.
-----------------------------------	--