Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«06» февраля 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-001690

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха "Средняя общеобразовательная школа №14"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1125012009275 ИНН: 5012075666

Место нахождения объекта защиты:
143989, обл. Московская, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
29.04.2015
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	10

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1088
1.6.	Объем здания, куб. м	11930
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресно-аналоговая СОУЭ 3-го типа (речевое) ВПВ: 6 ПК ДУ-50 Система дымоудаления

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Ущерб третьим лицам от пожара отсутствует

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ст. 69. СП 4.13130.2013: п. 4.2, п. 4.3. п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7. п. 4.8, п. 4.9, п. 4.10, п. 4.11, п. 4.12, п. 4.13,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п. 4.14, п. 4.15, п. 4.16, п. 4.17, п. 4.18, п. 4.19, п. 4.20, п. 5.6.1, п. 5.6.2, п. 5.6.3, п. 5.6.4, п. 5.6.5	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 2 ст. 68. ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 6 ст. 17. СП 4.13130.2013: п. 8.7, п. 8.9. СП 8.13130.2009: п. 4.3, п. 4.4, п. 5.2, табл. 2, п. 9.11, п. 8.9, п. 6.3, п. 6.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 6 ст. 17. СП 4.13130.2013: п. 8.7, п. 8.9, п. 8.10, п. 4.3 табл. 1, п. 6.11.2, п. 4.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 2, 4 ст. 137; ч. 6 ст. 87; ч. 1, 6, 8, 9, 16 ст. 88; ч. 1 ст. 32; ч. 15 ст. 89, ст. 87 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 2 ст. 17 СП 1.13130.2009: п. 3.1 СП 2.13130.2012: п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.2, п. 5.3.3, п. 5.3.4, раздел 6 п. 5.4.16, п. 5.4.18, п. 6.13, табл. 6.9 п. 6.7.1, п. 6.7.15 СП 4.13130.2013: п. 5.4.11, п. 5.6.3, п. 5.6.4 СП 7.13130.2013: п. 8.1 СП 59.13330.2016: п. 5.2.29 СП 118.13330.2012: п. 6.29, п. 6.9 ГОСТ Р 53296-2009: п. 5.1.6, п. 5.1.7, п. 5.2.1, п. 5.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009: п. 4.1, п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6, п. 6.7, раздел 7, раздел 8, прил. А, прил. Б, прил. В, прил. Г ГОСТ Р 52544-2006 ГОСТ Р 51136-2008 ГОСТ 27751-88 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 24045-94	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009: п. 4.3.1, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 8.1.13, п. 8.1.19, п. 8.2.1, п. 8.2.2, п. 8.1.11, п. 8.2.4, п. 8.1.20, табл. 23, табл. 24 п. 8.1.24, п. 4.4.10, п. 6.7.15, п. 4.2.1, п. 4.4.2, п. 8.1.1, п. 4.4.7, п. 4.4.3, п. 8.1.5, п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.4.6, п. 4.1.7, п. 8.1.12, п. 4.2.4, п. 8.1.29, п. 8.2.3, п. 8.1.22, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.5, п. 4.3.4, п. 8.1.3, п. 8.2.6 СП 118.13330.2012: п. 6.24, табл. 6.5, п. 6.30, п. 6.17, п. 6.23, табл. 6.4, п. 6.16, п. 6.33, п. 6.5, п. 6.36 СП 59.13330.2016: п. 5.2.1, п. 5.2.27, п. 5.2.29, п. 5.2.30, п. 5.2.4 СП 2.13130.2012: п. 5.4.16 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 7, 15 ст. 89, ч. 5 ст. 134, табл. 28, ч. 1 ст. 6 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 6 ст. 15, ч. 4 ст. 17 СП 1.13130.2009: п. 4.2.5 ПУЭ: п. 7.1.24	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ст. 76, ст. 90 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 6 ст. 17 СП 4.13130.2013: п.7.3, п. 7.2, п.7.6, п. 7.10, п. 7.13, п. 7.14 СП 118.13330.2012: п. 6.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83, ч. 1 ст. 54, ч.1, 4,7, 9, 11 ст. 84, ч.1, 7, 8, 9 ст. 85; ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 5 ст. 17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. 10, п.55, п. 56, п. 57, п. 58, п. 60, п. 481 СП 3.13130.2009: п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, табл. 1, табл. 2, гл. 6, гл. 7 СП 5.13130.2009: прил. А, п. А10, табл. А.1, поз. 9, табл. А.З, п. А4, п. 13.3.17, п.13.3, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п.3 табл.1 прил. Н, п. 13.13.1, п. 15.3 СП 10.13130.2009: п. 4.1.5 СП 7.13130.2013: п. 6.10, п. 6.13, п. 6.22, п. 7.2, п. 7.10, п. 7.11, п. 7.17; п. 7.20, п. 7.22; п. 8.5 ГОСТ Р 53296-2009: п. 3.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	4, 7, 8, 10 ст. 82 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390: п.49, п.55, п. 59, п.61, п.62, п.63, п.64, п.65, п. 70, п.89, п.145, п.160, п.301., п.392, п. 468, п. 474, п. 475. п. 477, п. 478, п. 480 СП 6.13130.2013: п. 4.3, п. 4.13, п. 4.14 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ПУЭ: п. 7.1.24 СО 153-34.21.122-2003	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ст. 5 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ: ст. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 7, п. 8, п. 21, п. 22, п. 36 п. 54, п. 59, п. 60 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.