


«06» февраля 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-001690



1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1088	
1.6.	Объем здания, куб. м	11930	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресно-аналоговая СОУЭ 3-го типа (речевое) ВПВ: 6 ПК ДУ-50 Система дымоудаления	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Ущерб третьим лицам от пожара отсутствует			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ст. 69. СП 4.13130.2013: п. 4.2, п. 4.3. п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7. п. 4.8, п. 4.9, п. 4.10, п. 4.11, п. 4.12, п. 4.13,	Выполняется

		п. 4.14, п. 4.15, п. 4.16, п. 4.17, п. 4.18, п. 4.19, п. 4.20, п. 5.6.1, п. 5.6.2, п. 5.6.3, п. 5.6.4, п. 5.6.5	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 2 ст. 68. ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 6 ст. 17. СП 4.13130.2013: п. 8.7, п. 8.9. СП 8.13130.2009: п. 4.3, п. 4.4, п. 5.2, табл. 2, п. 9.11, п. 8.9, п. 6.3, п. 6.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 6 ст. 17. СП 4.13130.2013: п. 8.7, п. 8.9, п. 8.10, п. 4.3 табл. 1, п. 6.11.2, п. 4.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 2, 4 ст. 137; ч. 6 ст. 87; ч. 1, 6, 8, 9, 16 ст. 88; ч. 1 ст. 32; ч. 15 ст. 89, ст. 87. ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 2 ст. 17. СП 1.13130.2009: п. 3.1. СП 2.13130.2012: п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.2, п. 5.3.3, п. 5.3.4, раздел 6 п. 5.4.16, п. 5.4.18, п. 6.13, табл. 6.9 п. 6.7.1, п. 6.7.15. СП 4.13130.2013: п. 5.4.11, п. 5.6.3, п. 5.6.4. СП 7.13130.2013: п. 8.1. СП 59.13330.2016: п. 5.2.29. СП 118.13330.2012: п. 6.29, п. 6.9. ГОСТ Р 53296-2009: п. 5.1.6, п. 5.1.7, п. 5.2.1, п. 5.2.3. ГОСТ Р 12.2.143-2009: п. 4.1, п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6, п. 6.7, раздел 7, раздел 8, прил. А, прил. Б, прил. В, прил. Г. ГОСТ Р 52544-2006. ГОСТ Р 51136-2008. ГОСТ 27751-88. ГОСТ 5781-82. ГОСТ 6727-80. ГОСТ 24045-94.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009: п. 4.3.1, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 8.1.13, п. 8.1.19, п. 8.2.1, п. 8.2.2, п. 8.1.11, п. 8.2.4, п. 8.1.20, табл. 23, табл. 24. п. 8.1.24, п. 4.4.10, п. 6.7.15, п. 4.2.1, п. 4.4.2, п. 8.1.1, п. 4.4.7, п. 4.4.3, п. 8.1.5, п.	Выполняется

		4.4.6, п. 4.1.7, п. 8.1.12, п. 4.2.4, п. 8.1.29, п. 8.2.3, п. 8.1.22, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.5, п. 4.3.4, п. 8.1.3, п. 8.2.6 СП 118.13330.2012: п. 6.24, табл. 6.5, п. 6.30, п. 6.17, п. 6.23, табл. 6.4, п. 6.16, п. 6.33, п. 6.5, п. 6.36 СП 59.13330.2016: п. 5.2.1, п. 5.2.27, п. 5.2.29, п. 5.2.30, п. 5.2.4 СП 2.13130.2012: п. 5.4.16 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 7, 15 ст. 89, ч. 5 ст. 134, табл. 28, ч. 1 ст. 6 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 6 ст. 15, ч. 4 ст. 17 СП 1.13130.2009: п. 4.2.5 ПУЭ: п. 7.1.24	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ст. 76, ст. 90 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 6 ст. 17 СП 4.13130.2013: п.7.3, п. 7.2, п.7.6, п. 7.10, п. 7.13, п. 7.14 СП 118.13330.2012: п. 6.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83, ч. 1 ст. 54, ч.1, 4,7, 9, 11 ст. 84, ч.1, 7, 8, 9 ст. 85; ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 5 ст. 17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. 10, п.55, п. 56, п. 57, п. 58, п. 60, п. 481 СП 3.13130.2009: п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, табл. 1, табл. 2, гл. 6, гл. 7 СП 5.13130.2009: прил. А, п. А10, табл. А.1, поз. 9, табл. А.3, п. А4, п. 13.3.17, п.13.3, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п.3 табл.1 прил. Н, п. 13.13.1, п. 15.3 СП 10.13130.2009: п. 4.1.5 СП 7.13130.2013: п. 6.10, п. 6.13, п. 6.22, п. 7.2, п. 7.10, п. 7.11, п. 7.17; п. 7.20, п. 7.22; п. 8.5 ГОСТ Р 53296-2009: п. 3.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 2,	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	4, 7, 8, 10 ст. 82 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390: п.49, п.55, п. 59, п.61, п.62, п.63, п.64, п.65, п. 70, п.89, п.145, п.160, п.301., п.392, п. 468, п. 474, п. 475. п. 477, п. 478, п. 480 СП 6.13130.2013: п. 4.3, п. 4.13, п. 4.14 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ПУЭ: п. 7.1.24 СО 153-34.21.122-2003	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ст. 5 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ: ст. 25 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 7, п. 8, п. 21, п. 22, п. 36 п. 54, п. 59, п. 60 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	Выполняется