


«06» февраля 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-001691



		наличием интерната и детских организаций	
1.4.	Высота здания, м	4	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	298	
1.6.	Объем здания, куб. м	1341	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС адресно-аналоговая СОУЭ 3-го типа (речевое) ВПВ: 1 ПК ДУ-50	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Ущерб третьим лицам от пожара отсутствует			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ст.	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	69 СП 4.13130.2013: п. 4.2, п. 4.3. п. 4.4, п. 4.5, п.4.6, п. 4.7. п. 4.8, п. 4.9, п. 4.10, п. 4.11, п. 4.12, п. 4.13, п. 4.14, п.4.15, п. 4.16, п. 4.17, п. 4.18, п. 4.19, п. 4.20, п. 5.6.1, п. 5.6.2, п.5.6.3, п. 5.6.4, п. 5.6.5	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 2 ст. 68 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 6 ст. 17 СП 4.13130.2013: п. 8.7, п. 8.9 СП 8.13130.2009: п. 4.3, п. 4.4, п. 5.2, табл. 2, п. 9.11, п. 8.9, п. 6.3, п. 6.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 6 ст. 17 СП 4.13130.2013: п. 8.7, п. 8.9, п. 8.10, п. 4.3 табл.1, п. 6.11.2, п. 4.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 1, 2, 4 ст. 137; ч. 6 ст. 87; ч. 1, 6, 8, 9, 16 ст. 88; ч. 1 ст. 32; ч. 15 ст. 89, ст. 87 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 2 ст. 17 СП 1.13130.2009: п. 3.1 СП 2.13130.2012: п. 5.2.6, п. 5.2.7, п.5.3.2, п. 5.3.3, п. 5.3.4, раздел 6 п. 5.4.16, п. 5.4.18, п. 6.13, табл. 6.9 п.6.7.1, п. 6.7.15 СП 4.13130.2013: п. 5.4.11, п. 5.6.3, п.5.6.4 СП 7.13130.2013: п. 8.1 СП 59.13330.2016: п. 5.2.29 СП 118.13330.2012: п. 6.29, п. 6.9 ГОСТ Р 53296-2009: п. 5.1.6, п. 5.1.7, п.5.2.1, п. 5.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009: п. 4.1, п. 4.2.1, п.4.2.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.5, п. 6.6, п. 6.7, раздел 7, раздел 8, прил. А, прил. Б, прил. В, прил. Г ГОСТ Р 52544-2006 ГОСТ Р 51136-2008 ГОСТ 27751-88 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 24045-94	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	СП 1.13130.2009: п. 4.3.1, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 8.1.13, п. 8.1.19, п. 8.2.1, п. 8.2.2, п. 8.1.11, п. 8.2.4, п. 8.1.20,	Выполняется

	пути и выходы	табл. 23, табл.24 п. 8.1.24, п.4.4.10, п. 6.7.15, п. 4.2.1, п. 4.4.2, п. 8.1.1, п. 4.4.7, п.4.4.3, п. 8.1.5, п. 4.4.6, п. 4.1.7, п. 8.1.12, п. 4.2.4, п. 8.1.29, п. 8.2.3, п. 8.1.22, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.5, п. 4.3.4, п. 8.1.3, п. 8.2.6 СП 118.13330.2012: п. 6.24, табл. 6.5, п. 6.30, п. 6.17, п. 6.23, табл. 6.4, п. 6.16, п. 6.33, п. 6.5, п. 6.36 СП 59.13330.2016: п. 5.2.1, п. 5.2.27, п. 5.2.29, п.5.2.30, п. 5.2.4 СП 2.13130.2012: п. 5.4.16 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 7, 15 ст. 89, ч. 5 ст.134, табл. 28, ч. 1 ст. 6 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 6 ст. 15, ч. 4 ст. 17 СП 1.13130.2009: п. 4.2.5 ПУЭ: п. 7.1.24	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ст. 76, ст. 90 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 6 ст. 17 СП 4.13130.2013: п.7.3, п. 7.2, п.7.6, п. 7.10, п. 7.13, п. 7.14 СП 118.13330.2012: п. 6.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83, ч.1 ст. 54, ч.1, 4,7, 9, 11 ст. 84, ч.1, 7, 8, 9 ст. 85; ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ: ч. 5 ст. 17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п.10, п.55, п. 56, п. 57, п. 58, п. 60, п. 481 СП 3.13130.2009: п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, табл. 1, табл.2, гл. 6, гл. 7 СП 5.13130.2009: прил. А, п. А10, табл. А.1, поз. 9, табл. А.3, п. А4, п. 13.3.17, п.13.3, п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3, п.3 табл.1 прил. Н, п. 13.13.1, п. 15.3 СП 10.13130.2009: п. 4.1.5 СП 7.13130.2013: п. 6.10, п. 6.13, п. 6.22, п. 7.2, п.7.10, п. 7.11, п. 7.17; п. 7.20, п. 7.22; п. 8.5 ГОСТ Р	Выполняется

		53296-2009: п. 3.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ: ч. 2, 4, 7, 8, 10 ст. 82 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390: п.49 п.55, п. 59, п.61, п.62, п.63, п.64, п.65, п. 70, п.89, п.145, п.160, п.301. п.392, п. 468, п. 474, п. 475. п. 477, п. 478, п. 480 СП 6.13130.2013: п. 4.3, п. 4.13, п. 4.14 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ПУЭ: п. 7.1.24 СО 153-34.21.122-2003	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008 г.№ 123-ФЗ: ст. 5 ФЗ от 21.12.1994 г.№ 69-ФЗ: ст. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479: п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 7, п. 8, п.21, п. 22, п. 36 п. 54, п. 59,п. 60 ГОСТ 12.1.004-91ССБТ Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	Выполняется