



«08» февраля 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-001859

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Центр промышленной переработки и дистрибуции стекла (литера Б)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РСК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1089847341913

ИНН: 7802445776

Место нахождения объекта защиты:

140413, обл. Московская, г. Коломна, ул. Димитрова, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.12.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	17992
1.6.	Объем здания, куб. м	192987
1.7.	Количество этажей	3

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарный отсек № 1 (Ф5.1): автоматическая пожарная сигнализация адресная, оповещение и управление эвакуацией 2-го типа, внутренний и наружный противопожарный водопровод от централизованного водоснабжения с установкой ПГ № 1, № 2 и ВПК в количестве 23 ед., противодымная защита обеспечивается принятыми объемно-планировочными решениями. Пожарный отсек № 2: автоматическая пожарная сигнализация адресная, оповещение и управление эвакуацией 2-го типа, внутренний и наружный противопожарный водопровод от централизованного водоснабжения с установкой ПГ № 3, № 4 и ВПК в количестве 9 ед. , система противодымной защиты обеспечивается механической противодымной вентиляцией в коридорах этажей длиной более 15 метров.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Величина индивидуального пожарного риска в пожарном отсеке № 1 (Ф5.1) составляет 0,1Е-5. Величина индивидуального пожарного риска в пожарном отсеке № 2 (Ф4.3) составляет 0,55Е-8. Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: - проведение обучения работников производственной части здания мерам и действиям на случай возникновения пожара не реже 2 раз в год; - обеспечение производственных помещений на видном месте газодымозащитными комплектами (ГДЗК, защитный капюшон Феникс) из расчета не менее 5-ти в каждой производственном помещении (в производстве в осях 1-20, в производстве 21-35/И-Р, в производстве в осях 21-35/Б-И); - проведение не менее чем 2 раза в год противопожарных тренировок с отработкой действий на случай возникновения пожара, с применением средств противопожарной защиты и спасения людей; - разработка оперативного плана пожаротушения и не менее, чем 1 раз в год осуществление отработки оперативного плана пожаротушения и при необходимости его корректировки; - над проемом, ведущим в лестничную клетку на 2 и 3 этаже в осях 15/1-16/А-В демонтировать табло «Выход» и переработать в данной части здания планы эвакуации, указав данную лестничную клетку аварийным выходом. При оборудовании знаков эвакуации учесть данную специфику и осуществлять отработку эвакуации без учета эвакуации на данную лестничную клетку при тренировках.

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	--

0 рублей, исходя из собственной оценки

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 4.3, таблица 1, пункт 4.4, пункт 6.1.2, таблица 3, пункт 6.1.6, пункт 6.1.7, таблица 4, пункт 6.1.48 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

		планировочным и конструктивным решениям»; статья 69, статья 74 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 4.1-4.5, пункт 5.3, таблица 3, пункты: 5.4, 5.8, 5.10, 5.11, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, часть 6, часть 7, часть 8, часть 11 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение»; статья 62, статья 68, статья 99 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 8.2.1 – 8.27 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пункт 1 часть 1 статья 90, статья 98 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункт 6.1.1, таблица 6.1, часть 4, пункт 5.2.4, пункт 5.2.5, пункт 5.2.7, пункт 5.3.3, пункт 5.3.4, пункт 5.3.5, пункт 5.3.6, пункт 5.4.3, пункт 5.4.4, пункт 5.4.7, пункт 5.4.8, пункт 5.4.9, пункт 5.4.10, пункт 5.4.11, пункт 5.4.12, пункт 5.4.13, пункт 5.4.16, пункт 5.4.18 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости	Выполняется

		объектов защиты»; Пункт 6.1.38, пункт 6.1.39, пункт 6.1.40, пункт 6.1.41, пункт 6.1.42, пункт 6.1.43, пункт 6.2.1, пункт 6.2.2, пункт 6.2.4, пункт 6.3.2, пункт 6.3.7, пункт 6.3.19 СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; Часть 4 статья 4, статья 6, статья 6.1, статья 26, статья 27, статья 29, статья 30, статья 31, статья 32, статья 35, статья 36, статья 37, статья 49, статья 50, статья 52, статья 55, статьи 57-59, статья 78, статья 79, статья 93, статья 80, статья 81, статья 87, статья 88, статья 92, статья 93.1, статья 100, статья 133, статья 134, статья 137, статья 145 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункт 4.1.2, пункт 4.1.4, пункт 4.1.5, пункт 4.2.1, пункт 4.2.3, пункт 4.2.4, пункт 4.2.5, пункт 4.2.6, пункт 4.2.7, пункт 4.2.8, пункт 4.2.10, пункт 4.2.12, пункт 4.2.13, пункт 4.2.14, пункт 4.2.15, пункт 4.2.18, пункт 4.2.19, пункт 4.2.21, пункт 4.2.22, пункт 4.2.24, пункт 4.3.2, пункт 4.3.4, пункт 4.3.5, пункт 4.3.6, пункт 4.3.7, пункт 4.4.3, пункт 4.4.4, пункт 4.4.6, пункт 4.4.7, пункт 4.4.9, пункт 4.4.11, пункт 4.4.12, пункт 4.4.15, пункт 8.1.1, пункт 8.1.2, пункт 8.1.8, пункт 8.2.1, пункт 8.2.2, пункт 8.2.4, пункт 8.2.8,	Выполняется

		пункт 8.2.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; Часть 4 статья 4, часть 1 статья 6, статья 6, статья 53, часть 1, часть 2, подпункт 1, подпункт 2 часть 3, часть 10, часть 11, часть 12 статья 89, таблица 27, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункт 7.1, пункт 7.2, пункт 7.3, пункт 7.4, пункт 7.10, пункт 7.11, пункт 7.12, пункт 7.13, пункт 7.14, пункт 7.16, пункт 7.19, пункт 8.2.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; Часть 4 статьи 4, статья 90, статья 93.1, статья 97, статья 98, статья 99, статья 100 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункты 4.1-4.5, пункт 5.3, таблица 3, пункты: 5.4, 5.8, 5.10, 5.11, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, часть 6, часть 7, часть 8, часть 11 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение»; Подпункт «в» пункт 7.2, пункт 4.1, пункт 4.2, пункт 5.1, пункт 6.1, пункт 6.2, пункт 6.3, пункт 6.4, пункт 6.5, пункт 6.6, пункт 6.7, пункт 6.8, пункт 6.9, пункт 6.10, пункт 6.11, пункт 6.13, пункт 6.14,	Выполняется

пункт 6.16, пункт 6.17, пункт 6.18, пункт 6.19, пункт 6.20, пункт 6.22, пункт 6.23, пункт 6.24, пункт 7.1, пункт 7.4, пункт 7.5, пункт 7.6, пункт 7.8, пункт 7.11, пункт 7.12, пункт 7.14, пункт 7.15, пункт 7.16, пункт 7.17, пункт 7.18, пункт 7.19, пункт 7.20, пункт 7.21, пункт 7.22, пункт 8.1, пункт 8.2, пункт 8.8, Приложение В СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; Пункт 6.1.3, пункт 6.1.4, пункт 6.1.5, пункт 6.1.6, пункт 6.1.7, пункт 6.1.8, пункт 6.1.9, пункт 6.1.11, пункт 6.1.12, пункт 6.1.13, пункт 6.1.15, пункт 6.1.17, пункт 6.1.18, пункт 6.1.20, пункт 6.1.23, пункт 6.2.1, пункт 6.2.2, пункт 6.2.3, пункт 6.2.4, пункт 6.2.5, пункт 6.2.6, пункт 6.2.14, пункт 6.2.15, пункт 6.2.16, пункт 6.2.18, пункт 6.2.20, часть 7, таблица 7.2, часть 10, часть 12, часть 13, часть 14.2, часть 15, Приложение А СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; Пункт 4.3, пункт 4.4, пункт 4.5, пункт 4.8, пункт 10.2 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; Пункты 5.1-5.5, таблица 1, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы

		противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; Пункт 5.2, пункт 5.3, пункт 5.4, пункт 5.5, пункт 5.6, пункт 5.7, пункт 5.8, пункт 5.9,	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункт 7.1.3, пункт 7.1.4, пункт 7.1.5, пункт 7.1.9, пункт 7.1.13, пункт 7.2.1, пункт 7.5.1, пункт 7.5.2, пункты 7.7.1-7.7.7, Приложение А, пункт 16, пункт 18, таблица А.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» с учетом части 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Статья 54, статья 55, статья 56, части 3-4 статья 81, статья 82, статья 83, статья 84, статья 85, статья 91, статья 103 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2-5, пункт 9, пункт 10, пункты 11-17, пункт 23, пункт 25, пункт 26, пункт 27, пункт 28, пункт 30, пункт 32, пункт 35, пункт 36, пункт 37, пункт 41, пункт 42, пункт 43, пункт 48, пункт 49, пункт 50, пункт 51, пункт 52, пункт 54, пункт 55, пункт 56, пункт 60, пункт 63, пункт 65, пункт 67, пункт 71, пункт 72, пункт 73, пункт 77, пункт 79, пункт 121, пункт 122, пункт 123, пункт 124, пункт 125, пункт 129,	Выполняется

		пункт 130, пункт 132, пункт 286, пункт 288, пункт 290, пункт 291, пункт 292, пункт 293, пункт 308, пункт 310, пункт 311, пункт 312, пункт 314, пункт 315, пункт 316, пункт 318, пункт 319, пункт 320, пункт 321, пункт 323, пункт 324, пункт 325, пункт 327, пункт 328, пункт 331, пункт 333, пункт 334, пункт 336, пункт 337, пункт 338, пункт 354, пункт 355, пункт 356, пункт 357, пункт 358, пункт 360, пункт 362, пункт 363, пункт 366, пункт 367, пункт 371, пункт 372, пункты 392-394, пункты 395-400, пункты 402-404, пункты 406-410, пункт 413, Приложение 1, Приложение 2, Приложение 6, Приложение 7 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	
--	--	---	--