


«13» февраля 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-002102



Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
хоровая школа им. А.В. Свешникова"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА ИМ. А.В. СВЕШНИКОВА"

140402, обл. Московская, г. Коломна, ул. Чкалова, д. 28

01.01.1962

1.6.	Объем здания, куб. м	3823
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС адресно-аналогово типа на базе ППКУОП гранит 8: - СОУЭ 1-го типа: - два комплекта внутренних пожарных кранов с подсоединенными пожарными рукавами диаметром 50 см и стволами, по 1-му на этаже ; - наружных противопожарных гидрантов на территории учреждения нет. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий противопожарный гидрант находящийся на расстоянии 6-ти метров от забора школы по ул. Чкалова.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Оценка не проводилась	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00(ноль) рублей 00 копеек	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи, части) СП 4.13130.2013 с «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям(пункты 1,2,3 и т.д.)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл. 7, статья 62) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (пункты 1.2,3 и т.д.)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи, части) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»(пункты 1,2,3 и т.д.) пункт 8. Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статьи, части) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункты 1,2,3 и т.д.)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 53)СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Глава 4 п.п.4.1-4.4;Глава 8 п.п.8.1-8.2.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 53)СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Глава 4 п.п.4.1-4.4;Глава 8 п.п.8.1-8.2.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 53)СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Глава 4 п.п.4.1-4.4;Глава 8 п.п.8.1-8.2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 53)СП 1.13130.2020 «Системы	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Глава 4 п.п.4.1-4.4;Глава 8 п.п.8.1-8.2.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 53)СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Глава 4 п.п.4.1-4.4;Глава 8 п.п.8.1-8.2.	Выполняется