

«13» февраля 2024 г.

Регистрационный № 50-08-2024-002175



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание, функциональное назначение: Ф1.2; (Функциональное назначение; Ф3.2; Ф4.3
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты))

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОПАРКАМИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1145047005883

ИНН: 5047155584

Место нахождения объекта защиты:

141401, обл. Московская, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, стр. 31

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.12.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	946
1.6.	Объем здания, куб. м	13943

1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая адресно-аналоговая система пожарной сигнализации; 2. СОУЭ 3 типа; 3. Внутренний противопожарный водопровод водозаполненный, DN 50; Наружный пожарный водопровод с пожарным гидрантом, установленным на расстоянии 20 метров от здания.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Величина индивидуального пожарного риска НЕ ПРЕВЫШАЕТ одну миллионную в год, при фактических объемно-планировочных решениях, установленных системах защиты от пожара и его опасных факторах и выполнении мероприятий установленных данным расчетом ($9,905 \cdot 10^{-7} < 1 \cdot 10^{-6}$). Автоматическая пожарная сигнализация адресно-аналоговая Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
50000 рублей			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статьи: 69, 70, 71, 73, 74. СП 4.13130.2013, пункты: 4.3; 4.11; 4.15	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 68. СП 8.13130.2020, пункты: 4.2; 5.2; 5.3; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10; 8.12; 8.13. ППР в РФ, пункты: 48, 49.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 62. СП 4.13130.2013, пункты: 8.1; 8.4; 8.6; 8.8; 8.9. ППР в РФ, пункты: 71, 72.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статьи 57, 87. СП 2.13130.2020, пункты: 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.6; 5.2.7; 5.2.8; 6.6.1; 6.7.1; 6.7.9. СП 4.13130.2013, пункты: 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.4; 5.2.6; 5.5.2; 5.6.4. ППР в РФ, пункты: 16, 25, 33.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статьи 53, 89. СП 1.13130.2020, пункты: 4.1.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.13; 4.2.14; 4.2.15; 4.2.16; 4.2.17; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.20; 4.2.21; 4.2.22; 4.2.23; 4.2.24; 4.2.25; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.12; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.9; 4.4.11; 4.4.15; 7.1.1; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.7.1; 7.7.2; 7.7.3; 7.13.1; 7.13.2. ППР в РФ, пункты: 14, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 37, 85, 86,	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 90. СП 4.13130.2013, пункты: 7.1; 7.2; 7.3;	Выполняется

	ликвидации пожара	7.4; 7.5; 7.7; 7.10; 7.11; 7.16	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статьи 83, 84, 86. СП 3.13130.2009, пункты: 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; раздел 7. СП 7.13130.2013, пункт 7.2. СП 486.1311500.2020, пункты: 4.1; 4.3; 4.4; 4.8; 4.10; СП 486.1311500.2020, пункты: 5.4; 5.5; 5.8; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15; 5.16; 5.17; 5.18; 5.19; 5.21; 6.2.2; 6.2.6; 6.3.3; 6.6.7; 6.6.11; 6.6.12; 6.6.15; 6.6.16; 6.6.27; 7.2.2. СП 8.13130.2020, пункты: 4.2; 5.2; 5.3; 8.5; 8.8; 8.9; 8.10; 8.12; 8.13. СП 10.13130.2020, пункты: 6.1.10; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.14; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6. ППР в РФ, пункты: 36, 37, 41, 42, 48, 50, 51, 54, 55, 56.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 91. СП 486.1311500.2020, пункты: 7.1.3; 7.1.4; 7.2.2; 7.5.1; 7.5.2; 7.7.3; 7.7.4; 7.7.6.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статьи ППР в РФ, пункты: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 21, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 84, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 406, 407, 409.	Выполняется