



«18» марта 2024 г.

Регистрационный № 50-08-2024-003907

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕО РИВЕР"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕО РИВЕР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1135038005850

ИНН: 5038100003

Место нахождения объекта защиты:

141282, обл. Московская, г. Пушкино, г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода, д. 5А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.01.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6705
1.6.	Объем здания, куб. м	32190

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация адресно-аналогового типа; - автоматические установки порошкового пожаротушения помещений встроенной трансформаторной подстанции с кабельным каналом - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (СОУЭ); - автоматическая противодымная защита; - аварийное и эвакуационное освещение; - управление работой общеобменной вентиляцией при возникновении пожара; - управление работой противопожарных клапанов; - закольцованные сухотрубы; - наружный противопожарный водопровод; - вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты на пульт территориального подразделения МЧС России
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Индивидуальный пожарный риск- $0,26 \cdot 10^{-6}$ что не превышает допустимого уровня пожарного риска $Q_n \leq 10^{-6}$</p>	

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Собственные средства			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 3.1, п. 3.3 СТУ, статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, п. 6.7.6 СП 4.13130.2013:	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 6.5.1 СТУ, п. 5.3, п. 8.4, п. 8.6 СП8.13130.2009:	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 3.2 СТУ, п. 8.1, п. 8.6 СП 4.13130.2013, п. 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.11, 4.19 СТУ, СП 2.13030.2012, Федерального закона № 123-ФЗ, п. 5.1.54, п. 5.1.41 СП113.13330.2012, п. 5.4.2 СП 2.13130.2012 :	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Технический регламент, п. 5.5 СТУ, п.9.4.3, п.9.4.5, п. 9.4.7, п. 4.2.5, п. 9.1.5 СП 1.13130.2009, п. 5.2.1, п. 5.1.20 СП 113.13330.2012, СП59.13330.2012, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009, ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	П. 6.2.1 СТУ, п. 6.5.3 СП 113.13330.2012, приложение А СП 5.13130.2009:	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 6.3.2, п. 6.3.4, п. 6.8.1 СТУ, приложения А СП5.13130.2009: П. 6.8.1 СТУ, п. 15.1 СП 5.13130.2009, П. 6.4.2 СТУ, таблица 1, п. 3.3, 3.5, 4.1, 4.4, 4.8 СП 3.13130.2009: П. 6.7.2 СТУ, п. 7.2 СП 7.13130.2013, П. 6.6.1 СТУ, п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 , П. 9.2.15 СП 5.13130.2009:	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	П. 24, 36, 462 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется