Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«27» марта 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-004634

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Городского округа Балашиха «Центр эстетического и музыкально-хорового искусства «Пионерия» им. Г.А.Струве»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА "ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО И МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВОГО ИСКУССТВА "ПИОНЕРИЯ" ИМ. Г.А.СТРУВЕ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1047708014309 ИНН: 5012026965

Место нахождения объекта защиты:
143982, обл. Московская, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Смельчак, влд. 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1966
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	516
1.6.	Объем здания, куб. м	4248
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. 2-х уровневая система АУПС (Болид), адресная. 2. Программно - аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала на ПСЧ №75. 2. СОУЭ 3-го типа на базе прибора управления «Тромбон-ПУ-4» 3. Система вытяжной общеобменной вентиляции с противопожарными клапанами КПУ-00ПС. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
оценка пожарного риска не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», глава 16 ст. 69 СП 4.13130.2013:п. 4.3, табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», глава 15 ст. 68 СП 8.13130.2009:гл. 4, 5.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6 ст.63, п.1 ст.90 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ст. 71. СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таб. 21.22, п.8, ст.87. СП 4.13130.2013: п. 5.6.2, п. 7.7.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.89. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарного режима в Российской Федерации», ст.23. СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.9 - 4.2.10, 4.2.13-4.2.22, 4.3.2 - 4.3.8, 4.3.11-4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 5.1.3, 5.1.4, 7.1.1, 7.12.3, 7.12.12	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 90. СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6, 7.8	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.1 ,4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, 6, Таб.1, Таб.2 СП 484.1311500.2020: п.п. 5.15, 5.16, 5.21, 6.1-6.3, 6.5 , 6.6, 7.1.3, 7.22, 7.2.3, 7.7.4. Приложение А: п. А.1, таб.А.1 СП 7.13130.2013: п.п. 4.1, 4.2, 6.1, 6.10, 6.11, 6.13. СП 10.13130.2020:п.п.6.1.4, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.13, .6.1.17, .6.1.23, .6.1.28, 6.2.5, 6.2.8,7.3, 7.4, 13.1, 13.6, 14.1.2, 14.1.12, 14.1.18, 14.1.25, 14.1.26, 14.2.1.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.6 СП 7.13130.2013: п. 6.24	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806: п.п.1, 6, 7, 9, 10, 12-14, 16, 17, 19, 20, 22. Приложения 1, 2. Постановление Правительства РФ	Выполняется

	защиты и противопожарный режим	от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»:п.п. 2, 3-5, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21-24, 26, 27, 30, 32,35, 36, 41, 48, 50, 54. 56, 60, 392-394, 395, 397,400,403, 407-409, 413. Приложение-1.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.