Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» апреля 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-006342

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Главный производственный корпус
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЙЧ ЭНД ЭН"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057749126820 ИНН: 7714626332

Место нахождения объекта защиты:
142380, обл. Московская, г. Чехов, п. Любучаны, ул. Полевая, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1999
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	34728
1.6.	Объем здания, куб. м	486204
1.7.	Количество этажей	1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации (адресного типа). 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1-типа). 3. Система автоматического пожаротушения (спринклерная установка водяного пожаротушения, автоматическая установка газового пожаротушения, автоматическая установка порошкового пожаротушения). 4. Система противодымной вентиляции. 5. Система внутреннего противопожарного водопровода (128 пожарных кронов внутри здания). 6. Система наружного противопожарного водопровода (наружная противопожарная водопроводная сеть, кольцо D=250мм., запитанная через пожарную насосную станцию от пожарных резервуаров. Наружное пожаротушение предусматривается от 19-ти пожарных гидрантов, установленных по периметру завода.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчетное значение величины индивидуального пожарного риска для объекта защиты имеет значения не более Rm=0,991·10-6 год-1, что не превышает допустимое значение (Rm=1·10-6 год-1), установленное ст. 93 (п.1) Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Разработчик документа: ООО "АСТЕРО", ИНН 7806419840. Дата утверждения документа: 15.03.2023 года.	
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
-	
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 69; СП 4.13130.2013: п. 6.1.2 (табл. 3), п.6.1.3, п.6.1.5; СТУ п.2.3.3 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9). Отчет о результатах теплофизического расчета по оценке достаточности противопожарного расстояния Разработчик документа: ИП Удалов Д.А., ИНН 332202548626.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 68; СП 8.13130.2020: п. 5.3 (табл. 3); СТУ п.2.6.4.1,	Выполняется

		п.2.6.4.2, (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9).	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 90; СП 4.13130.2013: п.7.1, п.7.2, 7.3, п. 8.2.1, п.8.2.3, п.8.2.5, п.8.2.6, п.8.2.7, п. 8.2.8,; СТУ п.2.3.1, п.2.3.2 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 30, 31, 32, 35, 36, 37, 80, 87, 88, 134, 137; СП 2.13130.2012: п.5.2, п.5.3, п.5.4, п.6.1.1, таблица 6.1; СП 4.13130.2013: п. 4.1, п. 4.2, п.6.1.1, п.6.1.2; СТУ п.2.4.1, п.2.4.2, п.2.4.3, п.2.4.4, п.2.4.5, п.2.4.6, п.2.4.7, п.2.4.8 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 53, 89; СП 1.13130.2009: п.4.2.1, п.4.2.3, п.4.2.4-4.2.8, п.4.3.1-4.3.4; СТУ п.2.5.1.1, п.2.5.1.2, п.2.5.1.3, п.2.5.2.1, п.2.5.2.2, п.2.5.2.3, п.2.5.2.4, п.2.5.2.5, п.2.5.2.6 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9). Расчет величины пожарного риска. Разработчик документа: ООО "АСТЕРО", ИНН 7806419840. Дата утверждения документа: 15.03.2023	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		года.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Реквизиты нормативных правовых актов и документов, устанавливающих требования пожарной безопасности Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 90; СП 4.13130.2013: п.7.1-7,3; СТУ п.2.7.1 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 54, 56, 61, 68, 83, 84, 85, 86, 91, 103, 104, 111, 112, 113; СП3.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности) раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6, раздел 7 (таблица2, п. 17); СП 5.13130.2009: п.5.1, п.5.2, п.12, п.13.1, п.13.2, п.13.3, п.13.4, п.13.13, п. 13.14, п.13.15; СП 484.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫСИСТЕМЫПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ: п. 5 Общие положения, п.6.1-п.6.6, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.5, п.7.6, п.7.7; СП 485.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫУСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		АВТОМАТИЧЕСКИЕ: п. 5 Общие положения, п.6.1, п.6.2, п.6.7, п.6.8, п.6.9, п.6.10, п.9 Установки газового пожаротушения, п. 10 Установки порошкового и газопорошкового пожаротушения модульного типа; СП 7.13130.2013 (раздел 7 Противодымная вентиляция); СП 8.13130.2020 (Наружное противопожарное водоснабжение) раздел 4, раздел 5 (таблица 3), раздел 7, раздел 8, раздел 10, раздел 11; СП 10.13130.2020 (Внутренний противопожарный водопровод) раздел 4, раздел 5, раздел 6, таблица 7.2, раздел 10, раздел 12, раздел 13, раздел 14, раздел 15; СТУ п.2.6.2.1, п.2.6.2.2, п.2.6.2.3, п.2.6.2.4, п.2.6.2.5, п.2.6.2.6, п.2.6.2.7, п.2.6.2.8, п.2.6.3.1, п.2.6.3.2, п.2.6.4.1, п.2.6.4.2, п.2.6.5.1, п.2.6.5.2, п.2.6.6.1, п.2.6.6.2, п.2.6.6.3, п.2.6.6.4, п.2.6.6.5, п.2.6.7.1, п.2.6.8.1, п.2.6.8.2, п.2.6.8.3 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9). Расчет величины пожарного риска от 15.03.2023. Разработчик документа: ООО "АСТЕРО", ИНН 7806419840.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 82, 83, 84, 85, 86, 91; СП 5.13130.2009: п. 13.14, п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.4, п.14.5; СП 484.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫСИСТЕМЫПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ	Выполняется

	развития	СИСТЕМПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ: п. 5.5, п. 5.12-п.5.17, п.6.1.1, п.6.1.2, 6.1.4, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.13; СП 485.1311500.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫУСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ: п. 5.2; СП 7.13130.2013 (раздел 7 Противодымная вентиляция); СП 8.13130.2020 (Наружное противопожарное водоснабжение), п.4. Общие требования; п.11. Электрооборудование, технологический контроль, автоматизация и системы управления; СТУ п.2.6.1, п.2.6.2.2, п.2.8.2 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9).	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 5, 92, 93, 93.1, 94, 95, 96; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": раздел I - общие положения, раздел IX-производственные объекты, раздел XVI - Пожароопасные работы, раздел XVIII - Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности, раздел XIX - Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения; Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"; СТУ п.2.8.1-п.2.8.9 (заключение нормативно-технического совета, протокол от 28.07.2016 года, номер 9); Расчет величины пожарного риска от 15.03.2023 года. Разработчик документа: ООО "АСТЕРО", ИНН 7806419840.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.