

«20» мая 2024 г.

Регистрационный № 50-08-2024-008033



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Складской комплекс. Склад № 3 (третий этап строительства)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОДОМ ГРУПП"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1162375044325

ИНН: 2311223660

Место нахождения объекта защиты:

142440, обл. Московская, г. Ногинск, рп. Обухово, тер. Обухово-Парк, д. 2, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.04.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	20800
1.6.	Объем здания, куб. м	428400

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации – адресно-аналоговая. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа в складских помещениях, и не ниже 2-го типа для защиты АБК; 3. Автоматическая установка пожаротушения – водяная и пенная (спринклерная); 4. Автоматическая установка газового, порошкового пожаротушения. 5. Внутренний противопожарный водопровод; 6. Наружный кольцевой противопожарный водопровод; 7. Система приточно-вытяжной противодымной вентиляции с механическим и естественным способом побуждения.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты <math>R_{max}=6,653 \cdot 10^{-6}</math>  Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: Объект защиты оборудован: системой автоматич.пожарной сигнализации (адресно-аналоговая); системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3типа в складских помещениях, и не ниже 2типа в АБК; системой автоматич.пожаротушения (водяная и пенная спринклерная установка пожаротушения); система газового, порошкового пожаротушения; внутренним</p>	

противопожарным водопровод; наружным кольцевым противопожарным водопроводом; системой противодымной вентиляции с механическим и естественным способом побуждения. Здание склада № 3 запроектировано не ниже II степени огнестойкости, класс конструкт.пожарной опасности СО. Здание склада № 3 делится на два пожарных отсека,разделенных между собой противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150: - I отсек – складская часть (Ф5.2); фактическая площадь пожарного отсека с учетом антресоли – 25000 м2, при условии деления на секции площадью не более 20800 м2 разрывами (зонами) шириной не менее 8 м, свободной от пожарной нагрузки. - II отсек – складская часть с ЛВЖ (Ф5.2); фактическая площадь пожарного отсека с учетом антресоли – 4370 м2. В помещениях складск.назначения высотой до 18 м и высотой складирования до 15 м предусмотреть установку быстродействующих спринклерных оросителей по площади на базе спринклерных водяных быстродействующих оросителей с интенсивностью орошения не менее 0,7л/схм2(0,5л/схм2 для ЛВЖ и ГЖ) при расчетной площади не менее 90 м2 и времени работы не менее 60 мин(25мин для ЛВЖ и ГЖ). В зоне погрузки и разгрузки, а также в помещениях для хранения ЛВЖ и ГЖ параметры АУП приняты следующими: -интенсивность орошения не менее - 0,5 л/(с-м2)(0,7 л/(с-м2) для ЛВЖ и ГЖ); -площадь для расчёта расходи воды, не менее - 90 м2; -максимальное расстояние между оросителями - 3 м.

3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	--

300000 руб.

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123. п.4.3, п.4.4, п.4.6, п.4.14, п.4.20, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.6, п.6.1.48 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 62, ст. 68 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123. п. 5.3, п. 5.4, п. 5.9, п. 5.10, п. 5.17, п. 5.18, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.6, п. 7.7, , п.7.8, п. 8.1, п. 8.5, п. 8.8, п.	Выполняется

		8.9, п. 8.10, п. 8.13, п. 8.14, п. 9.2, п. 9.4, п. 9.5, п. 10.2, п. 10.4, п. 10.6, п. 10.10, п. 10.11, п. 11.2, п. 11.3, п. 11.4 п. 11.5, п. 11.6 СП 8.13130.2020. п. 5.10, п.5.11, п. 7.6, п. 10.4, п. 10.6, п. 11.5, п.11.44, п. 11.61, п. 12.1, 12.22 СП 31.13330.2021.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст. 98 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123. п. 8.2.1, п. 8.2.2, п. 8.2.3, п. 8.2.4, п. 8.2.6, п. 8.2.7, п. 8.2.8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. ст. 57, ст. 58, ст. 59, 87, ст. 88 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123 п. 2.1.3, п. 2.1.4, п. 2.1.4.1, п. 2.1.4.2, п. 2.1.4.3, п. 2.1.4.10, п. 2.1.4.11, п. 2.1.4.13, п. 2.1.4.14, п. 2.1.4.15, п. 2.1.4.16, п. 3.2 Специальные технические условия (письмо ДНИПР МЧС России от 29.02.2024 № ИВ-19-262). п. 6.1.2, п. 6.1.5, п. 6.1.6, п. 6.1.10, п. 6.1.20, п. 6.1.38, п. 6.1.40, п. 6.1.41, п. 6.1.42, п. 6.1.46, п. 6.1.47, п. 6.3.2, п. 6.3.4, п. 6.3.9, п. 6.3.11, п. 6.3.13, п. 6.3.16, п. 6.3.18, СП 4.13130.2013. п. 5.4.4.3, п. 5.4.4.5, п. 5.4.4.7, п. 5.4.4.19, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.11, п. 6.2.18, п. 6.2.22, п. 6.2.23, СП 56.13330.2021. п. 4.5, п. 4.6, п. 4.8, п. 5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.2.4, п. 5.2.5, п. 5.3.3, п. 5.3.4, п. 5.4.3, п. 5.4.4, п. 5.4.8, п. 5.4.10, п. 5.4.11, п. 6, п. 6.2.1, п. 6.2.4, п. 6.2.6 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 21 ФЗ РФ от 21.12.1994 № 69 Ст. 81, ст. 89 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123 п. 6.2.9, п. 6.2.18, п. 6.2.18 СП 56.13330.2021 п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.1.4, п. 4.1.5, п. 4.2.5, п. 4.2.7, п. 4.2.10, п. 4.2.16, п. 4.2.17, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п.	Выполняется

		4.2.24, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.12, п. 4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.7, п. 8.3.1, п. 8.3.2 СП 1.13130.2020.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123 п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.10 п. 7.12, п. 7.13, п. 7.16 СП 4.13130.2013 п. 6.1.17, п. 6.2.5 СП 56.13330.2021	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 54, ст. 56, ст. 61, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 85, п. 86, п. 103, п. 104 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123 п. 2.1.1, п. 2.1.3, п. 2.1.4.6, п. 2.1.4.7, п. 2.1.4.8, п. 2.1.4.9, п. 2.1.4.12, п. 3.3 Специальные технические условия (письмо ДНИПР МЧС России от 29.02.2024 № ИВ-19-262). п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.8, п. 5.9, п. 6.1.1., п. 6.1.4, п. 6.1.6, п. 6.1.11, п. 6.1.12, п. 6.1.13, п. 6.1.15, п. 6.1.17, п. 6.1.18, п. 6.1.21, п. 6.1.23, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.6, п. 6.2.19, п. 9.1.1, п. 9.1.3, п. 9.2.1, п. 9.2.2, п. 9.3.1, п. 9.4.2, п. 9.5, р. 9.6.2, п. 9.7.1, п. 9.7.3, п. 9.7.4, п. 9.8, п. 9.9, п. 9.10, п. 9.12, п. 9.13, п. 9.14, п. 9.16 СП 485.1311500.2020 п. 5, п. 6 СП 484.1311500.2020 п. 4 СП 486.1311500.2020 п. 4, п. 5, п. 7 СП 3.13130.2009 п. 5, п. 6 СП 6.13130.2021 п. 6.2.1 СП 56.13330.2021 п. 7.4, п. 7.8, п. 7.9, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.15, п. 7.16, п. 7.18, п. 8.4, п. 13.6, п. 13.18, п. 13.20, п. 13.22 СП 30.13330.2020 п. 7, п. 8 СП 7.13130.2013 п. 11.2.15 СП 60.13330.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	п. 7, п. 7.1.3, п. 7.1.4, п. 7.1.7, п. 7.1.13, п. 7.2.2, п. 7.5.1, п. 7.7 СП 484.1311500.2020 п.11.2.1, п. 11.2.2, п. 11.2.3, п. 11.2.15 СП 60.13330.2020	Выполняется

зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст. 25 ФЗ № 69 от 21.12.1994 Ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 6.1, ст. 32, ст. 60, ст. 64, ст. 92, ст. 93 ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123 п. 4.1, п. 4.2 Специальные технические условия (письмо ДНИПР МЧС России от 29.02.2024 № ИВ-19-262). п. 2, п. 2(1), п. 3, п. 4, п. 5, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 17 (1), п. 23, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 30, п. 32, п. 35, п. 37, п. 41, п. 42, п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п. 54, п. 55, п. 60, п. 65, п. 354, п. 357, п. 372, п. 392, п. 393, п. 395, п. 397, п. 405, п. 406, п. 407, п. 409 Правила противопожарного режима в РФ (утв. ПП РФ от 16.09.2020 № 1479).	Выполняется