

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«10» июля 2024 г.

Регистрационный № 50-08-2024-011290



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 п. Нахабино  
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №1 п. Нахабино

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025002869110

ИНН: 5024028798

Место нахождения объекта защиты:

143433, обл Московская, г Красногорск, рп Нахабино, ул Молодежная, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	24
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1200

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	66100
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система автоматической пожарной сигнализации. - система охраны - «Орион» - объектовая станция Стрелец-Мониторинг - пульт контроля и управления «С2000М» 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. - установлена система оповещения - Hostcall pg-36 - блок контроля и управления PS-8208 Система оповещения 3 - го типа -речевая, звуковая и световая 3. Система вытяжной противодымной вентиляции (относится к I категории). - установлены крышные вентиляторы дымоудаления КРОВ61-071-ДУ400 -шахты и клапаны дымоудаление КПУ-1Н-Д-Н с электроприводом. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода. - имеется устройство внутреннего противопожарного водопровода - установлено 15 противопожарных рукавов - станция пожаротушения Linas АНУ 3 CR3-2-РКЧ-ВС 5. Система наружного противопожарного</p>

водопровода рядом со зданием  
находятся 2 наружных  
гидранта по адресам рп  
Нахабино, ул. Молодежная, д. 1  
(на месте парковки )

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**  
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**  
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

12000000

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование  
противопожарного  
мероприятия

Реквизиты нормативных правовых  
актов и нормативных документов  
по пожарной безопасности,  
перечень статей (частей, пунктов),  
устанавливающих требования  
пожарной безопасности к объекту  
защиты

Сведения о  
выполнении  
выполняется/не  
выполняется

4.1. Противопожарные  
расстояния между  
зданиями и сооружениями

п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013

Выполняется

4.2. Наружное  
противопожарное  
водоснабжение

п. п. 4.1, 5.2, 8.8 СП 8.13130

Выполняется

4.3. Проезды и подъезды для  
пожарной техники

п. п. 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013

Выполняется

4.4. Конструктивные и  
объемно-планировочные  
решения, степень  
огнестойкости и класс  
конструктивной пожарной

п. 5.2.6 СП 4.13130.2013

Выполняется

	опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7 СП 3.13130.2009; п. п. 6.1, 6.2 СП 484.1311500.2020; п. 8.5 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. п. 6.3, 6.6 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. п. 2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479	Выполняется