Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» июля 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-011656

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание кофейного корпуса, лит. К, К1, К2, К3, К4.
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1155050000192 ИНН: 5050115503

Место нахождения объекта защиты:
141191, обл. Московская, г. Фрязино, ул. Озерная, д. 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
15.02.1968
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4346
1.6.	Объем здания, куб. м	22251
1.7.	Количество этажей	2

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Система адресной автоматической пожарной сигнализации (ДИП-256 шт.ИПР-15 шт). 2.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. 3.Система внутреннего противопожарного водопровода.(ПК-22 шт.) 4.Система наружного противопожарного водопровода (пожарные гидранты-8 шт.)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Условие безопасности выполняется, поскольку величина индивидуального пожарного риска не превышает одной десятитысячной в год (0,3348*10-5) и соответствует требованиям части 3 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТОВ 1. Для отделки путей эвакуации (коридоры, тамбуры, вестибюли, холлы, фойе и лестничные клетки) применить только негорючие материалы. Размещение горючих материалов на путях эвакуации не допускается. 2. Двери всех помещений ведущие в коридоры, должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. 3. В помещениях «Кабинет ОТК» на отметке 0.000 и «Кабинет» отдела планирования» предусмотреть мероприятия по фиксации дверей этих помещений в открытом положении, обеспечивающие площадь проема в смежное помещение не менее 1 $м^2$, в течение всего времени нахождения людей в этих помещениях.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Полис по страхованию имущества СПАО «Ингосстрах» № 423-137206/23 от 22.09.23г			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013: п. 6.1.2,6.1.11	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130: п. п. 4.1, 5.2, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№123-ФЗ:Ст.98 п. п. 5,6,7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№123-ФЗ: п.1,2,4,8 ст.27п.1,2(таб.21),ст.87(таб.22), ст.32 ,п.1,2,4 ст.137,п.1,6ст.88п.4 ст 134, ч.1 ст.88 СП12.13130. СП2.131 30.:п.5.4.6,п.5.4.5,5.4.7,5.2.5,5.3.4,п. 4.21,4.22,6.2.3,6.6.1,6.3.9 ,6.1.17, СП4.13130.:п.5.10.9-5.10.15	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123-ФЗ:ст.89 п.9,п.31)а),п.3 3);ст.90 п.14 СП1.13130: п.9.1.1, п.9.2.7, табл.29,п.9.3.3,п.4.2.1,п.4.2. 5,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.6,4.4.7,4.2.5,4. 3.4,4.2.6,4.2.7,4.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	СП5.13130.2009:п.5.9.1,5.9.14 ,п.А.4, пп13.14.11,13.14.12 СП8.13130.2009:п.6.1,6.3,8.6 СП10. 13130.2009:п.4.1.8,4.1.12,4.1.13,4.1.	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	14 №123-ФЗ:ст.83,п.8; ст.85 п.1,7,8 СП3.13130.2009:раздел 6 табл.1 СП 7.13130.2009:п.7.2,7.7,7.10,7.11,6.6 5,6.54 СП4.13130.2009:п.6.2.7	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП484.1311500.2020:п.п. 6.3, 6.6 Постановление Правительства Российской Федерации от16.09.2020 N 1479: п.42. СП 3.13130 п.3.3,3.4,5.1,7(табл.2) СП 6.13130 4.1,4.3,4.5,4.6 СП7. 13130 5.13. 5.146.5.,п.7.2в)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПриказМЧС России от 18.11.2021 N 806. ПостановлениеПравительства Российской Федерации от16.09.2020 N 1479:п.п. 2 – 6, 9 - 17, 21-27, 30, , 35, 36,43, 48, 50-52, 54 - 56, 60, 65, 73,286,288,293,354,3 55-360,362,363,366,392 -394, 397, 403, 407, 408, 409	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.