


«31» июля 2024 г.

Регистрационный № 50-08-2024-012791



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание нежилого назначения (складской комплекс с офисными блоками)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-АЛЬЯНС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1057748380502

ИНН: 7720535919

Место нахождения объекта защиты:

140009, обл. Московская, г. Люберцы, дп. Красково, проезд Машковский, д. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.07.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	11891
1.6.	Объем здания, куб. м	270038

1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация (адресно-аналоговая). Система оповещения 3-го типа. Автоматическая установка водяного и порошкового пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод. Система противодымной вентиляции. Наружный противопожарный водопровод.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина индивидуального пожарного риска для частей здания составит: - для пожарных отсеков с административно-бытовыми и офисными блоками $-0,58 \cdot 10^{-6}$, при возможности круглосуточной работы, наличия автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещению людей о пожаре не ниже 3-го типа (с возможностью перенаправления эвакуирующихся с вышележащих этажей на лестничные клетки в осях 1-2 и 8-9, минуя лестничную клетку общего холла), принудительных систем противодымной вентиляции. Что не противоречит ч.1 ст.79 ФЗ-123 от 22.07.2008г., т.к. пожарный риск не превышает один миллионную в год, при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания и сооружения точке; - для пожарных отсеков складской части – $1,14 \cdot 10^{-6}$, при средней нормы рабочего времени работника при 40 часовой рабочей неделе 1970 часов в год (в 2014 году), наличия автоматической установки пожаротушения, автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещению людей о пожаре не ниже 3-го типа, принудительных систем противодымной вентиляции. Что не противоречит ч.3 ст.93 ФЗ-123 от 22.07.2008г., т.к. индивидуальный пожарный риск для работников складского объекта не превысит одну десятитысячную в год. При этом должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска. По</p>	

итогах расчетов пожарных рисков, предусмотрен ряд противопожарных мероприятий:
 - в алгоритме работы СОУЭ, при обнаружении пожара на 1-м этаже в вестибюле или зоне ресепшн офисного блока, предусмотрена возможность перенаправления эвакуирующихся с вышележащих этажей на лестничные клетки в осях 1-2 и 8-9, минуя лестничную клетку общего холла; - коридоры длиной более 60 метров, на этажах административно бытового и офисного блоков разделены перегородкой с дверью.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
 (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Не производилась

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

4.	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями ФЗ-123 от 22.07.2008г.: СТУ ,СП 4.13130.2013 2. Наружное противопожарное водоснабжение ФЗ-123 от 22.07.2008г.: СТУ, СП 8.13130.2009 3. Проезды и подъезды для пожарной техники ФЗ-123 от 22.07.2008г, СТУ, СП 4.13130.2013 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности ФЗ-123 от 22.07.2008г, СП 2.13130.2009 СП 4.13130.2013 5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы ФЗ-123 от 22.07.2008г СП 1.13130.2009 6. Обеспечение безопасности пожарно-	Выполняется

		<p>спасательных подразделений при ликвидации пожара ФЗ-123 от 22.07.2008г. СТУ, СП 4.13130.2013. 7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)ФЗ-123 от 22.07.2008г. СТУ СП 5.13130.2009 СП 3.13130.2009. СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2009, СП 8.13130.2009. 8. Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития ФЗ-123 от 22.07.2008г. СТУ, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013. 9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим ППР в РФ (Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020. ФЗ-69 от 21.12.1994г., СТУ весь документ в целом. СП 9.13130.2009; СП 7.13130.2013.</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ст.62; ст.68; ч.2 ст.78, ст.90; ст.99. СТУ п.2.1, п.3.1 СП 8.13130.2009 пункты: 2.7, 2.8.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ч.2 ст.78, ч.1 ст.90, ст.98. СТУ п.п.2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9. СП 4.13130.2013	Выполняется

		пункты: 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ч.1, ч.2 ст.53; ч.2 ст.55; ч.2 ст.56; ст.57; ст.58; ст.59; ч.2 ст.78; ст.80; ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.9 ст.87; ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.8, ч.9, ч.13, ч.14, ч.15, ч.19 ст.88; ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6 ч.12 ст.134; ч.1, ч.2, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7 ст.137. СТУ п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11. СП 2.13130.2009: п.п.5.2.3, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 6, 6.2.1, 6.2.4, 6.6.1, 6.6.3. СП 4.13130.2013: п.п.6.1.2, 6.1.3, 6.1.39, 6.1.40, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.45, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.10, 6.2.14, 6.3.2, 6.3.24, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.20, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.9, 6.7.11, 6.7.13, 6.7.15, 6.7.17, 6.7.18, 6.7.19, 6.9.2, 6.9.6, 6.9.7, 6.9.15, 6.9.16, 6.9.17, 6.9.18, 6.9.25, 6.9.26, 6.11.2, 6.11.3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ст.53; ч.2 ст.55; ст.56; ч.1 ст.80; ст.81; ст.89; ст.134. СТУ п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4. СП 1.13130.2009 (изм.№1): п.п. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 5.1.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.9, 5.3.11, 5.3.14, 5.3.18, 5.3.19, 5.3.21, 5.3.35, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.9, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.7, 9.2.1, 9.2.4, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ч.1 ст.76;	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.1 ст.80; ст.90. СТУ п.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 7.12. СП 4.13130.2013: п.п.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ч.4 ст.4; пп.3 ч.1 ст.6; ст.54, ст.55; ст.56; ст.59; ст.61; ч.1, ч.2 ст.68; ч.2 ст.78; ч.3 ст.81; ч. 1, ч.2, ч.9 ст.82; ст.83; ст.84; ст.85; ст.86; ч.2 ст.99; ст.91; ст.103; ст.104; ст.111; ст.113. СТУ п.1.8.8, 2.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3, раздел 6, раздел 7, раздел 8. СП 5.13130.2009 п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.3, 5.1.14, 5.1.6, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.19, 5.2, 5.3.1.4, 5.3.2, 5.7.1, 5.7.4, 5.7.6, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10, 5.7.11, 5.7.12, 5.7.13, 5.7.14, 5.7.15, 5.7.16, 5.7.17, 5.7.18, 5.7.19, 5.7.20, 5.7.21, 5.7.22, 5.7.23, 5.7.24, 5.7.25, 5.7.26, 5.7.27, 5.7.28, 5.7.29, 5.7.30, 5.7.31, 5.7.32, 5.7.33, 5.7.34, 5.7.35, 5.7.36, 5.7.37, 5.7.38, 5.7.39, 5.7.40, 5.7.41, 5.8, 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 5.9.6, 5.9.8, 5.9.11, 5.9.16, 5.9.29, 5.10, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.2, 9.3, 9.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.13, 13.14, 13.15, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 15.10, 16.1, 16.2, 16.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, Приложение А. СП 3.13130.2009: п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7 табл.1, табл.2. СП 6.13130.2013: п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14. СП 7.13130.2013: п.п. 4.1, 4.3, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16,	Выполняется

		6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 8.1, 8.2, 8.5, 8.8. СП 10.13130.2009: п.п. 4.1.1, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.1.17, 4.2. СП 8.13130.2009: п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1-9.3, 9.10, 9.11, 9.17, 10.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ч.4 ст.4; пп.3 ч.1 ст.6; ст.54, ст.55; ст.56; ст.59; ст.61; ч.1, ч.2 ст.68; ч.2 ст.78; ч.3 ст.81; ч. 1, ч.2, ч.9 ст.82; ст.83; ст.84; ст.85; ст.86; ч.2 ст.99; ст.91; ст.103; ст.104; ст.111; ст.113. СТУ п.1.8.8, 2.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3, раздел 6, раздел 7, раздел 8. СП 5.13130.2009: п.п.5.2.11, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.10.9, 9.2.12, 12.1.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.13, 13.14, раздел 14. СП 7.13130.2013: п.п. 6.8, 6.24, 7.8, 7.12, 7.17, 7.20.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ (Постановление правительства РФ №1479 от 16.09.2020): п.п.2, 2(1), 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17(1), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 286, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 354, 356, 357, 358, 360, 362, 363, 366, 367, 372, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 413, приложения 1, 5. ФЗ-69 от 21.12.1994г.: ст.37.	Выполняется

	<p>ФЗ-123 от 22.07.2008г.: ч.4 ст.4, ст.5, пп.3 ч.1 ст.6, ст.51, ст.52, ст.53, ст.54, ст.57, ст.58, ст.59, ст.60, ст.62, ст.64, ст.78, ст.79, ст.80, ст.81, ст.82, ст.83, ст.84, ст.86, ст.87, ст.88, ст.89, ст.90, ст.91, ст.93, ст.94, ст.95, ст.96, ст.99, ст.100. СТУ весь документ в целом. СП 9.13130.2009: п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. СП 7.13130.2013 п.6.24, 7.20, 7.21, 7.22.</p>	
--	---	--