

«01» августа 2024 г.

Регистрационный № 50-08-2024-012922



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание чаеразвесочной фабрики

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1155050000192

ИНН: 5050115503

Место нахождения объекта защиты:

141191, обл. Московская, г. Фрязино, ул. Озерная, д. 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.06.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	19419
1.6.	Объем здания, куб. м	18000
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система автоматической пожарной сигнализации. ДИП-65 1шт, ИПР-25шт</p> <p>2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.</p> <p>3. Система вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением из цеховых помещений через крышные фонари с автоматическим запуском при срабатывании системы пожарной сигнализации и дистанционным от кнопок.</p> <p>4. Система внутреннего противопожарного водопровода. ПК-70шт</p> <p>5. Система наружного противопожарного водопровода- ПГ-8 шт.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Условие безопасности выполняется, поскольку величина индивидуального пожарного риска не превышает одной десятичной в год ($0,822 \cdot 10^{-5}$) и соответствует требованиям части 3 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТОВ</p> <p>1. Для отделки путей эвакуации (коридоры, тамбуры, вестибюли, холлы, фойе и лестничные клетки) применить только негорючие материалы. Размещение горючих материалов на путях эвакуации не допускается.</p> <p>2. Двери всех помещений, ведущие в коридоры, должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания и</p>		

уплотнениями в притворах.

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Полис страхования №423-137206_23 от 22.09.23			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013: п.6.1.2,6.1.11	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130: п. п. 4.1, 5.2, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№123-ФЗ: Ст.98 п. п. 5,6,7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№ 123-ФЗ: п.1,2,4,8 ст.27 п.1,2(таб.21),ст.87(таб.22), ст.32 ,п.1,2,4 ст.137,п.1,6ст.88, п.4 ст 134, ч.1 ст.88 СП 12.13130. СП 2.13130.: п.5.4.6,п.5.4.5,5.4.7,5.2.5,5.3.4,п.4.2 1,4.22,6.2.3,6.6.1, 6.3.9 ,6.1.17, СП 4.13130.:п.5.10.9-5.10.15	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123-ФЗ: ст.89 п.9,п.31)а),п.3 3);ст.90 п.14 СП1.13130: п.9.1.1, п.9.2.7, табл.29, п.9.3.3,п.4.2.1,п.4.2.5,4.4.1,4.4.2, 4.4.3,4.4.6,4.4.7, 4.2.5,4.3.4,4.2.6,4.2.7,4.3.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП5.13130.2009: п.5.9.1,5.9.14, п.А.4,пп13.14.11,13.14.12 СП8.13130.2009:п.6.1,6.3,8.6 СП10.13130.2009:п.4.1.8,4.1.12,4.1.13,4.1.14 №123-ФЗ: ст.83,п.8; ст.85 п.1,7,8 СП3.13130.2009: раздел 6 табл.1 С П7.13130.2009:п.7.2,7.7,7.10,7.11,6.65,6.54 СП4.13130.2009:п.6.2.7	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП5.13130.2009:14.4,14.1,14.2 СП484.1311500.2020:п.п. 6.3, 6.6 СП3.13130 п.3.3,3.4,5.1,7(табл.2) СП 6.13130 4.1,4.3,4.5,4.6 СП7.13130 5.13. 5.146.5.,п.7.2в)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПриказМЧС России от 18.11.2021 N 806. ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479:п.п. 2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54- 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409 Специальные технические условия по пожарной безопасности чаеразвесочной фабрики ООО «МАЙ», расположенной по адресу МО, г.Фрязино, ул. Озерная, д. 1 «А»	Выполняется