



«19» сентября 2024 г.  
Регистрационный № 50-08-2024-015919

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2 имени В.В. Дагаева городского округа Лосино-Петровский

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ В.В.ДАГАЕВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035010207473

ИНН: 5050027952

Место нахождения объекта защиты:

141150, обл. Московская, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                    |  |
|-------|---|--|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |  |
|       | Наименование параметра                  | Значение параметра   |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                   | III  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности | C0   |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4.  | Высота здания, м                        | 19   |

| 1.5.                          | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м   | 3706   |                               |   |                       |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|
| 1.6.                          | Объем здания, куб. м  | 18530  |                               |   |                       |  |  |  |
| 1.7.                          | Количество этажей   | 5  |                               |   |                       |  |  |  |
| 1.8.                          | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  | Не имеет   |                               |   |                       |  |  |  |
| 1.9.                          | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, с дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт 01. Тип – адресная, извещатели дымовые. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 типа. Имеется внутренний пожарный водопровод, 12 пожарных кранов. Системы противодымной вентиляции и пожаротушение отсутствуют. |                               |   |                       |  |  |  |
| 2.                            | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> |  |                               |   |                       |  |  |  |
| 3.                            | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка ущерба имуществу третьим лицам от пожара не проводилась.</p>  |  |                               |   |                       |  |  |  |
| 4.                            | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>  |  | Наименование противопожарного | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов | Сведения о выполнении |  |  |  |
| Наименование противопожарного | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов   | Сведения о выполнении  |                               |   |                       |  |  |  |
|                               |   |  |                               |   |                       |  |  |  |

|      | мероприятия  | по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | выполняется/не выполняется |
|------|--|--|----------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Глава 16, ч. 1,2 статьи 69. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 65 ВЫПОЛНЯЕТСЯ п. 4.3, п. 4.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». ВЫПОЛНЯЕТСЯ | Выполняется                |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                   | ст.68 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ВЫПОЛНЯЕТСЯ п. 48, п.49 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479); ВЫПОЛНЯЕТСЯ п.4.1-4.5, таблица 2, пункт 5.2 Таблица 2. п. 8.8-8.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение»; ВЫПОЛНЯЕТСЯ   | Выполняется                |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                  | п. 4.11, п.8.1, п.8.6- 8.9, п.4.3 таблица 1 п.6.1.2, табл.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.   | Выполняется                |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». ВЫПОЛНЯЕТСЯ ст.90 Федерального закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ВЫПОЛНЯЕТСЯ  |             |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ч.5,6,7,9 статьи 88, ст. 30, ст. 31 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ВЫПОЛНЯЕТСЯ п. 3.1 СП 1.13130.2020; ВЫПОЛНЯЕТСЯ п.п.5.3.2, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.13, п.6.7.15, табл. 6.13 СП 2.13130.2020; ВЫПОЛНЯЕТСЯ ч.5 ст.15 ФЗ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п.п.5.2.23-5.2.34 СП 59.13330.2012г. ВЫПОЛНЯЕТСЯ   | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | п. 16, п.17, п.23, п.26, п.27, п.28, п.29, Постановление Правительства Российской федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ВЫПОЛНЯЕТСЯ п. 4.3.2, п. 4.4.3, п. 8.1.5, п.8.2.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ВЫПОЛНЯЕТСЯ п.5.2.30 СП 59.13330.2012; ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ВЫПОЛНЯЕТСЯ | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных   | ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ   | Выполняется |

|             |   |   |                    |
|-------------|---|---|--------------------|
|             | <p>подразделений при ликвидации пожара</p>  | <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ВЫПОЛНЯЕТСЯ п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.7, п. 7.13. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» ВЫПОЛНЯЕТСЯ</p>   |                    |
| <p>4.7.</p> | <p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p> | <p>п. 7.2, 7.3 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности» не требуется оборудование помещений объекта защиты системами противодымной защиты. ВЫПОЛНЯЕТСЯ СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, таблица 2, п.14 ВЫПОЛНЯЕТСЯ СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты», Приложение А Таблица А.1 п. 14 ВЫПОЛНЯЕТСЯ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.20г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 42, п. 43, п.48, п.50, п. 54; ВЫПОЛНЯЕТСЯ Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.21г. №1474 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуаций людей при пожаре», п. 3,</p> | <p>Выполняется</p> |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
|      |   | п. 5, Приложение 1, Приложение 2<br><b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b>   |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ)<br><b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 26, п.43, п.54,п. 55; <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты», п. 5.2, п. 5.5, 6.1.4, п. 6.1.5.<br><b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b> Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.20г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2-6, п. 9, пункты 11-13, пункты 15-17, п.24, пункты 26-32, пункты 35-36, пункты 48-50, пункты 53-56, пункты 59-60, Раздел XIX, Приложение №1; <b>ВЫПОЛНЯЕТСЯ</b>  | Выполняется |