## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» сентября 2024 г. Регистрационный № 50-08-2024-016609



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общежитие

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ И МИР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 7702516409

ОГРН/ОГРНИП: 1047796106544

Место нахождения объекта защиты:

141503, обл. Московская, р-н. Солнечногорский, пос. д. Дулепово, д. отель "Солнечный", стр. 21 (общежитие)

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.09.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	8	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1719	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	6879	

1.7.	Количество этажей			2
	Категория наружных установ	овок по пожарной	H	е имеет
1.0.	опасности, категория здани	-	110	C PHVICCI
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр			
	складского назначения)	оизводственного или		
1.9.	Перечень и тип систем про	тиропожарной занити	Безапре	сная система
1.9.	(системы противодымной з	*	-	еской пожарной
	сигнализации, пожаротуше	•		и типа «BOLID»,
	управления эвакуацией, вну			оповещения и
	противопожарные водопрог			эвакуацией людей
	противопожарные водопрог	зоды)	• •	ре 3-ого типа,
			-	іре 3-010 типа, і и внутренний
				• •
			противоножа	рный водопровод.
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются			
	<b>-</b>		-	•
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых			
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для			
	-	ого значения уровня по		
<u> </u>		тип систем противопож		
1	Оценка пожарного риска про		_	<del>-</del>
_	ребованиям пожарной безопа			
	выполнены требования пож	_		
pe	гламентами, принятыми в со	· · · •		
	регулировании", норматив	•	-	опасности и
	i	правила противопожарн		
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	_
	(Заполняется самостоятель			• •
	имуществу третьих лиц	•	цятся реквизи	ты документов
		страхования)		
	а основании собственной оц	• •	•	•
П	ожара делается вывод, что в	• •	• •	•
	составляет 0,00	рублей (определена сам	мостоятельно	).
4.		<u>ении мероприятий по</u>		_
	безопасности, выполне	ние которых должно	<u>обеспечиват</u>	<u>гься на объекте</u>
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	_	выполняется/не
		перечень статей (часте		выполняется
		•	,,	
	•	•	l	•

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям п.4.3, табл. 1, п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.2.4, 5.2.6, п.5.5.2.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности п.5.1, п.5.3, п. 5.6, табл.3, п. 8.4, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.8, п. 8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям п.8.1, п.8.4, п. 8.6, п. 8.7, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Требования Федерального закона от 22.07.2008г. № 123- ФЗ ст.6, ст.64, ст.69, ст.82, ст.83, ст.84, ст.85, ст.86, ст.87, ст.88, ст.89, ст.90, ст.91, ст. 103, ст.105, ст.106, ст.107, ст.126, ст.127, ст.134, ст.137, ст.138 ст. 140.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.1.3, п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.3, п. 4.2.4, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.8, п. 4.2.9, п. 4.2.10, п. 4.2.13, п. 4.2.18, п. 4.2.21, п. 4.2.22,	Выполняется

	1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		п. 4.2.24, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3,	
		п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.7, п. 4.4.1, п.	
		4.4.2, п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.7, п.	
		7.1.2, п. 7.1.3, п.7.2.2, п.7.2.3	
4.6.	Обеспечение безопасности	СП 4.13130.2013 Свод правил.	Выполняется
	пожарно-спасательных	Системы противопожарной	
	подразделений при	защиты. Ограничение	
	ликвидации пожара	распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно планировочным и	
		конструктивным решениям п. 7.1,	
		п. 7.2, п. 7.3, п.7.4, п.7.7, п.7.10, п.	
		7.13	
4.7.	Системы	СП 3.13130.2009 Свод правил.	Выполняется
	противопожарной защиты	Системы противопожарной	
	(системы противодымной	защиты. Система оповещения и	
	защиты, пожарной	управления эвакуацией людей при	
	сигнализации,	пожаре. Требования пожарной	
	пожаротушения,	безопасности п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п.	
	оповещения и управления	4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п.	
	эвакуацией, внутренний и	4.6, п.4.7, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4,	
	наружный	п. 5.5, табл.1, табл.2 СП	
	противопожарные	5.13130.2009 Свод правил.	
	водопроводы)	Системы противопожарной	
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	защиты. Установки пожарной	
		сигнализации и пожаротушения	
		автоматические. Нормы и правила	
		проектирования п.13.1.11,	
		п.13.1.12, п.13.2.2, п.13.3.2,	
		п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.8, п.13.3.9,	
		п.13.3.11, п.13.3.12, п.13.4.1, п.	
		13.5.1- 13.5.3 СП 10.13130.2009	
		Свод правил. Системы	
		противопожарной защиты.	
		Внутренний противопожарный	
		водопровод. Нормы и правила	
		проектирования п. 4.1.1, п. 4.1.7, п.	
		4.1.8, п. 4.1.10, п. 4.1.13, п. 4.1.16,	
		п. 4.2.1, п. 4.2.4, п. 4.2.9, п. 4.2.10	
<u>4 8</u>	Размещение, управление и	СП 5.13130.2009 Свод правил.	Выполняется
т.о.	взаимодействие	Системы противопожарной	KJIJKHRUHIIGU
	оборудования	защиты. Установки пожарной	
	ооорудования	защиты. з стаповки пожарной	

1.0	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	автоматические. пп.13.13.1-13.13.3, п.13.14.1, п.13.14.2, п.13.14.4, п.13.14.5, п.13.14.6, п.13.14.7, п.13.14.8, п.13.14.9, п.13.14.10, п.13.14.11, п.13.14.12, п.13.14.13, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4, п.13.15.12, п.13.15.13, п.14.1, п. 14.2, п.14.3, п.14.5, п.15.1, п.15.5, п.п.17.1-17.4, приложение А.	D
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Требования Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении ППР в РФ» п. 2-6,8-1 8,21-45,48-52,54-56,58,60,63,65,66, п.392-413.	Выполняется