Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«08» октября 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-017098

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание дилерского центра
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНАВТО"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1067760437910 ИНН: 7703618121

Место нахождения объекта защиты:
143085, обл. Московская, г. Одинцово, рп. Заречье, ул. Торговая, д. 4, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
25.09.2007
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	22
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7750
1.6.	Объем здания, куб. м	88738
1.7.	Количество этажей	4

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации адресная, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, автоматическая установка пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод, системы противодымной вентиляции

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Величина индивидуального пожарного риска работника предприятия для здания дилерского центра составляет 7,8 10-7 год-1 и не превышает величины уставленной ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для обеспечения полученного значения пожарного риска на объекте предусматривается: - оборудование здания автоматической установкой пожарной сигнализации; - оборудование здания системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа; - оборудование производственных помещений автоматической установкой пожаротушения; - оборудование коридоров 2-го этажа дилерского центра и помещения окрасочного центра системой вытяжной противодымной вентиляции.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Договор страхования имущества № 07705/919/11073/7

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 1* Приложения 1*.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 п. 4.1-4.4, 5.2-5.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 1* Приложения 1*.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменением №2, принятым постановлением Госстроя России от 19.07.02 г.№90) п. 5.17-5.19, 5.21 СНиП 2.08.02-89* п.1.14. Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Здание дилерского центра и здания автостоянки ООО «Панавто» по адресу: Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д.4, стр.1, стр.2 (Изменение 1), (протокол от 05.08.2015 г. № 8, протокол от 25.06.2024 г. № 9).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменением №2, принятым постановлением Госстроя России от 19.07.02 г.№90) п. 6.9-6.11, 6.23-6.28, СНиП 31-03-2001 «Производственные	Выполняется

		здания» п. 6.6, 6.9, 6.10. 6.11. Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Здание дилерского центра и здания автостоянки ООО «Панавто» по адресу: Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д.4, стр.1, стр.2 (Изменение 1), (протокол от 05.08.2015 г. № 8, протокол от 25.06.2024 г. № 9).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменением №2, принятым постановлением Госстроя России от 19.07.02 г. №90), п.п. 8.1–8.3, 8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.п. 3, 4, 14, приложение. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.п. 4.1-4.53, раздел 7, 12.1-12.37, 12.57-12.72. НПБ 104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.п. 3.1–3.27, 4.1, 5.1. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 7.11.1, 7.11.4, 7.11.7-7.11.15. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями №1, №2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		утвержденными постановлением Госстроя СССР от 28.11.91 г. №20, и постановлением Минстроя России от 11.07.96 г. №18-46) п. 6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.12-6.14, 6.16, 6.17. Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Здание дилерского центра и здания автостоянки ООО «Панавто» по адресу: Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д.4, стр.1, стр.2 (Изменение 1), (протокол от 05.08.2015 г. № 8, протокол от 25.06.2024 г. № 9)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.п. 4.69-4.76, 12.45-12.56, раздел 13, 14. НПБ 104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.3.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023): п.п. 2-5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17(1), 19, 23, 26-28, 30, 32, 35-37, 42- 44, 48-52, 54-56, 60, 71, 72, 121-126, 130, 207, 286-288, 293, 395-409. Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности объекта: Здание дилерского центра и здания автостоянки ООО «Панавто» по адресу: Московская область, г. Одинцово, рабочий поселок Заречье, ул. Торговая, д.4, стр.1, стр.2 (Изменение 1), (протокол от 05.08.2015 г. № 8, протокол от 25.06.2024 г. № 9) п. 4.2.2.14, 4.7.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.