Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«15» октября 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-017596

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное Бюджетное Учреждение " Дворец культуры им.В.Н. Леонова"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.Н.ЛЕОНОВА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035002852653 ИНН: 5014009027

Место нахождения объекта защиты:
обл. Московская, г. Зарайск, пл. Бахрушиных, д. 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
15.05.2005
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	962

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	13052
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система пожарной сигнализации "Орион" Система оповещения и управления эвакуацией "Болид" Дренчерная система пожаротушения Внутренний пожарный водопровод
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 3 000 000 (Три миллиона) рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

	зданиями и сооружениями	Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Раздел IV П. 4.3; п. 4.4; п. 4.20; Раздел V п. 5.1.3; п. 5.6.2. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: глава 16 статья 69	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Глава 14 статья 62; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: часть 1 п. 48 СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности: Раздел IV п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5. Раздел V п. 5.2; 5.6; 5.11	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты: Раздел IV п. 4.3; 4.4; 4.20. Раздел V п. 5.1.3; 5.6.2 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Глава 19 статья 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты раздел V п. 5.2.4-5.2.7, п. 5.4.5 п.6.7.15. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г.№123-ФЗ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Глава 18 статья 80	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Пункт 4.1.3, п. 4.2.1 – 4.2.7, п. 4.3.1 – 4.3.4, п. 4.4.1-4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 8.1.1 – 8.1.5, п. 8.1.11 – 8.1.13, п. 8.1.17, п. 8.1.19, п. 8.1.29, п. 8.2.3, п. 8.2.6 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Глава 19 статья 89. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» часть 1 п. 22, п. 23, п. 26, п. 27	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной зашиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Раздел IV п. 4.3; 4.4; 4.11; Раздел V п.5.1; 5.1.1; 5.1.3; 5.6.2 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г.№123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Глава 19 статья 90 ч.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: Пункт 3.1 – 3.5, п. 4.1 – 4.4, п. 5.1. – 5.5, п. 6, п. 7 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

		противопожарной защиты: Раздел VI п.6.1: СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации: Раздел IV п.4.1; 4.2; 4.3;4.12 СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности: Раздел IV п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5. Раздел V п. 5.2; 5.6; 5.11. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: ст. 54; ст. 83; ст.103 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской Федерации часть 1 п. 36, п. 37, п. 48. п. 50, п. 54 ГОСТ Р 12.2 143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) п. 4.1, п.4.4, п. 4.5, п. 4.5.1, п.6.1, п. 6.2.3 – 6.2.10, п. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.8, п. 6.5, п. 6.6.1, п. 6.6.2, п. 6.6.3, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.5, п. 8.6.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности: Раздел III п.3.1 - 3.5; Раздел IV п.4.1 – 4.3, Раздел V п. 5.1 - 5.5, п. 6, п. 7 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности: Раздел IV п.4.1, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.6 – 4.11, п. 4.13, п. 4.14.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: часть 1п.2,3,4,5,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17 ,18,21,22,23,24,25,26 ,27,29,30,32,33,34,35,36,37,48,50,54 ,60; часть 2 п.71,73; часть 6 п. 98; часть 8 п.118,119; часть 14 п. 286, 293, часть 18 п. 392,393,394; часть 19 п.395,396,397,398,399,400, 403,404,406,407,409,413. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Раздел I Глава I ст. 2. ч. 7, ст. 5 ч. 1-4, ст. 6 ч. 1 п. 2, ч. 3, ч. 5. Глава 14 ст.51, ч. 3, ст. 52, ст. 53, ч. 1-3, ст. 54, ст. 57, ч. 1, ст. 58 ч. 1, ст. 59, ст. 60, ст. 62, ст. 64. Раздел III Глава 19 ст.81 ч. 1, ч. 2; ст. 82 п. 1-5, ч. 7-10; ст. 83 ч. 1, ч. 4-7, ч. 9-10, ст. 84 ч.1-11; ст. 86; ст. 89 ч. 1-11, ст. 90 ч.1, ст. 91. Раздел V Глава 23 ст.103 ч. 1-6. Глава 24 ст. 105, ч. 1-3, ст. 106 ч. 1-2, ст. 107, ч. 1-5. Раздел IV Глава 30 ст. 134 п. 1-3, ч. 5-8. Глава 31 ст. 137 ч. 1-2, ч. 4-6, ст. 138 ч.1 Федеральный закон №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»: ст.4; ст. 10 п.3, ст. 11 п. 1, ст.12 п. 1/1, п. 1/9 Приказ МЧС России от 18.11.2021	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		№806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Приложение №1: п. 1, п. 2, п. 3, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 18, п. 19, п. 20, п. 21, п. 22, п. 23, п. 24	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.