



«21» октября 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-017868

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

складское здание, назначение: нежилое. 1-этажное, кадастровый номер:
50:20:0030206:497, общая площадь 3846,7 кв.м.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД
МАЛОЭТАЖНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ ПОДМОСКОВЬЕ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1165032052240

ИНН: 5032231747

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 9, стр. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3846

1.6.	Объем здания, куб. м	24397										
1.7.	Количество этажей	1										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС адресная; АУП порошковая; СОУЭ 2-го типа ВПВ										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Полис по страхованию гражданской ответственности № 001-039-010851/24 от 22.01.2024, выданный ООО "Абсолют Страхование" (сроком действия по 01.02.2025)</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>статья 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 6.1.1-6.1.3. таблица 3 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>статья 68 Федерального закона от</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 6.1.1-6.1.3. таблица 3 СП 4.13130.2013	Выполняется	4.2. Наружное	статья 68 Федерального закона от	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 6.1.1-6.1.3. таблица 3 СП 4.13130.2013	Выполняется										
4.2. Наружное	статья 68 Федерального закона от	Выполняется										

	противопожарное водоснабжение	22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.3., таблицы 3, 4,5.17, 8,8 СП 8.13130.2020	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статья 98 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 8.1., 8.6., 8.7., 8.8.. 8.9. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 30,31,32,57,87,88 табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 6.2.1., таблица 6.3. СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6.-4.2.8.. 4.2.16-4.2.19, 4.2.22, 4.3.1.-4.3.7.,4.4.1-4.4.4., 4.4.6.-4.4.9., 4.4.11, 4.4.15, 8.1.1., 8.1.2.,8.1.8., 8.3.1. - 8.3.4. табл. 15 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90,98 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 7.1., 7.3., 7.4., 7.10, 7.11, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статья 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 7.2. СП 7.13130.2013; статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 9 табл. А1, 13.1.11., 13.2.1,13.3.1-13.3.4,13.3.10-13.3.13, 13.4.1., 13.13.1-13.13.2, 13.14.1-13.14.2, 13.14.5-13.14.6, 13.14.9,13.15.1, 13.15.4, 13.15.12. прилож М СП 13130.2009; раздел 9.2., таблица А3 СП 5.13130.2009; статья 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.1., п. 3.3., п. 3.5., п. 4.4., п. 4.6., п. 5.5., табл. 1. табл. 2 СП 3.13130.2009; статья 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 7.3,	Выполняется

		7.6., табл. 2. 7.14,10,5, СП 10.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 14.1-14.4, СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 3,4,5,10,11,12,13,15,16,17,19,23,25,26,27,31,32,35,36,37,41,43,52,54,56,60, 286-294, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Не выполняется