Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«06» ноября 2024 г. Регистрационный № 50-08-2024-018814



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

производственно-складского комплекса «Шерризон» ООО «Пепсико Холдингс» (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025005685946

ИНН: 7705034202

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Химки, д. Дубровки, тер. Индустриальный парк Шерризон-Норд

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.08.1998

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	IV	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	9	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	35496	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м	337212
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресноаналоговая; Система оповещения и управления эвакуацией 2 и 3 типа; Автоматические установки пожаротушения – водяное, газовое, порошковое, механическая система противодымной вентиляции; внутренний и наружный противопожарные водопроводы

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

В результате проведенного расчета установлено, что индивидуальный риск для людей на объекте защиты производственно-складской комплекс «Шерризон» ООО «Пепсико Холдингс» по адресу: Московская область, г.о. Химки, д. Дубровки, тер. Индустриальный парк Шерризон-Норд, стр. 1 не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Р = 0,01626 х 7,76 х 10-6 = 0,13 х 10-6. Система пожарной сигнализации адресно-аналоговая; Система оповещения и управления эвакуацией 2 и 3 типа; Автоматические установки пожаротушения — водяное, газовое, порошковое, механическая система противодымной вентиляции; внутренний и наружный противопожарные водопроводы

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Договор № 424-080634/24 от 28.06.2024 г. Страховое публичное акционерное общество

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не	
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется	
		устанавливающих требования		
		пожарной безопасности к объекту		
		защиты		
4.1.	Противопожарные	Пункты 6.1.2 табл. 3, 6.1.3, 6.1.4,	Выполняется	
	расстояния между	6.1.5, СП 4.13130.2013, пункт 2.4.1		
	зданиями и сооружениями	Специальных технических условий		
		на проектирование и		
		строительство, в части обеспечения		
		пожарной безопасности		
		производственно-складского		
		комплекса «Шерризон» ООО		
		«Пепсико Холдингс» с изм № 1		
		(далее - СТУ)		
4.2.	Наружное	Пункты 5.6 табл. 3, 5.11, 5.12, 6.1,	Выполняется	
	противопожарное	6.3, 6.4, 7.1, 7.3, 8.1, 8.4, 8,6, 8,7,		
	водоснабжение	8.8, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.7, 9.9, 9.10,		
		9.11, 9.12, 9.17 СП 8.13130.2009,		
		пункт 4.4 СТУ		
4.3.	Проезды и подъезды для	статьи 90, 98 ФЗ № 123; пункты	Выполняется	
	пожарной техники	8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, СП		
		4.13130.2013.		
4.4.	Конструктивные и	Статья 58, части 1, 2, 6 статьи 59,	Выполняется	
	объемно-планировочные	части 1 - 3, 5 - 7 статьи 87, части 1 -		
	решения, степень	9 ст. 88, таблицы 21 - 24 № 123-ФЗ;		
	огнестойкости и класс	пункты 6.2.1, 6.2.4, 6.2.10, 6.3.2,		
	конструктивной пожарной	I -		
	опасности	СП 4.13130.2013; пункты 2.1.4,		
		2.1.5, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.12,		
		2.1.14, 2.1.15, 3.2, 3.3 CTY		
4.5.	Обеспечение безопасности		Выполняется	
т.Ј.	людей при возникновении	11, 12, 14 статьи 89 ФЗ № 123;	KALAKUKUINGE	
	пожара, эвакуационные	пункты 1.7, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.10,		
	1 *	2.1.13, 2.1.14 СТУ; пункты 4.1.3,		
	пути и выходы	2.1.13, 2.1.14 C13, HYHKIM 4.1.3,		

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16 СП 4.13130.2013; пункт 4.4 СТУ	Выполняется
4.7.	Системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты — статьи 56, 85 ФЗ № 123, пункты 2.1.2, 3.4 СТУ, пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4, 7.6, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22, 8.1, 8.2, 8.5, 8.8 СП 7.13130.2013. Система автоматической пожарной сигнализации — статьи 54, 83, 91, 103 ФЗ № 123; пункты 2.1.2, 2.1.14, 2.2.1, 3.4 СТУ, пункты 13.1.1 — 13.1.12, 13.2.1 — 13.2.2, 13.3.1 — 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.12 — 13.3.18, 13.4.1 таблица 13.3, 13.5.1 — 13.5.5 таблица 13.4, 13.6.1 таблица 13.5, 13.13.1 — 13.15.20, 15.1, 17.1-17.4, Приложение А, таблицы А.1 — А.4, Приложения М, Н, О, П СП 5.13130.2009. Система автоматического пожаротушения — статьи 61, 83, 91, 104, 111 ФЗ № 123; пункты 2.1.2, 2.1.6, 2.1.14, 3.4 СТУ, пункты 5.1.1 — 5.1.6, таблицы 5.1 — 5.3, 5.2.1 — 5.2.27 таблица 5.4, 5.3.1.1 — 5.3.2.10, 5.7.1 — 5.7.41, 5.8.1 — 5.8.13, 5.10.1 — 5.10.39, 12.3.1 — 12.3.7, Приложение А, таблицы А.1 — А.4, Приложение В, В СП 5.13130.2009. Система оповещения и управления эвакуацией — статьи 54, 84 ФЗ №	Выполняется

		123; пункты 3.1 - 3.5, 4.1 – 4.4, 4,6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009, п. 2.1.14, 2.1.15, 3.4 СТУ. Внутренний противопожарный водопровод - статьи 62, 68, 86 ФЗ № 123, пункты 4.1.1 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.1.17, таблица 2, таблица 3 СП 10.13130.2009, пункт 2.3.2 СТУ	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статьи 51, 52, 54, 56, 61 ФЗ № 123; пункт 3.5, 4.2, 4.5 СТУ; пункты 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2, 2(1), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17(1), 19, 20, 23, 25 - 28, 30 - 37, 39 - 43, 45, 48 -52, 54, 55, 56, 60, 65, 71, 72, 73, 77, 79, 121, 123, 130, 286, 287, 288, 290, 293, 337, 354, 363 - 372, 392 - 413, Приложение № 1, Приложение № 2 Правил противопожарного режима, утвержденных постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»); пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 СТУ	Выполняется