Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» ноября 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-019250

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16, дошкольное отделение (МБОУ СОШ № 16 дошкольное о тделение)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Шумейко Елена Николаевна
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:
обл. Московская область, г. Коломна, б-р. 800-летия Коломны, д. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.12.1983
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	582

1.6.	Объем здания, куб. м	2330
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС-адресная (С2000) ПАК "Стрелец Мониторинг", с выводом на пульт ПСЧ 32, СОУЭ- тип III; прибор речевого оповещения "Рокот-4"; имеются 9 (девять) внутренних пожарных кранов и 1 (один) наружный пожарный гидрант на территории учреждения.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 ст. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

составляет 0 рублей. исходя из собственной оценки

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется Выполняется. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69, СП 4.13130.2013. Свод правил"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям" (Утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288), пункты 4.3-4.13, таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется Выполняется. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.68, СП 8.13130.2020. Свод правил "Системы противопожарной защиты, наружное противопожарное водоснабжение, требования пожарной безопасности" (Утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225) П5.1, П5.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется Выполняется. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Ст 63, п.6, ст.90,п1, Правила противопожарного режима в РФ (ППР) (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) ст.71, сп.4.13130.2013 Свод привил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		объектах защиты. Требования в объемнопланировочным и конструктивным решениям". (Утв. приказом МЧС России от 24.04.2013, № 288) п.7.1; 8.1, 8.6, 8.8, 8.9	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется Выполняется. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" . Ст.87, п.8, табл. 21,22, СП 4.13130.2013 Свод правил"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям" (Утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288). п.5.2.2, 7.3, СП2.131302020. Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (утв.приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151); п.5.2.3; 6.7.10-6.7.13, табл 6.12	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется Выполняется. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст.89, п. 1-5, 7,8,10,11. Правила противопожарного режима в РФ (ППР) (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Ст.23, СП 1.13130.2020. Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194) п. 4.1.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.2.7-4.2.22, 4.3.2- 4.3.7, 4.3.11-4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.10-4.4.12, 5.1.1-5.1.4, 7.12.1-7.12.4, 7.12.6, 7.12.10-7.12.13, 7.12.17-7.12.19	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется Выполняется.Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Ст.90, п.1,сп.4.13130.2013. Свод правил"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям" (Утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288), п.7.1-7.3, 7.5, 7.6, 7.8	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется Выполняется. Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 106, Правила противопожарного режима в РФ (ППР) (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). ст. 50, сп.3.13130.2009. Свод правил "Систем противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173) п.3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6,4.8,5.3- 5.5, табл.1,2; сп 484.1311500.2020 Свод правила "Систем противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Нормы и правила проектирования." (утв. приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582) п.5.1-5.22, 6.1,6.2.1-6.2.6, 6.2.11,6.2.12,6.3-6.5, 6.6.1-6.6.5, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36-6.6.38, 7.1.1-7.1.5, 7.1.7,7.1.13, 7.2.2, прил. А СП 486. 1311500. 2020 Свод правил "Систем противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539) п.4.1-4.10	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется Выполняется. СП 484.1311500.2020. Свод привил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582) 5.1- 5.22, 6.1.4,6.1.5, 6.6.1-6.6-5, 6.6.7, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.30,6.6.33, 6.6.36-6.6.39, 7.1.1-7.1.5, 7.1.13, 7.2.2, прил А	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется Выполняется. Правила противопожарного режима в РФ (ППР) (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) п.2-19, 21-37, 41-43, 48,50, 54-56, 60, 65, 71, 73, 77, 86, 91, 92, 392-395, 397-400,402-404, 406-409, 413,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		прил.1 ГОСТ 12.1004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (С изменением № 1) (утв и введен в действие Постановление Госкомитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875) п.4 СП 9.13130.2009 Свод правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. приказом МЧС России от 25.09.2009 № 179) п.4.1.1, 4.1.8, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4-4.2.9, 4.3.1- 4.3.16, 4.4.1, 4.5.1-4.5.4, прил. А, Г.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.