## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«18» ноября 2024 г. Регистрационный № 50-08-2024-019645



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Туголесский ДК - отдел Муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры пЦУС "Мир"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЦУС "МИР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 5049017290

ОГРН/ОГРНИП: 1075049000840 Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Шатура, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

## 10.11.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры,	
		концертные залы, клубы,	
		цирки, спортивные сооружения	
		с трибунами, библиотеки и	
		другие учреждения с	
		расчетным числом посадочных	
		мест для посетителей в	
		закрытых помещениях	
1.4.	Высота здания, м	8	

1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		930
1.6.	Объем здания, куб. м			8405
1.7.	Количество этажей		2	
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно	й, сооружений по	Н	е имеет
	(указывается для зданий пр складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	сигнализаг типа; -систем	ма пожарной ции неадресного на противодымной наружный
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
	(	Оценка не проводилась		
3.	. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)  0.00			
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	ію пожарной
	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			_
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов асности, ой, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- Федеральный закон 2008 №123-Ф3 «Тех регламент о требовани безопасности», ч. 1 - 3	нический ях пожарной	Выполняется

противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы», пп. 4.1.2, 4.1.3, 7.2.2; - Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 89; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы», пп. 4.2.2, 4.2.7, 7.1.3, 7.1.11, 7.1.13, 7.2.2 - 7.2.4, 7.2.6; - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пп. 6.9* - 6.21; - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; пп. 1.105, 1.113, таблица 8 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружения»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение	
Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 89; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пп. 4.2.2,-4.2.7, 7.1.3, 7.1.11, 7.1.13, 7.2.2 - 7.2.4, 7.2.6; - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пп. 6.9* - 6.21; - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пп. 1.105, 1.113, таблица 8 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение — СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 89; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пп. 4.2.2,-4.2.7, 7.1.3, 7.1.11, 7.1.13, 7.2.2 - 7.2.4, 7.2.6; - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пп. 6.9* - 6.21; - СНиП 21.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пп. 1.105, 1.113, таблица 8 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение — СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы», пп. 4.2.2,-4.2.7, 7.1.3, 7.1.11, 7.1.13, 7.2.2 - 7.2.4, 7.2.6; - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пп. 6.9* - 6.21; - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пп. 1.105, 1.113, таблица 8 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
Эвакуационные пути и выходы», пп. 4.2.2,-4.2.7, 7.1.3, 7.1.11, 7.1.13, 7.2.2 - 7.2.4, 7.2.6; - СНиП         21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пп. 6.9* - 6.21; - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пп. 1.105, 1.113, таблица 8 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.         4.2. Наружное противопожарное водоснабжение       - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
тп. 4.2.2,-4.2.7, 7.1.3, 7.1.11, 7.1.13, 7.2.2 - 7.2.4, 7.2.6; - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пп. 6.9* - 6.21; - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пп. 1.105, 1.113, таблица 8 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение Соружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пп. 6.9* - 6.21; - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пп. 1.105, 1.113, таблица 8 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение — СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
<ul> <li>6.21; - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пп. 1.105, 1.113, таблица 8 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.</li> <li>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</li> <li>- СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания</li> </ul>	
сооружения», пп. 1.105, 1.113, таблица 8 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение  - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
таблица 8 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение Соружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение  - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение  - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
(Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение Сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение Сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12.         4.2. Наружное противопожарное водоснабжение       - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
и сооружения» пп. 1,8, приложение  4*, 1.12.  4.2. Наружное противопожарное водоснабжение  сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
<ul> <li>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</li> <li>- СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания</li> </ul>	
противопожарное безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
водоснабжение сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	Выполняется
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
(Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания	
2.08.02-89* «Общественные здания	
и сооружения» пп. 1,8, приложение [	
4*, 1.12. 1.2. Эвакуационные и	
аварийные выходы: - Федеральный	
закон от 22 июля 2008 №123-Ф3	

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 89; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пп. 4.2.2,-4.2.7, 7.1.3, 7.1.11, 7.1.13, 7.2.2 - 7.2.4, 7.2.6; - СНиП 21.01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пп. 6.9\* -6.21; - СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения», пп. 1.105, 1.113, таблица 8. 1.3. Эвакуационные пути: - Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, ст. 89; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.п. 4.3.1 -4.3.4, 7,2.4, 7.2.5; - СНиП 21.01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пп. 6.22 -6.28; - СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения», пп. 1.93\*, 1.94, 1.109, таблица 8, таблица 9, 1.111, 1.113. 2. Предотвращение распространения пожара. 2.1. Общие положения: - Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 87, 89; - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пп. 4.1, 4.3, 5.12 - 5.14, таблица 1, таблица 2, 5.21, 7.1, 7.4, 7.5, 7.7 - 7.9, 7.11, 7,17, 7.20, 7.27; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390).	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1 - 3 ст. 5, ст. 32, ст. 48, ст. 51, ст. 52; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пп. 4.1.2, 4.1.3, 7.2.2; - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; пп. 4.1, 6.1 - 6.5; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» пп. 1,8, приложение 4*, 1.12. 1.2. Эвакуационные и аварийные выходы: - Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 89; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пп. 4.2.2,-4.2.7, 7.1.3, 7.1.11, 7.1.13, 7.2.2 - 7.2.4, 7.2.6; - СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность	Выполняется

	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	зданий и сооружений», пп. 6.9* - 6.21; - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», пп. 1.105, 1.113, таблица 8 пункт 5.2.2, 6.7.15-6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13 СП 2.13130, пункт 5.6.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 П 7.13130.2013 СП 486.1311500.2020 СП 484.1311500 СП 485.1311500.2020 пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009 пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130 пункты 5.1, 8,5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.47, таблица 1 СП 8.13130	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 4,6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 3 69-ФЗ	Выполняется

4.9.	Организационно-	пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56,	Выполняется
	технические мероприятия	60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394,	
	по обеспечению пожарной	395-413, приложения 1 и 2	
	безопасности объекта	постановления Правительства от	
	защиты и	16.09.2020 № 1479 пункты 4.1.1,	
	противопожарный режим	4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28,	
		4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4,	
		4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16,	
		4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4,	
		приложения А, Г СП 9.13130.2009	