Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«12» декабря 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-021231

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верзиловская средняя общеобразовательная школа»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРЗИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1195081050603 ИНН: 5045064620

Место нахождения объекта защиты:
обл. Московская, г. Ступино, мкр. Новое Ступино (с Верзилово), ул. Школьная, влд. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
18.07.2019
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5000
1.6.	Объем здания, куб. м	10466
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС-«R3-Рубеж-20П», РСПИ ПАК«Стрелец– Мониторинг»; СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией-3 го типа, на базе оборудования «ROXTON»; НПВ– наружный противопожарный водопровод – 4 ед.(ПГ)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Для здания Объекта защиты выполнен расчет индивидуального пожарного риска (что соответствует п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 79 № 123-ФЗ). Величина индивидуального пожарного риска в здании Объекта составляет 0,75168*10-6, что не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130, п.4.3, п.4.4,ч.1, ст.69, №123-ФЗ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130, табл.2 СП 4 4.13130, п.8.9, п.8.6, п 8.14	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130 п.8.1,п.8.6, п.8.8, п.8.9., п.8.11	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130, СП 2.13130 п.5.4.7, п.5.4.18,п.6.7.15, табл 6.12, 6.13	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130, п.4.2.9, п.4.2.12, п.4.3.6, п.4.2.10, п.4.2.12, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.22, п.4.4.1, п.4.3.12, п.1.6.09, п.4.4.15, п.1.6.12, ч.3, ст.89, №123-ФЗ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130 п.7.6, п.7.7, п.7.10, п.7.12, п.7.14, п.7.16, п. 3 ч. 1 ст. 80 № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53254, ст.90, ч.2 ФЗ №123, п.7.3 СП 4.13130	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013 СП 484 1311500, п.6.3.3. и п.6.3.4	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582, №123-ФЗ, СП 484.1311500 п.3.22, СП 3.13130, СП	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	486.13.11500	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) п.п.,3,4,7,9,10,11,17,18,21,22,23,25,26,27,30,32,33,35,36,37,41,43,48,50,54,55,56,60,407,409 п.:2, 3,4, 7, 12, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 48, 49, 50,55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 475, 478. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ от 04.07.2008г, ст.6, ст. 64, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст.86, ст. 87, ст. 89, ст. 90, ст. 91,ст. 105, ст. 106, ст. 107, ст.128, ст. 134, ст. 137.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.