


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» декабря 2024 г.

Регистрационный № 50-08-2024-022568



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №7

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ
№7

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035004901381

ИНН: 5026008155

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Лыткарино, мкр. 5 квартал 2, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 |

| | | |
|------|---|--|
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1038 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 8515 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | НПВ, ВПВ, АПС адресно-аналоговая, СОУЭ – 3 тип |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетная величина индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в здании детского сада «Кораблик» МОУ Гимназия №7, расположенного по адресу: Московская область, г. Лыткарино, мкрн. 5, квартал 2, д.4, составляет $Q_{в} = 4,76 \cdot 10^{-8}$ год⁻¹, что не превышает нормативное значение $Q_{д} = 1,00 \cdot 10^{-6}$ установленное ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Перечень и типы систем противопожарной защиты, используемые в расчете: - система пожарной сигнализации, коэффициент КАПС=0,8; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре III типа, коэффициент КСОУЭ=0,8; - оборудование объекта защиты системой противодымной вентиляции не требуется, коэффициент КПДЗ=0,8; - оборудование объекта защиты системой автоматической установкой пожаротушения не требуется, коэффициент КАУПТ=0,9.</p> | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Исходя из собственной оценки, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.</p> | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></p> | |

| <u>защиты</u> | | | |
|---------------|--|--|--------------------------------------|
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.69. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.4.3, табл.1, п.4.4. | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.62, ст.68. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п.5.2, табл. 2, п. 6.1, п.8.5, п.8.8, п.8.9. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.6, п.8.1.7, п.8.1.8. п.8.1.14. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и | Федеральный закон от 22.07.2008 | Выполняется |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| | объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.29, ст.30, ст.31, ст.57, ст.58, ст.87, ст.88, ст.137. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п.5.2.2, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.7, п.5.4.16, п. 6.7.10 табл. 6.12, п.6.7.11, п.6.7.12. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п.5.2.2, п. 5.2.6. | |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.53, ст.89. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.2.3, п. 4.2.9, п. 4.2.10, п.4.2.14, п. 4.2.15, п. 4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.3, п. 4.3.5, п. 4.3.6, п. 4.3.7, п.4.4.1, п.4.4.2, п. 4.4.3, п.4.4.6, п.4.4.7, п.4.4.9, п.4.4.11, п.4.4.12, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.2.1, п.5.2.2, П.5.2.3. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.76. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | | решениям»: п.7.1, п.7.7. | |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.52, ст.54, ст.62, ст.83, ст.84, ст.86, ст.91, ст.103. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5, табл.1, табл.2. Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»: п. 6.1.9; п. 6.1.10; п. 6.1.13; П.6.1.18; п. 6.2.1; п.6.2.2; п. 6.2.3; п. 6.2.4; п. 6.2.5; п. 6.2.14; п. 7.4; п. 7.5. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: п.5.1, п.5.2, п.5.4, п.5.12, п.5.13, п.5.14, п. 6.2.6, п.6.2.12, п.6.3.3, п.6.3.4, п.6.4.1, п.6.5.1, п.6.6.3, п.6.6.7, п.6.6.14, п.6.6.16, табл. 2, п. 6.6.27, п.6.6.32. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»: п.4.1, п.4.3; п.4.4, п.4.8, табл.1.</p> | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие | СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | <p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.4.4, п.4.6; п.4.8, п.5.1; п.5.3; п.5.4; п.5.5. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: п.п.7.1.1 - 7.1.5, п.7.1.7, п. 7.1.13, п.7.2.2.</p> | |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.4, ст.5, ст.6, ст.26, ст.27, ст. 60, ст.64; ст.78, ст.79, ст.81, ст.144. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п.3; п.4; п. 5; п.9; п.10; п.11; п.14; п.15; п.16; п.17 п. 17 (1); п.18, п.21; п.23; п.25; п.26; п.27; п.32; п.35; п.36; п.37; п.49; п.50; п.54; п.55; п.56; п.60; п.393; п.394; п.395; п.397; п.398; п.400; п.402; п.403; п.406; п.407; п.409.</p> | Выполняется |