Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» февраля 2025 г.
Регистрационный № 50-08-2025-002253

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Производственный корпус, функциональное назначение Ф 5.1
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИМПЕРИЯ СОУСОВ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1065011001956 ИНН: 5011025535

Место нахождения объекта защиты:
обл. Московская, г. Егорьевск, ул. Хлебникова, д. 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
16.12.2004
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3214
1.6.	Объем здания, куб. м	17587

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, системой пожарной сигнализации (адресной, внутренним противопожарным трубопроводом)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты, проводилась. Величина пожарного риска на объекте при фактических объемно-планировочных решениях составляет 2,42*10(-7), что не превышает нормативные значения, установленные п, 1 ст 93 ФЗ "123-ФЗ "Технического регламента безопасности".

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

37 500 000 рублей страховой полис № ROSX12451920352000 от 15.02.2024

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	ФЗ №123-ФЗ ст 59; СП 4.13130.2013 п 6.1.2 табл.3	Выполняется

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ ст 62,68 СП 8.13130.2020 п. 5.17, п.5.3 табл. 3, п.8.8 п. 8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ 123-ФЗ ст 90 СП 4.13130.2013 п 8.2.1 п.8.2.3 п 8.2.6 п 8.2.7 п 8.2.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ 123-ФЗ ст 80 ст 81 ст 87 ст 88 СП 2.13130.2020 п 5.2.3. п 5.2.7 п 5.3.3. п 5.3.20 п 6.1.1. табл 6.1 СП 4.13130.2013 п 6.1.40 п 6.1.47 п 6.2.2 п 6.2.4 п 6.3.7	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123-ФЗ ст 53 ст 89 табл 24,29 СП 1.13.130.2020 п 4.1.2 п 4.1.5 п 4.2.1 п 4.2.6 п 4.2.18 п 4.2.19 п 4.2.21 п 4.2.22 п 4.3.1. п 4.3.2 п 4.3.3. п 4.3.4 п 4.3.5 п 4.3.7 п 4.4.1 п 4.4.3 п 4.4.4. п 8.1.2 п 8.2.5 п 8.2.7 п 8.2.10 п 8.2.11 п 8.2.12 табл 15,16,17,18 п 5.3.1 п 8.3.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123-ФЗ ст 90 СП 4.13.130.2013 п .7.1. п 7.3. п 7.13	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП3.13130.209 п 3.1.-3.5 п 4.1. п 4.2. п 4.4. п 4.5 п 4.8 п 5.1-5.5. табл 1,2 СП 4.184.1311500.2020 п 5.1.-5.22 п 6.1.1.-6.1.6 п 6.2.1. п 6.3.1-6.3.4 п 6.4.1-6.4.5 п 6.5.1 -6.5.4 п 6.6.16 табл 1, п 6.6.27, п 6.6.32 п 6.6.34 п 6.6.36- 6.6.38 табл а1 СП 8.13130.2020 п 8.8 п 8.9 табл 3 СП 10.13.130.2020 п 6.1.1-6.1.13 п 6.1.15-6.1.20 п 6.1.23 п 6.1.26-6.1.28 п 6.2.1.-6.2.2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	СП 484.13111500.2020 п 7.1.1-7.1.13 п 7.2.1-7.2.4. п 7.3.1.-.7.3.4. п 7.4.1.-.7.4.4. п 7.5.1. п 7.5.2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 п 1.7. п 2.1-2.4 п 3.1-3.8 ПП РФ от 16.09.2020 №1479 п 3 п 4 п 5 п 10 п 11 п 12 п 13 п 14 п 15 п 16 п 23 п 25 п 26 п 27 п 28 п 31 п 32 п 35 п 36 п 41 п 42 п 43 п 48п 50 п 52 п 54 п 55 п 60 п 392 п 393 п 394 п 395-409 прил 1,2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.