


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«18» февраля 2025 г.
Регистрационный № 50-08-2025-002272

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Ресторан

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЯ - СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1187700010464

ИНН: 9710063040

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Солнечногорск, ул. Прибрежная, стр. 2Р

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.01.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.2 Здания организаций общественного питания
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2441
1.6.	Объем здания, куб. м	25007
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)								
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	НПВ, ВПВ, АУПС (адресная), СОУЭ 3-го типа, предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции, система подпора воздуха в шахты всех лифтов, тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре, пожаробезопасные зоны на этаже здания							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">0 рублей</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 ч. 1; СП 4.13130.2013 Системы</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 ч. 1; СП 4.13130.2013 Системы	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 69 ч. 1; СП 4.13130.2013 Системы	Выполняется							

		<p>противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. табл.1, п. 4.1, 4.3 табл.1, п. 4.4</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. пп. 5.2, 6.3, 8.6, 4.4, 8.6, прим.2 к табл.2, п.9.7, 9.11, 9.12, табл.2</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. пп. 8.1, 8.3, 8.6, 8.8</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ст. 57, 58, ч.15 ст.88, Табл.21,22,24,25. СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. пп. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.7, 5.4.10,5.4.13, п.5.4.18, 6.9. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. 8.1. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности п. 4.2.2</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2009 Системы	Выполняется

	людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. пп. 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.11, 5.3.21, 5.3.32, 7.1.4, 7.1.6, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.11, 7.1.22, 9.1.1, 9.2.4	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 76, ч.15 ст. 88. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п.7.7, п.7.10, 7.12, 7.16, 7.14, 8.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	НПВ, ВПВ, АУПС (адресная), СОУЭ 3-го типа, предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции, система подпора воздуха в шахты всех лифтов, тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре, пожаробезопасные зоны на этаже здания СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п.3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 5.1, 5.3, табл.2. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. пп.5.9.14, п. 9, п.6.1, табл. А1 и п.9 табл. А.3 прил. А, п.4.1.2, п.А4 прил.А, п.9 табл. А1 прил. А, табл. М1 прил. М и	Выполняется

		табл. Н.1 прил. Н, п.13.6.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.5, 14.3, 13.14.5 - 13.14.13, Табл.13.3 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. п. 6.10, 6.13, 6.18, 6.23, 6.24, 7.1, 7.2, п.7.2 (г,ж,е),7.3(д), 7.6, 7.8, 7.11, 7.13,7.14, 7.14 (б,к), 7.17(е), 7.20, 8.1, табл. В.1 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. пп.4.1.1, 4.1.4, 4.1.8, 4.1.13,4.1.14, 4.1.16, 4.2.1., 4.2.2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п. 3.3 абз.1, 3.4, 3.5; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. п. 13.3.2, 13.3.6; СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. п. 7.1, 7.6, 7.12, 7.17 а), 7.19, 7.20, 8.8; СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. п. 4.1.8 абз.2, 4.1.16	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.5, ст.6 ч.1 п.1. Федеральный закон от 21.12.1994	Выполняется

противопожарный режим	<p>№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.3, ст.21 абз.3, ст. 25, 37; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2-5, 9-16, 21-28, 41-43, 47-50, 54-56, 60, 71-73, раздел XVIII, 397-400, 402-404, 406, 407, 409, 413, приложение 1; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». п.2, 7, 9, 10, 15-22, 24, 27</p>
-----------------------	---