Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» марта 2025 г.
Регистрационный № 50-08-2025-004115

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание технопарка. Складской комплекс №10
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМИНАНТА-СЕРВИС"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739427462 ИНН: 7714122399

Место нахождения объекта защиты:
обл. Московская, г. Подольск, тер. Технопарка (д Новоселки), стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
27.12.2016
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	28000
1.6.	Объем здания, куб. м	280000

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудуется системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией не ниже 2-го типа (в АБК не ниже 3-го типа), противодымной защиты, автоматическими установками пожаротушения, наружным и внутренним противопожарным водопроводом

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Здание оборудуется системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией не ниже 2-го типа (в АБК не ниже 3-го типа), противодымной защиты, автоматическими установками пожаротушения, наружным и внутренним противопожарным водопроводом

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Договор страхования имущества юридических лиц № 013ППР4040033256 от 24.04.2024г.

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п.п. 6.1.2; 6.1.3; 6.1.6; 6.1.48 Федеральный закон № 123-ФЗ: ст. 69 п. 2.1 СТУ №ИВ-19-2-292 от 25.02.25 ДНПР МЧС России	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020: п. 5.3; 5.17; 5.18; 8.8; 8.9; 8.10 Федеральный закон № 123-ФЗ: ст.62 п. 2.2 СТУ №ИВ-19-2-292 от 25.02.25 ДНПР МЧС России	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п. 8.2 СП 1.13130.2020: п. 3.1 Федеральный закон № 123-ФЗ: ст.90 п. 2.2 СТУ №ИВ-19-2-292 от 25.02.25 ДНПР МЧС России	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020: п.п. 5.2.4; 5.2.7; 5.2.9; 5.3.2; 5.3.3 СП 4.13130.2013: п.п. 6.1.39; 6.1.47, п. 2.3 СТУ №ИВ-19-2-292 от 25.02.25 ДНПР МЧС России	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ: ст. 53, 89 СП 1.13130.2020: п.п. 4.1.5; 4.2.3; 4.2.7; 4.2.13; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.20; 4.2.22; 4.2.27; 4.2.28; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.12; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 4.4.7; 8.1.8, п. 2.4 СТУ №ИВ-19-2-292 от 25.02.25 ДНПР МЧС России	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2020: п. 3.11 СП 4.13130.2013: п. 7.1; 7.2; 7.3; 7.10; 7.13 Федеральный закон № 123-ФЗ: ст. 90, п. 2.5 СТУ №ИВ-19-2-292 от 25.02.25 ДНПР МЧС России	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	СП 3.13130.2009: п.п. 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 5.1-5.5 СП 484.1311500.2020: п. 5.4; 5.15; 5.16; 6.1-6.6; 7.1 СП 241.1311500.2015	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 486.1311500.2020: п. 4.4; таблица 1; 3 СП 6.13130.2021: п. 6.2; 6.4; 6.5; 6.6; 6.8 СП.7.13130.2013: п. 7.1; 7.2; 7.14; 8.5; 8.8 СП 10.13130.2020: п. 6.2, п. 2.6 СТУ №ИВ-19-2-292 от 25.02.25 ДНПР МЧС России	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020: п. 6.2; 6.3; 7.1 СП 7.13130.2013: п. 7.3	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон №69 – ФЗ: ст.37 Федеральный закон №123 ФЗ: ст.60 Постановление правительства №1479 (ППР): п. 2-4; 5; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 23; 26; 27; 28; 35; 36; 54; 56; 60; 286-306; Приложения 1 и 2	Выполняется