Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» апреля 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-004771



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Комплексное здание, блок теоретических занятий

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОДМОСКОВНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1245000120870

ИНН: 5007124075

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 23

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания		
		общеобразовательных		
		организаций, организаций		
		дополнительного образования		
		детей, профессиональных		
		образовательных организаций		
1.4.	Высота здания, м	14		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3024		
	здания, кв. м			

.6. Объем здания, куб. м	27852
.7. Количество этажей	4
.8. Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
 .9. Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) 	Система противодымной защиты не требуется. Система СПС аналоговая. Прибор приемно-контрольный охранно пожарный «ВЭРС-24» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП-212 – 70 – 350 шт., оповещатель световой «Выход» - 18 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР-И» - 35 шт., извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-1/4 Р – 4 шт Система пожаротушения не требуется. Система СОУЭ Ш типа. Блок речевого оповещения «Орфей» - 2 шт., динамик акустический «Орфей» - 28 шт Комплекс радиопередающего оборудования «Стрелец-Мониторинг»-1шт. Наружный противопожарный водопровод – городская водопроводная

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчёт пожарного риска не проводился на основании п.3 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

На объекте имеется арендатор, т.е. третье лицо, а именно – ГБУЗ МО «Дмитровская больница», страховой полис у арендатора отсутствует. В случае пожара ущерб третьим лицам будет нанесен в размере 10 000 рублей.

l	4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной
l		безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте
l		<u>защиты</u>

Наименование противопожарного мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями регламент о требованиях пожарной безопасности к объекту запциты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г.), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. № 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение Ст.4, ст. 6, ст. 62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной		защиты_		
мероприятия по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты ст.4, ст. 6, ст.69 Федерального закона №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г.), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной запциты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. № 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное закона №123-Ф3 «Технический Выполняется		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г.), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. № 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное закона №123-ФЗ «Технический Выполняется		противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении
устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г.), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. № 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический		мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г.), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. № 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-Ф3 «Технический			перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г.), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. № 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-Ф3 «Технический Выполняется			устанавливающих требования	
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями везопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г.), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический			пожарной безопасности к объекту	
расстояния между зданиями и сооружениями регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г.), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический			защиты	
регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г.), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический	4.1.	Противопожарные	ст.4, ст. 6, ст.69 Федерального	Выполняется
безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г.), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический		расстояния между	закона №123-ФЗ «Технический	
25 декабря 2023 г.), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. № 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический		зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной	
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический			безопасности» (с изменениями на	
противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное Выполняется закона №123-Ф3 «Технический			25 декабря 2023 г.), Свод правил	
Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное Ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический			СП 4.13130.2013 «Системы	
пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное закона №123-ФЗ «Технический			противопожарной защиты.	
Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное Ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический			Ограничение распространение	
планировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический				
решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический			Требования к объемно-	
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический			планировочным и конструктивным	
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический				
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический			_	
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический				
стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический				
от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) от 24 апреля 2013 г. N 288 с изменением № 610 с 24.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) Выполняется закона № 123-ФЗ «Технический				
изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального противопожарное закона №123-ФЗ «Технический			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический			_	
с 24.06.2013 г.) (п. 4.3, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический Выполняется				
4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4) 4.2. Наружное противопожарное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального закона №123-ФЗ «Технический Выполняется				
4.2. Наружное ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального Выполняется противопожарное закона №123-ФЗ «Технический			, · ·	
противопожарное закона №123-ФЗ «Технический			4.16, 4.19, 5.1.3, 5.1.4. 5.6.2, 5.6.4)	
	4.2.	Наружное	ст.4, ст. 6, ст.62 Федерального	Выполняется
водоснабжение регламент о требованиях пожарной		1 -		
		водоснабжение	регламент о требованиях пожарной	

		безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30 марта 2020 г. № 225 в редакции приказа МЧС России от 25 декабря 2023 г. № 1329 (п. 4.1, 4.2, 5.2)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.4, ст. 6, ст.90 Федерального закона №123-ФЗ «Технический	Выполняется
		регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям», утвержден приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. № 288 с изменением № 3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. № 610 с 24.06.2013 г.) (п. 8.1, 8.6, 8.7., 8.8., 8.9, 8.13)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	ст.4, 6, 28, 29, 31, 38, 53, 55, 57, 80, 87, 88, 89, 137 Федерального закона №123-ФЗ «Технический	Выполняется
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной	регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на	
	опасности	25 декабря 2023 г), Свод Правил	
	onachocin	СП 2.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Обеспечение огнестойкости	
		объектов защиты», утвержден и	
		введен в действие Приказом МЧС	
		России от 12 марта 2020 г. N 151 с	
		изменением N 1, утвержденном и	
		введенном в действие приказом	
		МЧС России от 20.06.2023 N 641 с	
		20.12.2023 (п. 5.4.5, 6.7.15)	
4.5.	Обеспечение безопасности		Выполняется
	людей при возникновении	Федерального закона №123-ФЗ	
	пожара, эвакуационные	«Технический регламент о	
	пути и выходы	требованиях пожарной	
		безопасности» (с изменениями на	
		25 декабря 2023 г), Свод правил	
		СП 1.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Эвакуационные пути и выходы»,	
		утвержден и введен в действие	
		приказом Министерства	
		Российской Федерации по делам	
		гражданской обороны,	
		чрезвычайным ситуациям и	
		ликвидации последствий	
		стихийных бедствий от 19 марта	
		2020 года № 194 (в ред. Приказов	
		МЧС России от 21.11.23 № 1203 и	
		от 21.08.24 № 681) (п. 4.2.2, 4.2.7,	
		4.2.9, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16,	
		4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21,	
		4.2.22, 4.2.24, 4.2.28, 4.3.2, 4.3.3,	
		4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2,	
		4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.9,	
		4.4.11, 4.4.12, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4,	
		7.1.5, 7.1.7, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3,	
		7.12.4, 7.12.6, 7.12.10, 7.12.11,	
		7.12.12)	
4.6.	Обеспечение безопасности	ст.4, 6, 90 Федерального закона	Выполняется

	пожарно-спасательных	№123-ФЗ «Технический регламент	
	подразделений при	о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности» (с изменениями на	
	Пиквидации пожара	25 декабря 2023 г), Свод правил	
		СП 4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		1 1	
		Ограничение распространение	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям», утвержден и введен в	
		действие приказом Министерства	
		Российской Федерации по делам	
		гражданской обороны,	
		чрезвычайным ситуациям и	
		ликвидации последствий	
		стихийных бедствий (МЧС России)	
		от 24 апреля 2013 г. N 288) c	
		изменением № 3 (утв. Приказом	
		МЧС России от 15.06.2022 г. № 610	
		с 24.06.2013 г.) (п.7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	
		7.5, 7.7, 7.8, 7.14)	
		,	
4.7.	Системы	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91,	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Выполняется
4.7.		ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91,	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 (п.3.1,	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 (п.3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7,	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 (п.3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, табл 2 п.14, 15,	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 (п.3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, табл 2 п.14, 15, табл. 1), Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 (п.3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, табл 2 п.14, 15, табл. 1), Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 (п.3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, табл 2 п.14, 15, табл. 1), Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации	Выполняется
4.7.	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.4, 6, 52, 54, 83, 84, 86, 90, 91, 103, 127 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173 (п.3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, табл 2 п.14, 15, табл. 1), Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) (Разделы 13, 14, 15, 16, 17, Приложение А п. А2, А3, А4, Таблица А1 п. 9), Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582 (п. 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13, 5.15, 5.18, 5.19, 5.20, 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5, 6.2.1-6.2.6, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1,6.5.2, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.18, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2), свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539 (п. 4.3, 4.4, 4.9, табл.1 п. 11) 4.8. Размещение, управление и ст.4, 6 Федерального закона Выполняется взаимодействие №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной оборудования противопожарной защиты безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 г), Свод правил с инженерными системами СП 484.1311500.2020 «Системы зданий и оборудованием, противопожарной защиты. работа которого Системы пожарной сигнализации и направлена на

	обеспечение безопасной	автоматизация систем	
	эвакуации людей, тушение	противопожарной защиты. Нормы	
	пожара и ограничение его	и правила проектирования»,	
	развития	утвержден и введен в действие	
		Приказом МЧС России от	
		31.07.2020 N 582 (п. 5.17, 6.1.1,	
		6.1.3, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.13)	
4.9.	Организационно-	Постановление Правительства РФ	Выполняется
	технические мероприятия	от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об	
	по обеспечению пожарной	утверждении Правил	
	безопасности объекта	противопожарного режима в	
	защиты и	Российской Федерации" (п.2, 3, 4,	
	противопожарный режим	5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21,	
		22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35,	
		36, 37, 50, 54, 56, 60, 89, 90, 91, 92,	
		392, 393, 394, 395, 397, 400, 403,	
		406, 407, 409). Приказ МЧС России	
		№ 806 от 18.11.2021 г. «Об	
		определении Порядка, видов,	
		сроков обучения лиц,	
		осуществляющих трудовую или	
		служебную деятельность в	
		организациях, по программам	
		противопожарного инструктажа,	
		требований к содержанию	
		указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по	
		дополнительным	
		профессиональным программам в	
		области пожарной безопасности»	
		oomen nomaphon occonacioein/	