

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» апреля 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-005455



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Складской комплекс ООО "МГМ Логистик"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГМ ЛОГИСТИК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1177746170150

ИНН: 7724401962

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Химки, кв-л. Клязьма, стр. 14Н

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.04.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5729
1.6.	Объем здания, куб. м	64131

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации (адресная). 2. Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа. 3. Системами приточно-противодымной вентиляции с механическим побуждением, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией. 4. Система внутреннего противопожарного водопровода. 5. Система наружного противопожарного водопровода 6. Система аварийного, в т. ч. эвакуационного, освещения
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Страховая сумма возможного ущерба имущества третьих лиц составляет 100 000 000,00 (сто миллионов) руб. Страховщик: Акционерное общество «Страховая компания «Пари», 127015, г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14, тел: (495) 721-12-21, ИНН 7704041020, Р/с 40701810900000000004 В «Нацинвестпромбанк» (АО), г. Москва, К/с 30101810745250000413, БИК 044525413 КПП 771401001</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></p>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п. 4.3, п. 4.4, п. 6.1, табл. 1,	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020: 4.4, 5.3, 5.10, 8,6, 9,11	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п. 8.2,8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020: п.5.4.3,	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 с изменениями 1 от 01.02.2011г. п. 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.4, 4.6.6, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.3.5, 4.4.6, 7.1.3, 7.1.5, 8.1.5, 8.2.7 табл. 15, 9.2.11, СП 2.13130.2020 п. 5.2.7, 5.4.16, СП 4.13130.2013 п. 7.14, СП 1.13130.2020 п. 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6,4.3.7, 4.4.9	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. 8.2, 8.9	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	СП 3.13130.2009: п. 3.1, 3.3, 4.1, СП 486.1311500.2020: п. 4 табл. 1, 3 п. 19, СП 484.1311500.2020: п.5.12-5.14, 5.18, 5.19,6.4.3,6.6.27, 6.6.32, 7.5.1, СП 6.13130.2013: п. 4.14, 4.8, СП 7.13130.2013: п. 7.2,	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.4, 7.8, 7.9, 7.10, 7.14, 7.9, 7.11, 7.14, 7.17, 8.5, 8.8, СП 10.13130.2013: СП 60.13330.2016:	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020: п. 5.12-5.14, п. 5.18-5.19 п. 6.4.3, п.6.6.15 табл. 2, п. 6.6.17, п. 6.6.27, п. 7.5.1 п.19,	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409	Выполняется