Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» апреля 2025 г.
Регистрационный № 50-08-2025-005843

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Складской комплекс (Складское здание со встройкой административно- бытового назначения)
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РФЛ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025005323650 ИНН: 5042061244

Место нахождения объекта защиты:
обл. Московская, г. Химки, д. Дубровки, ул. Аэропортовская, стр. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
08.07.2004
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | IV |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения |
| 1.4. | Высота здания, м | 12 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 4715 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 224938 |
| 1.7. | Количество этажей | 4 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Здания и территория оборудованы: - наружным противопожарным водопроводом; -внутренним противопожарным водопроводом; - системой автоматического спринклерного пожаротушения с подземными резервуарами и насосной станцией пожаротушения; - системой пожарной сигнализации (адресная); - системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа; - системой противодымной вентиляции в помещениях с хранением ЛВЖ и ГЖ (технических жидкостей с температурой вспышки менее 2000С). |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Величина индивидуального пожарного риска составляет – 0,0023*10 -6 год -1 | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |
| Полис страхования имущества №001-034-006960/25 от 27.03.2025 ООО «Абсолют страхование» | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ФЗ-123 ст. 69, ст. 100 СП4.13130. табл. 3., п. 6.1.2.-6.1.5 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ФЗ №123 ст. 62, ст. 68, ст. 99 СП 8.13130.2020. п.4.3, п. 5.3.-п. 5.12 табл. 3, п.5.17, п.8.5, п.8.14. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ФЗ №123 ст. 98 СП 4.13130.2013 п. 8.2.1, п. 8.2.8. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ФЗ-123 табл. 21-табл. 24. ст. 57 – ст. 59, ст. 87, ст. 88, ст. 137, ст. 140. СП 2.13130.2020 п.5.2.1-п.5.2.8, п.5.4.4, п. 5.4.7, 5.4.8, п. 5.4.14, п. 5.4.16.-5.4.20, п. 6.1.1. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ФЗ-123 ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 89. СП 1.13130.2020 п.4.1.2, п.4.1.4, п.4.2.1, п. 4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.5-4.2.8, п.4.2.10, п.4.2.11, п.4.2.13, п.4.2.15, п.4.2.18, п.4.2.19-п.4.2.21, п.4.3.1-п.4.3.7, п.4.4.1-п.4.4.4, п4.4.12, п.4.4.15, п.7.1.3, п.8.1.1, п. 8.1.6, п. 8.2.6, - п.8.2.8, 8.2.11. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ФЗ-123 ст. 90. СП 4.13130.2013 п. 7.1.-7.3, 7.5. 7.6, 7.8, 7.12.-7.14. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной | ФЗ-123 ст. 5, ст.51, ст. 52, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91, ст. 103, 104, ст. 111, 112. Система противодымной защиты - ФЗ-123 | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ст. 56, 85,СП 7. 13130.2013. п.п.6.2; 6.8; 6.10-6.13; 6.19 -.6.24; 7.1- 7.4; 7.6; 7.8; 7.11; 7.14; 7.15; 7.17. Автоматическая пожарная сигнализация - ФЗ-123 ст. 54, ст. 83, ст. 91, ст. 103, ст.112СП 484.1311500.2020 п. 5.1-п.5.9, п. 5.15-п.5.20, п. 6.1.1-6.1.5, п. 6.2.1-6.2.7, п. 6.2.11, п. 6.6.1-п. 6.6.5, п. 6.6.27, СП 486.1311500.2020 п. 4.3-п. 4.6, п. 4.9. НПБ 88-2001п. 12.14-12.18, п.12.41, п.12.42. Пожаротушение -ФЗ-123 ст. 61, ст.83, ст.104, ст.112 СП 485.1311500.2020 п.5.1- п.5.7, п.9.2.2, п.9.4.1, п. 9.6.3. СП 486.1311500.2020 п. 4.3-п. 4.7. НПБ 88-2001 п.7.4, п. 7.11.1-7.11.3, п.7.12.1-7.12.3 Система оповещения и управления эвакуацией - ФЗ-123 ст. 54, ст. 84, ст. 91,СП 3.13130.2009 табл.2, п. 4.1, п.4.2, п. 4.4-4.8, п. 5.1-5.5. Внутренний и наружный противопожарные водопроводы -ФЗ-123 ст. 62, ст. 68, ст. 86, ст. 99. СП 8.13130.2020. п.4.1-п. 4.4, п. 5.3. табл. 3, п. 5.4, п. 5.5, п.5.17, п.8.5, п.8.8- п. 8.10. СП 10.13130.2020 п.4.5, п.4.6, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.5-6.1.7, п.6.1.8, п.6.1.9, п.6.1.10, п 6.1.26, п.6.1.27 п.6.2.1, п. .8, п.6.2.2 - п.6.2.6, п.7.1-п. 7.5, табл. 7.2, п.7.14 табл.3 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной | ФЗ №123 ст. 83, ст. 103., п. 12.13.-12.56, п. 13.1-13.6. НПБ 88-2001. СП 484.1311500.2020 п.5.12-п.5.21, п.7.1.1-п. 7.1.5, п.7.2.1-п.7.2.4, п.7.6.1-п.7.6.15, п. 7.7.1-п.7.7.7. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ФЗ №123 ст.5, ст. 48,49, 50 ГОСТ 12.1.004-91ССБТ п.4 ППР №1479 п. 3.-п.6, п. 9-19, п. 21-27, п. 29-37, п. 41-44, п. 50-52, п. 55, п. 56, п.60, п.392-400. НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации») п. 5,6,7. п. 12-15. п. 16-25. п. 32, п.39, п. 46._ "Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум" (утв. МЧС РФ) | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.