

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» мая 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-006571



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Отделение р.п. Лесной муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Городского округа Пушкинский Московской области «Пушкинская детская художественная школа»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ПУШКИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025004916782

ИНН: 5038029713

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Пушкино, рп. Лесной, ул. Титова, д. 10А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.01.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования
1.4.	Высота здания, м	200

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	478
1.6.	Объем здания, куб. м	968
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20, оповещатель пожарный звуковой Лигард-Сигнал2, оповещатели пожарный световой Молния-12 «Выход», извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные ДИП ЗСУ, извещатели пожарные ручные, кнопки тревожной сигнализации "С2000-КТ". 11 огнетушителей.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Оценка ущерба не проводилась. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 устанавливается чрезвычайная ситуация муниципального характера, в результате которой ее зона не выходит за пределы территории поселения, при этом количество пострадавших составит не более 100 человек, либо размер материального ущерба составит не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.</p>	

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Приказ от 10.01.2025 №8-АХ Об установлении противопожарного режима в МБУДО "Пушкинская ДХШ" отделении р.п. Лесной на 2024-2025 учебный год.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Нормативных правовых актов нет.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Нормативные правовые акты и документы отсутствуют. Проезд и подъезд для пожарной техники доступен.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Нормативные правовые документы отсутствуют.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Имеется система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Прибор приемно-контрольный с выводом на пульт «01» «Стрелец-Мониторинг». Внутри здания установлено 11 огнетушителей. Выходы из здания осуществляются через центральный вход. Имеется еще 5 запасных выходов. Вход и выход через калитку. Ворота для проезда обслуживающего и специализированного	Выполняется

		автотранспорта.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре прибор приемно-контрольный с выводом на пульт «01» «Стрелец-Мониторинг». Объектовые системы оповещения: интегрированная система охраны «Орион»: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20, оповещатель пожарный звуковой Лигард-Сигнал2, оповещатели пожарный световой Молния-12 «Выход», извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные ДИП ЗСУ, извещатели пожарные ручные, кнопки тревожной сигнализации "С2000-КТ".	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объектовые системы оповещения: интегрированная система охраны «Орион»: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20, оповещатель пожарный звуковой Лигард-Сигнал2, оповещатели пожарный световой Молния-12 «Выход», извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные ДИП ЗСУ, извещатели пожарные ручные, кнопки тревожной сигнализации "С2000-КТ". 11 огнетушителей установлены внутри здания.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	АПС. Прибор ПС приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-5»; Датчик ИПД 3.1 - 21 шт.; Датчик ИПР 513-13 - 5 шт.; Блок речевого оповещения БРО «Соната-К»; Устройства сигнальные звуковые (колонки оповещения) 4 шт.; Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 "Выход" - 4 шт.	Выполняется

	пожара и ограничение его развития	<p>Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М; Прибор ПС приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 - 4 шт.;</p> <p>Оповещатель звуковой Иволга; Датчик ИПД 3.1 - 12 шт.; Датчик ИПР ЗСУ - 2 шт.; Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-220 "Выход" - 3 шт. Муниципальный контракт от 07.04.2025 №17 (Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и управления эвакуацией и ПАК «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала на диспетчерский пульт МЧС.</p>	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ от 10.01.2025 №8-АХ Об установлении противопожарного режима в МБУДО "Пушкинская ДХШ" отделении р.п. Лесной на 2024-2025 учебный год.	Выполняется