Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«26» мая 2025 г.
Регистрационный № 50-08-2025-007783

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
функционального назначения Ф 3.1 здания организаций торговли
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЖАЙСКОЕ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025003470139 ИНН: 5028003089

Место нахождения объекта защиты:
обл. Московская, г. Можайск, ул. Бородинская, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
12.09.2007
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	868
1.6.	Объем здания, куб. м	4872
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- автоматическая система пожарной сигнализации; -система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа; -внутренний противопожарный водопровод.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
83 097 000,00 рублей ПОЛИС по страхованию имущества АО "Можайское оптово-розничное предприятие" № 421-216298/24	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 69, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 4.3-4.5, таблица 1 СП 4.13130.2013 в ред. Приказа МЧС России от 24.04.2013 № 288	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статья 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункт 4.2 – 4.3, 5.2, табл.2, 6.3, 8.8, 8.9 СП	Выполняется

		8.13130.2009	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 98 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 в ред. Приказа МЧС России от 24.04.2013 № 288	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 30, 31, 32, 57, 87, 88 табл. 21Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.16, 5.4.18 СП 2.13130.2012 в ред. Приказа МЧС России от 12. 03. 2020 г. № 151	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 53, 89 табл. 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 4.2.3, 4.2.6, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.21 – 4.2.23, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 7.1.1 – 7.1.3 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90, 98 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункт 7.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статья 85 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 7.2 СП 7.13130.2009 статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 13.1.11, 13.2.1, 13.3.1 - 13.3.4, 13.3.10 - 13.3.13, 13.4.1., 13.13.1 - 13.13.2, 13.14.1 - 13.14.2, 13.14.5 - 13.14.6, 13.14.9, 13.15.1, 13.15.4, 13.15.12, пункт 9 табл. А1, прилож. М СП 5.13130.2009 - пункт 10 таблица А1 СП 5.13130.2009 статья 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 3.1, п.3.3, п.3.5, 4.1 – 4.2, 4.4 – 4.8, 5.2 - 5.5, табл.1, табл. 2 СП 3.13130.2009 статья 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ - пункты 4.1.1 табл.1,	Выполняется

		4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16 СП 10.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- пункты 14.1 - 14.4 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- пункты 2 – 5, 9 – 10, 13 – 17, 22 – 23, 25 – 28, 30 – 37, 41 – 47, 50 – 52, 54 – 56, 60, 103, 107, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.