

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» мая 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-008010



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСМЕК ИНВЕСТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1235000007175

ИНН: 5003155033

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Видное, ш. Белокаменное, влд. 18

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.06.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	12227
1.6.	Объем здания, куб. м	85593

1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПТ, ВПВ, АУПС, СОУЭ 2-й тип, НПВ	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 69 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.1.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статьи 62, 68 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.1, 4.2, 5.3 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	Часть 1 статья 90 Федеральный	Выполняется

	пожарной техники	закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.1, 8.6, 8.9 СП 4.13130.2013	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 57, 58, 87, 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 6.1.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5 СП 2.13130.2012	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 4.2.1, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.4, 9.1.3, 9.1.5, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статьи 54, 60, 61, 68, 83, 84, 85, 86, 91, 103 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1. 5.3, 5.5 СП 3.13130.2009 п. 5.1.4, 5.1.13, 5.2, 13.1.10, 13.1.11, 13.3 13.2.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.13, 13.15, 15.1, приложение А СП 5.13130.2009 п. 7.2, 7.10 СП 7.13130.2009 п. 4.1.13, 4.1.14 СП 10.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 13.14, 14.1-14.2 СП 5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	Главы 14, 19 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Статьи 3, 21,	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	25, 34 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 пункты 2-5, 9, 11 - 15, 23, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 43, 50, 54, 60, 286, 288, 290, 291, Раздел XVIII, 403, 405, 406, 407, 409, приложение 1, 2.	
---	--	--