Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«09» июня 2025 г.
Регистрационный № 50-08-2025-008731

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Нежилое помещение,общей площадью 1146 кв.м.
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1145074011752 ИНН: 5036143499

Место нахождения объекта защиты:
обл. Московская, г. Подольск, ул. Мраморная, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.10.1971
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.3 Многоквартирные жилые дома
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1146
1.6.	Объем здания, куб. м	4055
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации адресно-аналоговая .2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.3. Система наружного противопожарного водопровода с расходом 15 л/сек. (2 ПГ)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара оценивается в соответствии с договорами аренды и договором страхования залогового имущества	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ: п.36 ст.2, ст.69 СП 4.13130.2013: п.4.3, 4.4-4.13. табл.1. СП 2.13130.2020: п.6	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	Федеральный закон № 123-ФЗ: п.1, 2, 3 ст.62 СП 8.13130.2020: п.4.1,	Выполняется

	водоснабжение	4,2, 4.3, 5.2, 5.4, 5,17, 6.1. 6.3, 8,6, 8.8, 8.12, 8,14, табл.2	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ: п.1 ст.90 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.71 СП 4.13130.2013: п.8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8,, 8.1.11, 8.1.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ: ч.1 ст.6, ч.1,5 ст.57, 58, 59, ч..1-6 ст.87, ч.1-9 ст.88, ст.134, п.1, 2, 4 ст.137, табл.21-24, 28, 29 Федеральный закон №384-ФЗ:ст.4, ч.1 ст.6, ст.8, ст.12, ч.5 ст.15, ст.34 глава 4, ст.36 глава 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.13 СП 4.13130.2013:п.п 5.5.2, 5.5.5 СП 2.13130.2020:п.п.5.2.1, 5.2.2 -5.2.8, 5.3.3-5.3.6,5 4.2-5.4.4, 5.4.7, 5.4.18, 6.1.47, 6.7.1, 6.7.2, табл.6.11	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ: Ст.53, 54, 55, 89 Федеральный закон №384-ФЗ: ч.4, ст.17, ч.1.ст.30 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.п д), ж) п.16, п.17, п.26 СП 1.13130.2020: п. п.4.1.4-4.1.5, 4.2.3, 4.2.5- 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11- 4.2.19, 4.2.21-4.2.22, 4.2.24, 4.2.27, 4.3.1., 4.3.2, 4.3.3., 4.3.5, 4.3.6, 4.3.11. 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.22, 7.1.1, 7.1.4, табл.5, п.п. 7.1.5 табл.6, п.п.7.1.6, табл.7, п.п.7.1.12, 7.6.1, 7.6.2, табл.11, п.п.7.6.3, табл.12, п.п.7.6.4, 7.6.5, 7.6.6. 7.6.8, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 9.1.1, 9.1.3 табл.21, п.п.9.1.4, 9.3.1-9.3.7.СП 59.13330.2020: п.п.6.2.2, 6.2.21СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		118.13330.2022: п.6.5*, 6.23*, табл.6.4, п.6.30. СП 2.13130.2020: п. 5.4.16 ГОСТ Р 12.4.026-2015СП 52.13330.2016 п.7.6, 7.6.1, 7.6.3, табл.7.28,	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ: ч.1, ст.76, ст.90 Федеральный закон № 384-ФЗ: ст.8, 17 СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10-7.13, 7.16, СП 11.13130.2009: п.2.11	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ: ч.4 ст.4, ст.48, 49, 50, глава 14, ст.51, п.3, 10 ст.52, ст.54, ст.56, ст.61, ч.3 ст.81, ч.1-8 ст.82, ч.1,7 ст.83, ч.1-4, ч.7-11 ст.84, ст.85, ст.91, ст.103, ст.104Федеральный закон № 384-ФЗ: ст.17 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 года № 1464: п.1-5, 7-9, 11, 12, 14-15 приложение №1, 2, 3, 5, 6 СП 3.13130.2009:п. п. 3.1 - 3.5, 4.3, 5.1, 5,3, 5.4, 6, 7, табл.1, 2 СП 484.1311500.2020: п.п. 5.1-5.21, 6.1.1-6.1.6.2.1, 6.3.1-6.3.4. 6.6.1-6.6.3, раздел 7 п.п.7.1.1.-7.1.13, 7.2.1-7.2.4, 7.5.1-7.5.2, Приложение А (табл.А1) СП 486.1311500.2020: .4.1-4.10, табл.3 СП 7.13130.2013: п.4..1-4..3, п.6.1-6.24, п.7.1- 7.22, п. 8.1, 8.5, 8.8 СП 8.13130.2020: п.4.1, 4,2, 4.3, 5.2, 5.4, 5,17, 6.1. 6.3, 8,6, 8.8, 8.12, 8,14, табл.2 СП 10.13130.2020: п.1.4, 5.1-5.3, 6.1.6-6.1.7, 6.1.9-6.1.15, 6.1.19, 6.1.23, 6.1.26-6.1.27, 6.2.1-6.2.7, 7.1-7.6, 7.9, 15.1, табл.7.1, 7.3, раздел 12, ПриложениеА.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	Федеральный закон № 123-ФЗ: ч.4, ч.5, ч.7 ст.83, ч.1 ст.84, ч.9 ст.85 Постановление Правительства	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.54, 55, 56 СП 3.13130.2009: п. 3.5 СП 484.1311500.2020:п. п. 5.14-5.17, 6.3 - 6.6, разделы 7.1-7.7 СП 1.13130.2020: п.4.3.12	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ: ст.5, 6, 64 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность». Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479:п. п. 2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73,103-110, 286, 288, 392 - 394, 397, 400, 401,402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 413.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.