

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» июля 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-010236



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 11 имени Г.С. Титова городского округа Щёлково
структурное подразделение: Детский сад "Малышок"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 ИМЕНИ
Г.С. ТИТОВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025006525125

ИНН: 5050031839

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Щёлково, ул. Чкаловская, д. 6Б, помещ. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.08.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|----------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с |

| | | |
|------|---|---|
| | | наличием интерната и детских организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 9 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1591 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 8012 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ДН пониженная пожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Автоматическая установка пожарной сигнализации, ПАК "Стрелец-мониторинг", приемно-контрольный охранно-пожарный прибор Сигнал-20П, пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М, модуль речевого оповещения Рупор-200, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3 типа, внутренний противопожарный водопровод 9ПК, первичные средства пожаротушения: ОП-4 - 19 шт. |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">0 рублей 0 копеек</p> | |
| 4. | <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u> | |

| безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <u>защиты</u> | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | пункты: 4.3-4.6, 4.124.13, таблица 1 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение | пункт: 5.1, таблицы 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 СП 8.13130.2009 | Выполняется |
| 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 пункты: 7.1, 8.1 | Выполняется |
| 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 пункты: 4.3, таблицы 1, 4.17, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 | Выполняется |
| 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2009 пункты: 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.7, 5.2.1-5.2.5, 5.2.10-5.2.23, 5.2.27 | Выполняется |
| 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.1313.2013 пункты: 7.1-7.3, 7.5, 7.6 | Выполняется |
| 4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные | СП 7.13130.2013 пункты: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1; СП 5.13130.2009 пункты: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5; СП 3.13130.2009 пункты: 3.3-3.5 4.1-4.8, 5.1-5.5, таблицы 1, 2; СП 10.13130.2009 пункты: 4.1.1, | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | водопроводы) | 4.1.7-4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10; СП 8.13130.2009 пункты: 5.1, таблицы 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 пункты: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 пункты: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 21-24, 30-37, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61-66, 70, 71; пункты: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г; СП 2.13130.2012 пункты: 5.2.3, 6.7.10, 6.7.14, таблица 6.12, 6.7.11, 6.7.14; Приказ МЧС России № 806, Постановление Правительства № 1479 пункты: 2-5, 10-12, 17-17_1, 23, 26, 27, 35, 36, 43, 54, 56, 60, 392-397, 403, 407, 409 | Выполняется |