

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» июля 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-010591



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание 3-х этажного общежития воспитанников

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №
1 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035001606265

ИНН: 5007034093

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Дмитров, п. Новое Гришино

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

23.11.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|----------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | I |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1.4. | Высота здания, м | 14 | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 637 | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 6501 | |
| 1.7. | Количество этажей | 3 | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | сигнал-20 | |
| 2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | | |
| Оценка не проводилась | | | |
| 3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | | |
| не проводились | | | |
| 4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> | | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон от 21.12.1994 №69 ФЗ " О пожарной безопасности" Федеральный закон | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | | от 22.07.2008 №123 ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон от 21.12.1994 №69 ФЗ " О пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон от 21.12.1994 №69 ФЗ " О пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон от 21.12.1994 №69 ФЗ " О пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон от 21.12.1994 №69 ФЗ " О пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон от 21.12.1994 №69 ФЗ " О пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты | Федеральный закон от 21.12.1994 №69 ФЗ " О пожарной | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон от 21.12.1994 №69 ФЗ " О пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Федеральный закон от 21.12.1994 №69 ФЗ " О пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Выполняется |