Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» июля 2025 г.
Регистрационный № 50-08-2025-011225

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 2 им.В.В. Тихонова" Павлово-Посадского городского округа Московской области дошкольное отделение "Солнышко"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 2 ИМЕНИ В.В.ТИХОНОВА" ПАВЛОВО - ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035007103284 ИНН: 5035021530

Место нахождения объекта защиты:
обл. Московская, г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д. 18Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1966
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	515
1.6.	Объем здания, куб. м	4191
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы АПС на базе ПКП « Гранит-24» и системы « Стрелец» на базе ПКП « Тандем 2М»; звуковой способ оповещения со световыми указателями «Выход» (извещатель пожарный ручной (ИПР) - 3 (сирена), извещатель пожарный дымовой (ИПД) – 58 шт., передатчик «Тандем 2М» системы «Стрелец»,), наружный пожарный гидрант 4 м. от здания
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек. Возможность ущерба третьих лиц отсутствует.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3 табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения п.:5.1; 8.9 ППР № 1479 от 16.09.2020г. п: 48	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 8.6	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п: 5.2.3; 6.7.10; таб.6.12; 6.7.11; 6.7.12	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пути и выходы» п: 4.1.1.; 4.1.2; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.13; 4.2.14; 4.2.16 – 4.2.22; 4.2.25; 4.3.1; 4.3.3 – 4.3.7; 5.2.21 - 5.2.24 ППР № 1479 от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		16.09.2020г. п.: 17; 21; 23; 26; 37	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 12.2018 г.): ст.90 п.1 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 3.1- 3.4; 4.1 - 4.4; 4.8; 5.3; 5.4; 5.5 СП 5.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменениями от 01.06.2011г.) п.:13.1.1; 13.1.10 - 13.1.12; 13.2.2; 13.3.2; 13.3.6; 13.3.12; 13.4.1; 13.13.1- 13.13.3; 13.14.1; 13.14.2; 13.14.5; 13.14.6;13.14.9 - 13.14.11; 13.15.2-13.15.4; 15.1; 15.3; 15.5; приложение М. ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27.12.2018 г.): ст.5 п.1- 4 « Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты»; ст.83 п.6; 7; 9 «Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации»; ст.84 п.: 9; 11 « Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуации людей в зданиях и сооружениях»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с изменениями N) п.:13.1.1; 13.1.11; 13.1.12	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.) п: 1-5; 8-11; 14; 16; 17; 21; 23; 26; 27; 36; 37; 48; 60 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года): ст. 5	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.