Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«25» июля 2025 г.
Регистрационный № 50-08-2025-011819

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание СЦ№3 и администрации
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНТЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025001767460 ИНН: 5016005250

Место нахождения объекта защиты:
обл. Московская, г. Пушкино, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1976
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	690

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	8625
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая пожарная сигнализация; 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа; 3. Внутренний противопожарный водопровод; 4. Наружный противопожарный водопровод.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска не проводился на основании ст. 6 ч. 1 п. 1 Федерального закона № 123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям», п. 4.3 табл. 1; п. 4.4; п. 6.1.2 табл. 3 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 65 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 69 ч. 1; ст. 100 ч. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», пп. 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; п. 5.2 табл. 2; пп 5.4; 5.10-5.11; 5.15; п. 5.17-5.18; пп. 8.5; 8.6; 8.8-8.10; 8.12-8.14; 11.1; 11.2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пп. 48; 49 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 62; ст. 68 ч. 1, ч. 2 п. 1, ч. 3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пп. 6.1.20; 6.1.21; 7.1; 8.1.1-8.1.9; 8.1.11; 8.1.14; раздел 8.2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 71; 73 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 90; ст. 98	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», пп. 4.1; 4.5-4.7; пп. 5.2.4; 5.2.7; пп. 5.3.3-5.3.6; пп. 5.4.4; п. 5.4.7-5.4.11; 5.4.13; пп. 5.4.16-5.4.20; п. 6.6.1 табл. 6.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям», пп. 4.1; 4.20; 5.6.4; 6.1.41 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», пп. 4.1; 4.3; 4.4; 4.8-4.10; 7.1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 25 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 57; ст. 58; ст. 87 чч. 1-3, 5-7, 11; ст. 88 чч. 1-3, 5-9, 14, 19; табл. 21, 22, 23, 24; ст.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		134 чч. 1-3, 6; табл. 28; ст. 137 чч. 1, 2, 4	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пп. 4.1.2; 4.1.5; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.12-4.2.20; 4.2.21-4.2.22; 4.3.2-4.3.7; 4.3.12; 4.4.1-4.4.4; 4.4.6; 4.4.9; 4.4.11; 4.4.12; 4.4.15; пп. 7.1.1; 7.1.3-7.1.5; 8.2.1 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», пп. 4.13-4.16 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пп. 5; 9, 16 д); 17; 23; 26; 27; 28; 36-37 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 52 п. 2; ст. 53; ст. 89; ст. 134 ч. 6 табл. 28	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пп. 6.1.20; 6.1.21; 7.1-7.3; 7.6; 7.8; 7.14; 7.16; 7.18; 8.1.1-8.1.9; 8.1.11; 8.1.14; раздел 8.2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пп. 26; 65; 71; 73 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		(последняя редакция), ст. 90; ст. 98 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (последняя редакция), ст. 22	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020, пп. 5.1-5.9; 5.11-5.18; 5.20-5.22; 6.1.1-6.1.6; пп. 6.2.1; 6.2.6; 6.2.10-6.2.12; разделы 6.3; 6.4; пп. 6.5.1; 6.5.4; 6.6.1-6.6.5; 6.6.9; 6.6.12; 6.6.14; 6.6.16 табл. 2; 6.6.27; 6.6.34; 6.6.36-6.6.37; 7.1.2-7.1.5; 7.1.7; 7.1.13; 7.2.1; 7.5.1; Приложение А СП 486.1311500.2020, пп. 4.4; 4.6; 4.8; табл. 1, 3 СП 10.13130.2020, п. 5.3; пп. 6.1.3; 6.1.5; 6.1.9; 6.1.10-6.1.13; 6.1.16-6.1.21; 6.1.23; 6.1.25; 6.1.28; 6.2.1-6.2.5; 6.2.10; 6.2.13-6.2.14; 6.2.18-6.2.20; 7.1-7.5; 7.6 табл. 7.1; 7.15; 13.1; 13.2; 13.4; 13.6; 13.7; 13.9; 13.12; пп. 14.1.1-14.1.3; 14.1.5; 14.1.6; 14.1.8; 14.1.9; 14.1.11-14.1.16; 14.1.18-14.1.21; 14.1.23-14.1.26; 14.1.28; 14.2.1; 14.2.5; 14.2.6; 14.2.7; 14.2.8; 14.4.2; 14.4.4-14.4.6; 14.4.9; 15.1; Приложение А СП 8.13130.2020, пп. 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; п. 5.2 табл. 2; пп 5.4; 5.10-5.11; 5.15; п. 5.17-5.18; пп. 8.5; 8.6; 8.8-8.10; 8.12-8.14; 11.1; 11.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», пп. 4.1; 5.1; 6.1 СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», пп. 6.1.1; 6.2.2; 7.1.3; 7.2.1; 9.1; 9.20 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», пп. 5.1-5.5; 5.7;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		5.10; 6.1-6.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пп. 3.1-3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6-4.8; 5.3; разделы 6; 7; табл. 1, 2 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 51 ч. 2, ч. 3; ст. 52 п. 3; ст. 54; ст. 55; ст. 62 ч. 2, ч. 3; ст. 68 ч. 2 п. 1; ст. 82; ст. 83 ч. 1, чч. 4-6, ч. 9; ст. 84; ст. 86; ст. 91; ст. 103 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пп. 42; 43; 48; 50; 54; 55	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пп. 5.17; 5.21; 6.1.4; 7.1.2-7.1.5; 7.1.7; 7.1.13; 7.2.1; 7.5.1; Приложение А СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 15.1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», пп. 11.1; 11.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пп. 3.3; 3.5	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», разделы 4, 5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пп. 2-5; 9-17; 23; 25-28; 32; 34-37; 41-43; 48; 49; 50; 54-56; 59; 60; 65; 71; 73; главы XVIII; XIX Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (последняя редакция), ст. 34; 37 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 60; 64	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.