Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«25» июля 2025 г.
Регистрационный № 50-08-2025-011820

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание ЗСЦ
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНТЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025001767460 ИНН: 5016005250

Место нахождения объекта защиты:
обл. Московская, г. Пушкино, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1962
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5054
1.6.	Объем здания, куб. м	47295
1.7.	Количество этажей	1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая пожарная сигнализация; 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа; 3. Внутренний противопожарный водопровод; 4. Наружный противопожарный водопровод.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании ст. 6 ч. 1 п. 1 Федерального закона № 123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям», п. 4.3 табл. 1; п. 4.4; п. 6.1.2 табл. 3 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 65 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 69 ч. 1; ст. 100 ч. 1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», пп. 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; п. 5.3 табл. 3; пп 5.4; 5.10-5.11; 5.15; п. 5.17-5.18; пп. 8.5; 8.6; 8.8-8.10; 8.12-8.14; 11.1; 11.2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пп. 48; 49 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 62; ст. 68 ч. 1, ч. 2 п. 1, ч. 3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		решениям», пп. 6.1.20; 6.1.21; 7.1; раздел 8.2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 71; 73 СП 56.13330.2021 «Производственные здания», п. 5.1.2 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 90; ст. 98	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пп. 4.1.2; 4.1.5; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.8; 4.2.13-4.2.19; 4.2.21-4.2.22; 4.3.2-4.3.7; 4.3.12; 4.4.1-4.4.4; 4.4.8; пп. 8.1.1-8.1.2; 8.1.6; 8.1.8; 8.2.2; 8.2.7 табл. 15; 8.2.8; 8.2.10; 8.2.11 табл. 17; 8.2.12 табл. 18 СП 56.13330.2021 «Производственные здания», пп. 4.7; 5.1.1; 5.1.12; 6.1.16; 6.2.2; 6.2.6; 6.2.9-6.2.13; 6.2.16-6.2.19; 6.2.20 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пп. 5; 16 д); 17; 23; 26; 27; 28; 36-37 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 52 п. 2; ст. 53; ст. 89; ст. 134 ч. 6 табл. 28	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пути и выходы	пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пп. 6.1.20; 6.1.21; 7.1-7.3; 7.10-7.13; 7.16; раздел 8.2 СП 56.13330.2021 «Производственные здания», пп. 5.1.13; 6.1.17; 6.2.5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пп. 26; 65; 71; 73 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 90; ст. 98 Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (последняя редакция), ст. 22	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 56.13330.2021 «Производственные здания», п. 6.2.1 СП 484.1311500.2020, пп. 5.1-5.9; 5.11-5.18; 5.20-5.22; 6.1.1-6.1.6; пп. 6.2.1; 6.2.6; 6.2.10-6.2.12; разделы 6.3; 6.4; пп. 6.5.1; 6.5.4; 6.6.1-6.6.5; 6.6.9; 6.6.12; 6.6.14; 6.6.16 табл. 2; 6.6.27; 6.6.34; 6.6.36-6.6.38 табл. 4; 6.6.39; 7.1.2-7.1.5; 7.1.7; 7.1.13; 7.2.1; 7.5.1; Приложение А СП 486.1311500.2020, пп. 4.4; 4.6; 4.8; табл. 1, 3 СП 10.13130.2020, п. 5.3; пп. 6.1.3; 6.1.5; 6.1.9; 6.1.10-6.1.13; 6.1.16-6.1.21; 6.1.23; 6.1.25; 6.1.28; 6.2.1-6.2.5; 6.2.10; 6.2.13-6.2.14; 6.2.18-6.2.20; 7.1-7.5; 7.6 табл. 7.2; 7.15; 13.1; 13.2; 13.4; 13.6; 13.7; 13.9; 13.12; пп. 14.1.1-14.1.3; 14.1.5; 14.1.6; 14.1.8; 14.1.9; 14.1.11-14.1.16; 14.1.18-14.1.21;	Выполняется

		14.1.23-14.1.26; 14.1.28; 14.2.1; 14.2.5; 14.2.6; 14.2.7; 14.2.8; 14.4.2; 14.4.4-14.4.6; 14.4.9; 15.1; Приложение А СП 8.13130.2020, пп. 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; п. 5.3 табл. 3; пп 5.4; 5.10-5.11; 5.15; п. 5.17-5.18; пп. 8.5; 8.6; 8.8-8.10; 8.12-8.14; 11.1; 11.2 СП 7.13130.2013, пп. 4.1; 5.1; 6.1 СП 60.13330.2020, пп. 6.1.1; 6.2.2; 6.2.5; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.13; 7.2.1; 9.1; 9.20 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», пп. 5.1-5.5; 5.7; 5.10; 6.1-6.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пп. 3.1-3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.8; разделы 6; 7; табл. 1, 2 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 51 ч. 2, ч. 3; ст. 52 п. 3; ст. 54; ст. 55; ст. 62 ч. 2, ч. 3; ст. 68 ч. 2 п. 1; ст. 82; ст. 83 ч. 1, чч. 4-6, ч. 9; ст. 84; ст. 86; ст. 91; ст. 92; ст. 103 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пп. 42; 43; 48; 50; 54; 55	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пп. 5.17; 5.21; 6.1.4; 7.1.2-7.1.5; 7.1.7;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.1.13; 7.2.1; 7.5.1; Приложение А СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 15.1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», пп. 11.1; 11.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пп. 3.3; 3.5	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», пп. 5.17; 5.21; 6.1.4; 7.1.2-7.1.5; 7.1.7; 7.1.13; 7.2.1; 7.5.1; Приложение А СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», п. 15.1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», пп. 11.1; 11.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пп. 3.3; 3.5	Выполняется
4.9.	Организационно-	ГОСТ Р 59641-2021 «Средства	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», разделы 4, 5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (последняя редакция) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пп. 2-5; 10-17; 19; 23; 25-28; 32; 34-37; 41-43; 48; 49; 50; 54-56; 59; 60; 65; 71; 73; 121; 123; 124; 130; 132; главы XVIII; XIX Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (последняя редакция), ст. 34; 37 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (последняя редакция), ст. 60; 64	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.