

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Московской области  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«05» августа 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-012453



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЛогистикс»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЛогистикс"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1075009004806

ИНН: 5009060194

Место нахождения объекта защиты:

140483, обл Московская, г Коломна, п Радужный, Дом 45в

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.12.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	13884
1.6.	Объем здания, куб. м	306108

1.7.	Количество этажей	4							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противопожарной сигнализации марки «Болид», оповещения и управления эвакуацией людей 2-типа, АУПТ-водяная, система сухотрубов, ВПВ-47 ПК, ДУ, НПВ-ПГ на расстоянии не более 200 м.							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетное значение уровня пожарного риска составляет для складской части <math>0,487 \times 10^{-6}</math>, для административной части <math>0,98 \times 10^{-6}</math>. Допустимое значение уровня пожарного риска составляет <math>1 \times 10^{-6}</math>. Комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: - система автоматического пожаротушения складской части; - система пожарной сигнализации; - система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей; - система дымоудаления из складского помещения; - система организационно-технических мероприятий.</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Исходя из собственной оценки ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 50000 рублей.</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не							

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25 декабря 2023 г. N 665-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-Федеральный Закон №123-ФЗ) гл. 16 ст. 69, СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям." п. 5.6.4, 6.1.2, 6.1.42, 6.1.43, 6.3.2, 6.3.9	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный Закон №123-ФЗ ч. 1, 2, 3 ст. 68, СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности." п. 5.6, 6.3, 6.4, 8.6, Т. 4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный Закон №123-ФЗ ст. 67, ст. 76, п. 1, 4 ст. 98, Правила противопожарного режима в РФ (утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. №1479 «О противопожарном режиме» (далее - ППР в РФ) п.71, 72; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям." п 8.2.5	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	Федеральный Закон ФЗ №123-ФЗ ст. 32, 87, 134, табл. 21, 23, 24, 28; СП 2.13130.2020 «Системы	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>противопожарной защиты.</p> <p>Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.3.2, п. 5.3.5, п. 5.4.2, п. 5.4.4, п. 5.4.12, п.6.2.1, табл.6.3, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ» в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 № 681 п. 3.1 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям." п 4.17, п. 6.1.43, п. 6.2.10, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности» п. 7.2, 7.8, 7.11, 8.5</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный Закон №123-ФЗ ст. 53, ч. 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 ст.89; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" подразделы 4.2-4.3, п. 4.2.3, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.3.2, п. 4.3.6, п. 4.3.7, п. 4.3.12, п. 4.4.1, п. 4.4.4, п. 8.1.1, табл. 15, 17, п. 8.2.7, п. 8.2.10, п.8.2.11, п. 8.3.1, п. 7.1.2, п. 7.1.5, таблицы 6</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный Закон №123-ФЗ ст. 90; Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями) ст. 22. СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения</p>	Выполняется

		<p>пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям." п 7.1-7.3, 7.5, 7.6</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Федеральный Закон №123-ФЗ ст. 51-64, ч. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. 4.1, 4.2, т. 2 п. 16, 17, СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования." п. 6.1, 6.2 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности." п. 6.1. СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования." п. 6.1, 6.2.1, 6.2.3.</p>	Выполняется
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования." п. 6.3, 6.6 СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования." п. 5.3. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной</p>	Выполняется

		<p>безопасности." п. 6.2, 6.8. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности." п. 4.7, СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" п. 5.6, 6.2.</p>	
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 гл.1 ст.5. Правила противопожарного режима в РФ, Утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, п. 2-6, 9-19, 23, 25-28, 32-38, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 63, 65, 71-73, 77-79, 82-83, 121-163, 286-307, 308-372, 392-394, 395-400, 402, 405, 407, 409, 413.</p>	Выполняется