Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«14» августа 2025 г.
Регистрационный № 50-08-2025-013097

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Акционерное общество "Трансинжстрой"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Акционерное общество "Трансинжстрой"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700003803 ИНН: 7701011412

Место нахождения объекта защиты:
143980, обл Московская, г Балашиха, ул Лесопарковая, Владение 14

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
13.04.1991
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2747
1.6.	Объем здания, куб. м	21290
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС: С2000-М, С2000-КДЛ, С2000-КПБ, С2000-БКИ, ДИП-34А-03, ИПР 513-3АМ, РИП-12 исп. 06, АКБ 12В, ИПДЛ-52М СОУЭ: табло «Выход, светозвуковой оповещатель ОПОП124-7 ПДЗ: нет ВПВ: 4 ПК НППВ: нет

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась.	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
100 000 тысяч рублей	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Разд. I, Гл.16, ст. 69, ч. 1. СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.20, табл. 1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.8, . Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Разд. I, ст. 68, ч. 1, 2. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружпого противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", табл. 3. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48, 49, 51, 53.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивньви ретениям", п. п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		8.9. Правила противопожарного режима в Российской Федерация, утв. постановлением Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 71, 72.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Гл.18, ст. 78, 80, Гл.19, ст. 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационпые пути и выгходы", п. п. 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 8.2.5, 8.2.7, табл. 15, 8.2.12.СП 2.13130.2020. "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.4.}, 6.2.1, табл. 6.1. СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. п. 6.1.2, табл. 3, п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", п. 8.5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждекии Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 13, 14,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		15, 16, 17.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Разд. I; Гл.19, ст. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 88, 89, 90, 91. СП 1.13130.202020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы",п.п. 2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 8.2.5, 8.2.7, табл. 15, 8.2.12. СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. п. 6.2.1, 6.2.2, СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", п. п. 13.2.2, 13.2.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.7, 13.15.13, 13.15.21, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.3, 15.10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утвержденчи Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 14, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 37.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Гл.17, ст. 90. СП 4.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планяровочным и конструктивнымм решениям", п. п. 7.1, 7.3, 7.11, 7.13, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Разд. I; Гл.19, ст. 83, 84. СП 3.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.п. 3,3, 3,4, 3,5, 4,1, 4,2, 4,4, 4,6, 4,7, 4,8, 5,3. СП 484.1311500.2020. "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 13.2.2, 13.2.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.7, 13.15.13, 13.15.21, 14.1,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		14.2, 14.3, 14.4, 15.3, 15.10. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", табл. 3, п.5.46. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях-пожарной безопасности», ст. 83, 84. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п. п. 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.3, табл. 2 п. 17. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", п. п. 13.2.2, 13.2.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.7, 13.15.13, 13.15.21, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.3, 15.10. СП 6.13130.2013 Свод правил системы противопожарной защиты электрооборудование требования	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожарной безопасности: п. п. 4.2, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Разд. I, ст. 5, 6, 48, 49, 52, 53, 55, 60, 62, 63. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Разд. I п. п. 2, 3, 4, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 35, 36, 42, 43, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 339, 343, 345, 346, 348, 349, Разд. XVIII п. п. 460, 461, 462; Разд. XIX, п. п. 463, 465, 471, 474, 475, 476, 477, 478, 486, прил. 1, 2, 5, 6. СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарпой и пожарной опасности", п.п. 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, Б.1. СО 153-34,21,122-2003 "Инмтрукция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" разд. 3, п.п 3,1, 3,2, 3,3, разд.4 п.п 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.6,4.7	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.