



«03» сентября 2025 г.
Регистрационный № 50-08-2025-014154

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Распределительный центр АО "Тандер", РЦ Дмитров
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022301598549

ИНН: 2310031475

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Дмитров, тер. 4-й км автодор. Дмитров-Орудьево-Жуковка, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

02.02.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	20000
1.6.	Объем здания, куб. м	690000

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС Стрелец-мониторинг СОУЭ АУПТ НПВ 13 ПГ ВПВ 292ПК (3*5л/с) 20ПК (2*5л/с)	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Проводилось - расчетное значение пожарного риска $6,133 \cdot 10^{-7}$			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ППР №1479 п.65 СП 4.13130.2013 п.4.3, таблица 3 СТУ	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 62, 68 ППР №1479 п.48.49 СП 8.13ю130.2009 п. 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 5.4, 5.11, 5.18, 6.3, 6.4, таблица 3	Выполняется

		СТУ п. 5.1(п.па) 11.1, 11.2	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 90 ППР №1479 п.71 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 8.4, 8.6, 8.8, 8.9 СТУ п. 5.1(п.па) 11.1, 11.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.87,88,таблицы 21,22,23,24 ППР №1479 п.13,15,.16л,16н,25 СП 4.13130.2013 п. 6.1.40, 6.1.41, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.45, 6.3.4. 6.3.18, 6.3.19. СП 2.13130.2012 п5.2.3, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.10, 5.4.11, 5.4.16, 5.4.17, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.7, таблица 6.3. СП 7.13130.2013 п. 8.1, 8.2, 8,5,8.8 СТУ п. 5.1(п.п. б) 7.1, 7.2, 7.3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.87,88,таблицы 21,22,23,24 ППР №1479 п.13,15,.16л,16н,25 СП 1.13130.2019 п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,4.3.7,4.3.3,4.3.4. 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.10, 9.2.11, 9.2.11, 9.2.12, 9.3.2, таблицы 29, 30, 31,32 СТУ раздел 5, п. 8.1, 8.2. 8.3	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.90 ППР №1479 п.12, 17 СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.10, 7.13, 7.16 СТУ п. 5.1(п.п. б)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.82, 83, 84, 85, 86, 103, 104, 111 ППР №1479 п.50, 51, 52, 54, 55, 56; СП 3.13130.2009 п. 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1 таблица 1; СП 5.13130.2009 п. 4.4, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.14, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.21, 5.4.9, 5.4.16, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.8, 5.7.10, 5.7.11, 5.7.13, 5.7.15, 5.7.16, 5.7.17, 5.7.19, 5.7.20,5.7.21, таблица 5.1, 5.3,5.4, А.1, А.3, А. 4; СП 7.13130.2013 п. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.9, 6.10, 6.11); СП	Выполняется

		8.13130,2009 п. 7.1, 7.4, 7,7, 7.8, 8.4, 8.6, 6.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.3, 9.7, 9.10, 9.11, 9.17; СП 10.13130.2009 п.4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.14, 4.1.17, 4.1.18, таблица 2 СТУ п. 5.1(п.п. б) 9.1, 11.1, 11.2, 13.1, 13.2, 13.3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ ППР №1479 СП 3.13130.2009 п. 3.3, 3.5, 4.4, 4.7, 4.5, 4.8, 5.3, 5.4, 5.4 СП 5.13130.2009 п. 4.2, 4.4, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.14, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.21, 5.4.9, 5.4.16, 5.7.5, 5.7.6, 5.7.8, 5.7.10, 5.7.11, 5.7.13, 5.7.15, 5.7.16, 5.7.17, 5.7.19, 5.7.20,5.7.21, таблица 5.1, 5.3,5.4, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, таблицы 13.3, 136 приложение М, О, П; СП 7.13130.2013 п. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.9, 6.8, 6.10, 6.11, 6.24, 7.8, 7.12, 7.20); СП 8.13130,2009 п. 7.1, 7.4, 7,7, 7.8, 8.4, 8.6, 6.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.3, 9.7, 9.10, 9.11, 9.17; СП 10.13130.2009 п.4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.14, 4.1.17, 4.1.18, таблица 2, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10,5, 10.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ ППР №1479 п.2, 2.1, 3,4,5,9,10,11,14,16а, 16б,16д,16е,16к,16о, 17.1, 19, 30, 32, 33, 34, 35а, 35б СТУ п. 14.1, 14.2	Выполняется