

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«24» сентября 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-015372



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение "Стадион "Труд"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. СЕРПУХОВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТАДИОН "ТРУД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1125043001621

ИНН: 5043046009

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Серпухов, проезд Мишина, д. 12В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.04.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.4 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения на открытом воздухе
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1209
1.6.	Объем здания, куб. м	4893
1.7.	Количество этажей	3

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность				
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система выполнена на базе адресно-аналогового оборудования АПС С2000-БИ с оповещателями "Болид ДИП 34-А", с приемной станции выдаются сигналы на включение, при пожаре, дымоудаления, системы оповещения, отключения вентиляции, передачи сигнала "пожар" и "неисправность" в пожарную охрану				
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>					
Помещения №17,18,19,21,30 и 36 -категория В4, Помещение №35 - категория В2						
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>					
Постановление № 6152-П от 06.12.2022 года «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» г.о. Серпухов Московской области на 2023–2027 годы, подпрограмма 2 п.2 Основное мероприятие 02 Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС в сумме 600 000 руб.						
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" data-bbox="239 1848 1548 2083"> <tr> <td data-bbox="239 1848 678 2083">Наименование противопожарного мероприятия</td> <td data-bbox="678 1848 1257 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</td> <td data-bbox="1257 1848 1548 2083">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td> </tr> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется				

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте, журнал проведения противопожарного инструктажа, удостоверение о прохождении обучения по программе ПТМ, приказы по учреждению, планы эвакуации людей при пожаре, Инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, знаки обозначения категорий, расчёт по определению категорий помещений, отчёт времени эвакуации людей с объекта, договор на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией, сертификаты на первичные средства пожаротушения, журнал учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Акт о проведении испытаний на водоотдачу наружного противопожарного водопровода от 24.07.2025 года №60	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	В настоящее время в учреждении разрабатывается отчёт по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечению доступа подразделений пожарной охраны в соответствии с Положением о пожарно-спасательных гарнизонах, утвержденным приказом МЧС России от 25.10.2017 года №467	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	Техническое заключение об определении категорий по	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	взрывопожарной и пожарной опасности по СП12.13130.2009 от 13.10.2021 года	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Отчёт о расчёте времени эвакуации людей и персонала с объекта от 20.07.2022 года	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Контракт об оказании услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации в 2025 году с МУ АСС "Юпитер" от 18.12.2024 года	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	контракт об оказании услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации в 2025 года с ООО "АПБ" от 25.12.2024 года	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Схема размещения противопожарного оборудования на объекте (огнетушители, АПС, ПК и ПГ)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Планы проведения тренировок по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты в 2025 году. Инструктажи о соблюдении противопожарного	Выполняется

противопожарный режим

режима.