

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» октября 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-015890



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

комплекс производственных и складских зданий

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТЕХНО - ТТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035006110919

ИНН: 7707263374

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 26А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.04.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7247
1.6.	Объем здания, куб. м	942

1.7.	Количество этажей	3	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ-2 Внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод, естественное проветривание при пожаре	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
$R_{max}=6,44842*10^{-8}\leq 1*10^{-6}$			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
сведения об оценке возможного ущерба отсутствует			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	гл.16 ФЗ-123 п. 4.3 табл.1, п.6.1.2. табл. 3 СП 4.13130. 2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62 ст.99 ФЗ-123 п.5.3. .3, табл.4, табл. 6 СП 8.13.130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	ст.98 ФЗ-123 п.8.4, п. 8.6-8.9, п.	Выполняется

	пожарной техники	8.13-8.14, п.8.16 СП 4.13130.2013	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.35, ст.58, ст.87 ФЗ-123 п.п. 5.4.1, 5.4.2, п. 6.1.1 табл. 6.1 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53, ст. 89 ФЗ-123 Разделы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 8.1, 8.2 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ-123 Раздел 7 СП 4.13130.2013 с изменением № 1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.56 ФЗ-123 п.7.2 СП 7.13130.2013; стю 45,61,83,84,91 ФЗ-123 п. 4.4., табл.2, табл.3, табл.4 СП 486.1311500.2020; ст. 54,84,91 ФЗ-123 табл.1, табл.2 п. 17 СП3.13130.2009; ст.62,ст.68 ФЗ-123 п.5.3 табл.3, табл.4, Раздел 6 СП 8.13130.2020; ст.86 ФЗ-123 п.1.4 или п. 6.1.7, 7.6 табл.7.1, табл. 7.2 п 7.8-7.13 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 7 Подразделы 7.1, 7.2, 7.7 СП 484.131500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	ППР РФ № 1479 от 16.09.2020 п.: 2,3,4,5,6,9,10,12,13,14,15,16,18,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37	Выполняется

безопасности объекта защиты и противопожарный режим	,41,43,49,52,54,55,56,60,65,71,73 разделы III, IX, XVIII, XIX Приказ МЧС РФ № 806 от 18.11.2021
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------