



«02» октября 2025 г.  
Регистрационный № 50-08-2025-015892

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Распределительный центр для проекта Жесткого Дискаунтера «Чижик» МО Юг  
локация МБМ Валищево

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Старков Виктор Александрович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Подольск, тер. промышленного парка Валищево (д Валищево), д.  
24, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.09.2025

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	15987

1.6.	Объем здания, куб. м	233980
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Водяная спринклерная АУПТ, адресная СПС, СОУЭ 3-го типа, АУГП, АУПП, ДУ, ВПВ, наружный противопожарный водопровод
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и на территориях объекта составляет: - 0,47 10<sup>-6</sup> год<sup>-1</sup> для персонала административной части здания что не превышает нормативное значение 10<sup>-6</sup> год<sup>-1</sup>, установленное п. 1 ст. 93 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -0,31 10<sup>-5</sup> год<sup>-1</sup> для персонала производственной части здания, что не превышает нормативное значение 10<sup>-4</sup> год<sup>-1</sup>, установленное п. 1 ст. 93 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; При этом, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 93 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для производственного персонала объекта защиты должны быть предусмотрены меры по обучению действиям при пожаре и меры по социальной защите работников, компенсирующих их работу в условиях повышенного риска. Индивидуальный пожарный риск в результате воздействия опасных факторов пожара на объекте для людей, находящихся в селитебной зоне, составляет 0 год<sup>-1</sup>, что не превышает нормативное значение 10<sup>-8</sup> год<sup>-1</sup>, установленное п. 4 ст. 93 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • Социальный пожарный риск воздействия опасных факторов пожара на объекте для людей, находящихся в селитебной зоне, составляет 0 год<sup>-1</sup>, что не превышает нормативное значение 10<sup>-7</sup> год<sup>-1</sup>, установленное п. 5 ст. 93 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии со статьей 6 и статьей 93 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не рассчитывалась.

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) (ч.ч. 1, 2 ст. 69); постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (п.65); СТУ (п.2.1) СП 4.13130.2013 (п. 4.3, 4.6, табл. 1, п. 6.1.48).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123-ФЗ (п.п. 1, 3 ч.2 ст. 68, ч. 2 ст. 99); СТУ (п.6.1); СП 8.13130.2020 (п.п. 4.1-4.4, 5.3-5.4, 5.9, 5.10, 5.17, 6.1, 6.3, 6.4, 7.2, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 8.13).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 90); СТУ (п.2.1) СП 4.13130.2013 (п.п. 8.1.4, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.14, 8.2.1-8.2.3, 8.2.5- 8.2.7).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123-ФЗ (ст. 32, ст.58, ч.ч. 1-3,5-7 ст. 87, ч.ч. 1-3, 5-9, 13, 19 ст. 88, ч.ч. 1-2, 4 ст. 137); СТУ (п.п.3.2-3.9); СП 2.13130.2020 (п.п. 5.2.4, 5.2.5, 5.4.3, 5.4.9-5.4.11, 5.4.16, 5.4.18, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.6.1, табл. 6.3, 6.9). СП 4.13130.2013 (п.п. 6.1.39, 6.1.40,	Выполняется

		6.1.47, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7); СП 7.13130.2013 (п.п. 6.10, 6.11, 6.12, 6.18, 6.20, 6.22, 8.1, 8.8).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123-ФЗ (ст. 53, ч.ч. 1, 3, 8, 10-12, 14 ст. 89, ч.ч. 1-3, 5-6 ст. 134, табл.28); СТУ (п.п. 4.1-4.3); СП 1.13130.2020 (п.п. 4.1.4, 4.1.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.16-4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.25, 4.3.1-4.3.3, 4.3.5-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123-ФЗ (ч.ч. 1-2 ст. 90). СП 4.13130.2013 (п.п. 7.1- 7.3, 7.10, 7.13).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123-ФЗ (ч. 1 ст. 54, ст. 82, 83, ч.ч. 1, 3, 4, 7, 9, 11 ст. 84, ч.ч. 1, 3, 6-11 ст. 85, ч.ч. 1, 2 ст. 86); СТУ (п.п.5.1-5.4, 6.1-6.7, 7.1-7.2); СП 3.13130.2009 (п.п. 3.3-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3); СП 486.1311500.2020 (п. 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, табл. 1 поз. 1, табл. 3 поз. 4.2, 5.2, 6, 48); СП 484.1311500.2020 (п. 5.13, 5.14, 5.20, 6.3.3, 6.3.4, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.11, 6.6.27, 6.6.32); СП 485.1311500.2020 (табл. А, п. 6.1.21, 6.1.22, 10.1.3); СП 7.13130.2013 (п. 7.1, 7.2); СП 10.13130.2020 (п.п. 6.1.1- 6.1.13, 6.1.16, 6.1.18, 6.1.20, 6.1.23, 6.1.25-6.1.28, 6.2.1- 6.2.6, 6.2.10, 7.2 – 7.6, 12.1-12.3, 12.9, 12.10, 12.12-12.18, 14.1.1- 14.1.3, 14.1.6, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.13, 4.1.16, табл. 7.2, 7.3.)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	ФЗ № 123-ФЗ (ч.ч. 4, 5, 7 ст. 83, ч. 1. ст. 84, ч. 9 ст. 85). СП 484.1311500.2020 (п.п. 5.15, 5.16, 7.1.3-7.1.12, 7.2.1, 7.5.1, 7.7.1); СП 7.13130.2013 (п. 6.24)	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ФЗ № 123-ФЗ (ч. 3 ст. 5, ст. 60); СТУ (п. 10.1-10.3); Правила противопожарного режима в РФ (п.п. 5, 9, 10, 12, 17, 37, 60, 395-409).</p>	<p>Выполняется</p>