## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» октября 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-016551



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автозаправочный комплекс (многофункциональный)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700000679

<u>79</u> ИНН: <u>7701285928</u>

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Наро-Фоминск, д. Назарьево

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

## 28.08.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	IV	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные	
		здания, сооружения,	
		производственные и	
		лабораторные помещения,	
		мастерские	
1.4.	Высота здания, м	4	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	260	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	957	

1.7.	Количество этажей			1
1.8.	Категория наружных устано	овок по пожарной	АН повышені	ная взрывопожаро-
1.0.	опасности, категория здани	-		асность
	пожарной и взрывопожарно			
	указывается для зданий пр			
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	Система а	втоматической
	(системы противодымной за	*	пожарной	сигнализации,
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	оповещени	ия и управления
	управления эвакуацией, вну	тренний и наружный	эвакуацией л	юдей при пожаре.
	противопожарные водопров	воды)		
	Ι ο			
2.	_	го риска, проведенна		
	(Заполняется, если провод	•	-	<u>-</u>
	_	ожарного риска, а такж		
	дополнительных инженер			
обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числения перечень и тип систем противопожарной защиты)				
		от тип систем противонож Оценка не проводилась	арнои защить	DL)
3	ĺ		Thorn by IIII	I OT HOWONG
3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц о (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возм			<del>-</del>	
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документо			
страхования)				Aorty 11 <b>0</b>
Н	а основании собственной оп	ценки, возможный ущер	б имуществу	третьих лиц от
	пожара составит 5000	00,00 руб. (Пятьдесят ты	ысяч рублей 0	0 коп.)
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	ю пожарной
	безопасности, выполнен			
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативні	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не
		перечень статей (часте	ей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих тр	•	
		пожарной безопасност	ги к объекту	
		защиты		
4.1.	Противопожарные	п. 7.2, табл. 2 СП 156.		Выполняется
	расстояния между	"Свод правил. С		
	зданиями и сооружениями	автомобильные запр	•	
		Требования пож	-	
		безопасності		
			№123-ФЗ	

4.3.	противопожарное водоснабжение Проезды и подъезды для пожарной техники	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 8.8, 8.9, 8.10, 8.12 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"  Статья 90(1) ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется
		требованиях пожарной безопасности"	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статья 87, 88 ФЗ № 123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 4.5, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.18, 6.7.1 СП 2.13130 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; п.п. 6.9, 6.19, 6.20, 7.33,7.37, 7.39 СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 89 ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п.4.1.1—4.1.6, 4.2.1, 4.2.3—4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1—4.3.8, 4.3.12, 7.1.4, 7.1.6, 7.6.2 - 7.6.7, 7.7.3 СП 1.13130 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п.п. 4.1.1—4.1.3, 4.1.6—4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.20—4.1.38, 4.1.40, 4.2.1—4.2.11, 4.3.1—4.3.7, 4.3.11—4.3.14, 4.5.2 СП 9.13130.2009 "Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители.	Выполняется

		Требования к эксплуатации"; п. 6.18, СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.: 7.1 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; п.п. 6.35, 6.36 СП 156.13130.2014 "Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.7.	Системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статья 83, 84, 91, 103 ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; раздел 6,7 СП 484.1311500.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"; п.п. 3.1–3.5, 4.1–4.8, 5.1–5.5, раздел 6, 7 СП 3.13130.2009; "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п.:5.2, табл. 2, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12. СП 8.13130 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной	Выполняется

		безопасности"; раздел 5,6 СП	
		6.13130.2021 "Свод правил.	
		Системы противопожарной	
		защиты. Электроустановки	
		низковольтные. Требования	
		пожарной безопасности"; п.п. 6.34,	
		6.37 – 6.39 СП 156.13130.2014	
		"Свод правил. Станции	
		автомобильные заправочные.	
		Требования пожарной	
		безопасности".	
4.8.	Размещение, управление и	раздел 6,7 СП 484.1311500.2020	Выполняется
	взаимодействие	"Свод правил. Системы	
	оборудования	противопожарной защиты.	
	противопожарной защиты	Системы пожарной сигнализации и	
	с инженерными системами	автоматизация систем	
	зданий и оборудованием,	противопожарной защиты. Нормы	
	работа которого	и правила проектирования"; п.п.	
	направлена на	6.5, 6.12, 7.8, 7.14 - 7.17, 7.21, 7.24,	
	обеспечение безопасной	7.25, 7.28,7.32 CH 156.13130.2014	
	эвакуации людей, тушение	"Свод правил. Станции	
	пожара и ограничение его	ара и ограничение его автомобильные заправочные.	
	развития	Требования пожарной	
		безопасности".	
4.9.	Организационно-	п.п2, 3, 4, 10 - 16, 19, 23 - 28, 32,	Выполняется
	технические мероприятия	35, 36, 37, 54, 60, 65 - 67, 71, 73,	
	по обеспечению пожарной	107, 108, 121, 122, 123, 125, 128,	
	безопасности объекта	130, 131, 373, 375 – 377, 379, 380,	
	защиты и	382 – 386, 387 - 393, раздел XVIII,	
	противопожарный режим	XIX "Правил противопожарного	
		режима в Российской Федерации"	
		ППР-1479; п.п. 6.1, 6.4, 6.16,6.17	
		6.21, 6.24, 6.25, 6.27 – 6.31, 7.40 СП	
		156.13130.2014 "Свод правил.	
		Станции автомобильные	
		заправочные. Требования	
		пожарной безопасности"	