Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«17» октября 2025 г. Регистрационный № 50-08-2025-016801



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственно-административное здание цеха по окончательной сборке

вертолетов

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027739032969

ИНН: 7718016666

Место нахождения объекта защиты:

обл Московская, г Люберцы, пгт. Томилино, ул Гаршина

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.12.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные		
		здания, сооружения,		
		производственные и		
		лабораторные помещения,		
		мастерские		
1.4.	Высота здания, м	22		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3200		
	здания, кв. м			

1.6.	Объем здания, куб. м			93338	
1.7.	•			3	
1.8.	Категория наружных устано	овок по пожарной	Не имеет		
	опасности, категория здани	-			
	пожарной и взрывопожарно				
	(указывается для зданий пр	оизводственного или			
	складского назначения)				
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	АПС (адрес	сно-аналоговая),	
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной	СОУЭ (3	в типа), АУПТ	
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	(водяное, газовое), ДУ, ВПВ,		
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный		НПВ.	
	противопожарные водопров	воды)			
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты				
	(Заполняется, если провод		-	•	
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых				
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для				
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе				
		тип систем противопож	арнои защит	oI)	
		Эценка не проводилась			
3.		<u>го ущерба имуществу</u>			
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба				
	имуществу третьих лиц		цятся реквизи	ты документов	
		страхования)			
Нек	соммерческая корпоравтивн				
	страхования "РТ-Взаимное			имущества №	
_	1	024/2025-01 от 07.02.20			
4.		ении мероприятий по		_	
	безопасности, выполнен	-	ооеспечива	<u>гься на ооъекте</u>	
	**	защиты			
	Наименование	Реквизиты нормативны	-	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных,	-	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не	
		перечень статей (часте	•	выполняется	
		устанавливающих тр			
		пожарной безопасност	ти к объекту		
		защиты			
4.1.	Противопожарные	ч. 1, ст. 69 Федеральн		Выполняется	
	расстояния между	№123-ФЗ, глава			
	зданиями и сооружениями	4.13130.2013, п. 65 По			
		правительства N	01479		
	<u> </u>				

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 3, п. 48 Постановления правительства №1479	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 1, 2, ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ, п. 72 Постановления правительства №1479, п. 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 28, п.п. 1, 5, 6, ст. 57, ст. 58, п. 1 ст. 80, ст. 87, ч. 12 ст.89 Федерального закона №123-ФЗ, гл. 4, гл. 5, разд. 6.6 главы 6 СП 2.13130.2012	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 2, 3, 4 ст. 52, ст. 53, ст. 89, табл. 28 Федерального закона №123-ФЗ, глава 4, разд. 7.1, разд. 7.13 главы 7 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ, глава 7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.п. 3, 10, ст. 52, ст. 54, ст. 56, ст. 61, ст. 62, ч. 2, ст. 82, ч.ч. 1, 4, 5, 6, 7, 9 ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91, ст. 103, ст. 112 Федерального закона №123-ФЗ, п.п. 48, 50, 54, 55, 56 Постановления правительства №1479, глава 4, разд. 5.1, разд. 5.3, разд. 5.4, разд. 5.5 главы 5, глава 6, глава 7 СП 3.13130.2009, разд. 5.1-5.2, разд. 5.7-5.10 главы 5, разд. 8.1, разд. 8.4-8.16 главы 8, гл. 13-17, Приложение А СП 5.13130.2009, разд. 4, п.5.1, разд. 6-8 СП 7.13130.2013, разд. 4.1 СП 10.13130.2009.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	п. 3 ст. 53, п. 1 ст. 54, ст. 55, ст. 56 Федерального закона №123-ФЗ, гл. 13-17, Приложение А СП 5.13130.2009	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 5, ст. 51, ст. 53, ст. 60, ст. 81 Федерального закона №123-ФЗ, п. 2 гл. XVIII, п.п. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 49, 51, 60, гл. XVI, гл. XIX, приложение №№ 1, 2, 5, 6, 7 Постановления правительства №1479, Приказ МЧС России №806.	Выполняется