Зарегистрирована ГУ МЧС России по Московской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«17» октября 2025 г. Регистрационный № 50-08-2025-016937



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный комплекс "Родники" городского округа Ступино Московской области

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РОДНИКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 5045025942

ОГРН/ОГРНИП: 1025005921577 Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Ступино, с. Ивановское, ул. Школьная, влд. 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания	
		общеобразовательных	
		организаций, организаций	
		дополнительного образования	
		детей, профессиональных	
		образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	7	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	-	

	ј здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м			11201
1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротушен управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	сигнализат «Стрелец прибор голос «Соната-К» ВЭРС ПК «Скат» 12 наружного п водопро	пеская пожарная ция (АПС) ПАК Мониторинг», ового оповещения с, СОУЭ - 3 типа, 16 аналоговый, 200 И7, систем ротивопожарного овода с одним им гидрантом.
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
	(Оценка не проводилась		
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от			
П	ожара делается вывод, что в сс	озможныи ущеро имуш оставит 0 (ноль) рублей		х лиц от пожара
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр	документов пасности, ей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1, 4.17, 4.20, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6.	Выполняется
	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.: 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8.	Выполняется
	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» п.8	Выполняется
	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.10, табл. 6.12, 6.7.11, 6.7.14.	Выполняется
	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. «Эвакуационные пути и выходы» Пункты: 4.1.3,4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.23, 5.2.27.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	СП4.13130,2013 Системы	Выполняется

I	HOWONIO OHOGONOW	протирономорчой со	
	пожарно-спасательных	противопожарной защиты.	
	подразделений при	«Ограничение распространения	
	ликвидации пожара	пожара на объектах защиты.	
		Требования к	
		объемнопланировочным и	
		конструктивным решениям» п.7	
4.7.	Системы	СП 3.13130.2009 Системы	Выполняется
	противопожарной защиты	противопожарной защиты.	
	(системы противодымной	«Система оповещения и	
	защиты, пожарной	управления эвакуацией людей при	
	сигнализации,	пожаре. Требования пожарной	
	пожаротушения,	безопасности» Пункты: 3.3, 3.4, 3.5,	
	оповещения и управления	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3,	
	эвакуацией, внутренний и	5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2	
	наружный	СП5.13130.2009 Системы	
	противопожарные	противопожарной защиты.	
	водопроводы)	«Установки пожарной	
		сигнализации и пожаротушения	
		автоматические. Нормы и правила	
		проектирования» Пункты: 13.1.11,	
		13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4,	
		13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1,	
		13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2,	
		13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7,	
		13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11,	
		13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3,	
		13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1,	
		14.3, 15.1, 15.5, приложение А.	
		СП7.13130.2013 Системы	
		противопожарной защиты.	
		«Отопление, вентиляция и	
		кондиционирование» п.: 6.1, 6.8,	
		6.9, 6.22, 8.1.	
4.8.	Размещение, управление и	СП 5.13130.2009 Системы	Выполняется
1.0.	взаимодействие	противопожарной защиты.	Dimonineton
	оборудования	«Установки пожарной	
	противопожарной защиты	сигнализации и пожаротушения	
	с инженерными системами	автоматические. Нормы и правила	
	зданий и оборудованием,	проектирования» п.: 13.1.11,	
	работа которого	13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4,	
	1-		
	направлена на обеспечение безопасной	13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1,	
	росспечение оезопаснои	13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2,	
I	I	l l	

эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А. СП7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п.: 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1.	
4.9. Организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 20.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима»: п.2, п.3, п.4, п.6,п.8, п.9, п.17, п.18, п.21, п.22, п.26, п.32, п.35, п.36, п.36, п.60, п.90, п.91, п.92, , п.392, п.393, п.394, п.395, п.397, п.406, п.407, п.409, п.480. Приказ МЧС России от 18.11.2021г № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным программам в области пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 04.07.2008г., ред. от 14.07.2022г) ст.6, ст.63 п.6, п.8; ст.64 п.4, п.5; ст.82, ст.83, ст.84, ст.87, ст.89, ст.90, ст.91, ст.104, ст.105, ст.106,	Выполняется

CT. 126. CT. 134. CT. 138	ст.126, ст.134, ст.138	
---------------------------	------------------------	--