

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» октября 2025 г.

Регистрационный № 50-08-2025-017129



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Корпус №2 Санатория-профилактория «Битца» Государственного унитарного
предприятия города Москвы Автокомбинат санитарного транспорта
«Мосавтосантранс» Департамента здравоохранения города Москвы

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
АВТОКОМБИНАТ САНИТАРНОГО ТРАНСПОРТА "МОСАВТОСАНТРАНС"
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739242067

ИНН: 7730036274

Место нахождения объекта защиты:

обл. Московская, г. Видное, п. Дубровский, ул. Санаторная, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1968

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	457

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	2608						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация–аналоговая Оповещение и управление эвакуацией – 2 типа						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ст. 69 п.2, п.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 65, п. 71, п.73 ППР РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 30.03.2023); п. 4.3 СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 п.2, п.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 65, п. 71, п.73 ППР РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 30.03.2023); п. 4.3 СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 п.2, п.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 65, п. 71, п.73 ППР РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 30.03.2023); п. 4.3 СП	Выполняется						

		4.13130.2013.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 68 п.1, п.2, п.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 48 ППР РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 30.03.2023).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 п.1, п.2 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 71 ППР РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 30.03.2023); п. 8.1, п. 8.6, п. 8.7, п. 8.9 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 58, ст. 59, п.1 ст. 80, п.1, п.2, п.4, п.5, п.11 ст. 87, п.1, п.19 ст. 88, ст. 137, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.2.7, п. 5.3.3, п. 5.3.4, п. 5.4.2, п. 5.4.7, п. 5.4.8, п. 5.4.18 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52, ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.(ред. от 25.12.2023 г.); п. 4.1.2, п. 4.1.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.11, п. 4.2.16, п.4.2.18 п. 4.2.19, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 68, ст. 83, ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.(ред. от 25.12.2023 г.); п.3.3, п.3.5,п.7 СП.313130.2009; табл.1 СП 486.1311500.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 7 СП 484.1311500.2020; п. 5.1, п. 5.5, п. 6	Выполняется

<p>противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 6.13130.2021.</p>	
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ст. 60 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023 г.); п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 19, п. 23, п. 26, п. 27, п. 28, п. 30, п. 32, п. 35, п. 36, п. 37, п. 41, п. 42, п. 43, п. 52, п. 54, п. 60, п. 392, п. 393, п. 394, п. 395, п. 397, п. 400, п. 402, п. 403, п. 406, п. 407, п. 409, п.413 ППР РФ от 16.09.2020 N1479 (ред. от 30.03.2023)</p>	<p>Выполняется</p>